

2021 年温州市区第二季度出厂水常规项水质抽检结果公示表

项目 水厂名称		浑浊度 NTU	色度 Co-Pt 度	臭和味	肉眼 可见物	pH 值	铁 Mg/L	锰 Mg/L	耗氧量 Mg/L	游离氯	菌落总数 CFN/ml	总大肠菌群 MPU/100ml	耐热大肠菌群 MPN/100ml	采样时间
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	CL ₂ ≥ 0.3	≤100	不得检出	不得检出	
1	温州市东向水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.008	0.002	0.7	0.87	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
2	温州市浦东二厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.1	0.02	0.003	0.7	0.62	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
3	温州市西向水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.006	0.01	0.6	0.72	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
4	温州市西山水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.02	0.003	0.7	0.70	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
5	温州市状元水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.002	0.001	0.6	0.67	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
6	温州市藤桥水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.004	0.005	0.6	0.86	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
7	温州市泽雅水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.02	0.004	0.6	0.46	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
8	温州市瞿溪水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.004	0.0006	0.6	0.54	未检出	未检出	未检出	2021.5.25

2021年温州市区第二季度出厂水常规项水质抽检结果公示表

项目 水厂名称		浑浊度 NTU	色度 Co-Pt 度	臭和味	肉眼 可见物	pH 值	铁 Mg/L	锰 Mg/L	耗氧量 Mg/L	游离氯	菌落总数 CFN/ml	总大肠菌群 MPU/100ml	耐热大肠菌群 MPN/100ml	采样时间
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	CL ₂ ≥ 0.3	≤100	不得检出	不得检出	
9	温州市郭溪水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.1	0.006	0.0009	0.6	0.79	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
10	温州市梧田水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.3	0.001	0.001	0.6	0.49	未检出	未检出	未检出	2021.5.25
11	温州市洞头水厂	<0.5	<5	无异臭 无异味	无	7.1	0.01	0.001	0.6	0.56	未检出	未检出	未检出	2021.5.25