温环文建〔2019〕11号

关于浙江大唐文成二源镇23MWP林光互补光伏项目环境影响报告表审批意见的函

浙江大唐国际新能源有限责任公司：

你单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江大唐文成二源镇23MWP林光互补光伏项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，项目选址于浙江省文成县二源镇谈阳村。建设内容及规模：本项目采用“一地两用”、“林光互补”的开发模式，建设光伏电站，总用地面积为706

亩，设计寿命25年，运营周期中可实现总发电量59843.6万度电，年平均发电量可达到2393.7万度电，所发电量全部上网，拟按1回35kV线路接入系统。主要由光伏电场、35kV开关站及道路组成。项目总投资预计为10431万元，其中环保投资约40万元。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足相应环境功能区要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。施工期泥浆废水经桩基泥浆固化池沉淀处理，上清液回用处理，沉淀池内淤泥定期清理，运往市政部门指定消纳场处理。临时居所生活污水经化粪池处理后回用于绿化使用。本项目运营期无生产废水排放。

2、废气污染防治。项目建成运营后，安装光伏组件区域是利用光子能转换为电能，发电过程中不涉及矿物燃料，没有废气污染物产生。

3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准；营运期厂界各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类声环境功能区对应环境噪声限值标准。

4、固废污染防治。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及2013年修改清单相关内容；危险废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置；生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理。废电池由厂家回收利用；废电容、变压器等危险废物须委托有资质单位进行处置。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二〇一九年十月二十四日

主题词：二源镇23MWP林光互补光伏项目 环评审批意见 函

抄送：县府办、县发改局、县资规局、县住建局、县市场监督管理局、毛伟新副县长

温州市生态环境局文成分局办公室 2019年10月24日印发