

# 一公园箱变、柳浪公园箱变设施改造工程

## 补充（答疑）文件

招标编号：14000020201124001

工程名称：一公园箱变、柳浪公园箱变设施改造工程

招标人：杭州市西湖水域管理处

招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

日期：2020年11月27日

各投标人：

根据各投标单位对招标文件中内容的提问，经研究，做如下回复：

1. 图纸要求“后台监控电源、断路器采用电动操作，操作电源 AC220V，断路器操作机构及继电保护装置电源取自 UPS(3000VA)”。其中所描述断路器，是否指高压环网柜内的真空断路器？

答：是的。

2. 图纸附加说明中要求“高压计量柜内安装 II 带云电眼，用于采集数据并上传至云端”。但是一次系统图并没有无云电眼，请问是否需要报价，如需请提供具体型号。

答：满足将计量柜内电能信息可上传至后台即可。

3. 图纸要求多功能表 PMC-T405，此型号多功能表含电气火灾检测装置功能，但品牌表中要求的苏州奥丁 ODI220 系列、南京南电 NDR600 系列、杭州盈图 YT194 系列均无此二合一功能，请问以图纸为准还是品牌表为准。

答：以品牌表为准。

4. 图纸附加说明中，要求高低压开关设备需配置测温装置，温度数据上传后台，但一次系统图无测温装置，请问是否需要报价，如需请提供具体型号。

答：需要报价，品牌型号由报价单位选择。

5. 图纸要求电容品牌杭州楚江电气 HZCJ-480-7%抗谐波型智能电容器，品牌表内为拉塞、艾格纳、菲斯曼，均为非智能型，请问以哪里为准。

答：以品牌表为准。

6. 请明确浪涌是否按图报价还是可自选品牌。

答：按图报价。

7. 图纸要求低压断路器是施耐德，品牌表要求 ABB、施耐德、西门子，请问以哪里为准。

答：以品牌表为准。

8. 工程量清单要求两台户外配电箱，详见图纸，但并没有图纸，请发一份给我们，谢谢

27	03040401002	配电箱	户外低压成套配电柜，详见图纸说明	台	2
----	-------------	-----	------------------	---	---

答：无设计图纸，具体由中标单位联系厂家按现场实际需求订货。