

一般抹灰检验批质量验收记录

03010101 _____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（抹灰工程）		
分项工程名称		一般抹灰	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人	项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人	分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料品种和性能		第4.2.1条	/		
	2	基层表面		第4.2.2条	/		
	3	操作要求		第4.2.3条	/		
	4	层间粘结及面层质量		第4.2.4条	/		
一般项目	1	项目	允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			普通 抹灰	高级 抹灰			
		立面垂直度	4	3	/		
		表面平整度	4	3	/		
		阴阳角方正	4	3	/		
		分格条（缝）直线度	4	3	/		
		墙裙、勒脚上口直线度	4	3	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

保温层薄抹灰检验批质量验收记录

03010201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（抹灰工程）	
分项工程名称		保温层薄抹灰	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料品种和性能	第4.3.1条	/		
	2	基层表面及质量	第4.3.2条	/		
	3	操作要求	第4.3.3条	/		
	4	层间粘结及面层质量	第4.3.4条	/		
一般项目	1	保温层薄抹灰的允许偏差（mm）	立面垂直度	3	/	
			表面平整度	3	/	
			阴阳角方正	3	/	
			分格条（缝） 直线度	3	/	
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

装饰抹灰检验批质量验收记录

03010301_____

单位（子单位） 工程名称						分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（抹灰工程）		
分项工程名称		装饰抹灰		检验批部位			检验批容量		
施工单位						项目负责人		项目质量员	
分包单位						分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据						验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料品种和性能		第4.4.1条		/			
	2	基层表面		第4.4.2条		/			
	3	操作要求		第4.4.3条		/			
	4	层间粘结及面层质量		第4.4.4条		/			
一般项目	1	项目		允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
				水 刷 石	斩 假 石				干 粘 石
		立面垂直度		5	4	5	5	/	
		表面平整度		3	3	5	4	/	
		阳角方正		3	3	4	4	/	
		分格条（缝）直线度		3	3	3	3	/	
		墙裙、勒脚上口直线度		3	3	-	-	/	
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

清水砌体勾缝检验批质量验收记录

03010401_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（抹灰工程）	
分项工程名称		清水砌体勾缝	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料品种和性能	第4.5.1条	/		
	2	勾缝牢固性	第4.5.2条	/		
一般项目	1	勾缝外观质量	第4.5.3条	/		
	2	灰缝及砌体表面	第4.5.4条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

外墙砂浆防水检验批质量验收记录

03020101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（外墙防水工程）	
分项工程名称		外墙砂浆防水	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	砂浆品种及性能	第5.2.1条	/		
	2	砂浆防水层细部做法	第5.2.2条	/		
	3	砂浆防水层	第5.2.3条	/		
	4	防水层与层间质量	第5.2.4条	/		
一般项目	1	砂浆防水层表面质量	第5.2.5条	/		
	2	砂浆防水层施工缝位置及施工方法	第5.2.6条	/		
	3	砂浆防水层厚度	第5.2.7条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

外墙涂膜防水检验批质量验收记录

03020201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（外墙防水工程）	
分项工程名称		涂膜防水	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	防水涂料及配套材料 品种及性能	第5.3.1条	/		
	2	涂膜防水层细部做法	第5.3.2条	/		
	3	涂膜防水层质量	第5.3.3条	/		
	4	涂膜防水层与基层	第5.3.4条	/		
一般项目	1	涂膜防水层表面质量	第5.3.5条	/		
	2	涂膜防水层厚度	第5.3.6条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

外墙透气膜防水检验批质量验收记录

03020301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（外墙防水工程）	
分项工程名称		透气膜防水	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	透气膜及配套材料的品种及性能	第5.4.1条	/		
	2	透气膜防水层细部做法	第5.4.2条	/		
	3	透气膜防水层质量	第5.4.3条	/		
	4	防水透气膜与基层	第5.4.4条	/		
一般项目	1	透气膜防水层表面质量	第5.4.5条	/		
	2	防水透气膜的铺贴方向及搭接设置	第5.4.6条	/		
	3	防水透气膜的搭接缝质量	第5.4.7条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

木门窗安装检验批质量验收记录

03030101 _____

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修（门窗工程）					
分项工程名称		木门窗安装	检验批部位	检验批容量					
施工单位		项目负责人		项目质量员					
分包单位		分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员					
施工依据		验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018					
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果				
主控项目	1	木门窗材料、安装质量及性能	第6.2.1条	/					
	2	木材含水率及饰面质量	第6.2.2条	/					
	3	防火、防腐、防虫处理	第6.2.3条	/					
	4	木门窗框安装	第6.2.4条	/					
	5	木门窗扇安装	第6.2.5条	/					
	6	门窗配件材料及安装质量	第6.2.6条	/					
一般项目	1	木门窗表面质量	第6.2.7条	/					
	2	木门窗割角、拼缝	第6.2.8条	/					
	3	木门窗槽、孔质量	第6.2.9条	/					
	4	缝隙填嵌材料及质量	第6.2.10条	/					
	5	批水、盖口条等细部	第6.2.11条	/					
	6	平开木门窗安装留缝限值及允许偏差	项目	留缝限值 (mm)	允许偏差 (mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
			门窗框的正、侧面垂直度	-	2	/			
			框与扇接缝高低差	-	1	/			
			扇与扇接缝高低差		1	/			
			门窗扇对口缝	1~4	-	/			
			工业厂房、围墙双扇大门对口缝	2~7	-	/			
			门窗扇与上框间留缝	1~3	-	/			
			门窗扇与合页侧框间留缝	1~3	-	/			
			室外门扇与锁侧框间留缝	1~3	-	/			
			门扇与下框间留缝	3~5	-	/			
			窗扇与下框间留缝	1~3	-	/			
			双层门窗内外框间距	-	4	/			
			无下框时门扇与地面留缝	室外门	4~7	-	/		
				室内门	4~8	-	/		
				卫生间门		/			
厂房大门	10~20	-		/					
围墙大门		/							
框与扇搭接宽度	门	-	2	/					
	窗	-	1	/					
施工单位		项目施工员：							
检查结果		项目质量员：年 月 日							
监理（建设）		专业监理工程师：							
单位验收结论		（建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

钢门窗安装检验批质量验收记录

03030201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （门窗工程）		
分项工程名称		金属门窗安装		检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		
主控项目	1	门窗材料及安装质量		第6.3.1条		/		
	2	框和附框安装, 预埋件		第6.3.2条		/		
	3	门窗扇安装		第6.3.3条		/		
	4	配件材料及安装质量		第6.3.4条		/		
一般项目	1	表面质量		第6.3.5条		/		
	2	推拉扇开关力		第6.3.6条		/		
	3	框与墙体间缝隙		第6.3.7条		/		
	4	扇密封条或密封毛条		第6.3.8条		/		
	5	排水孔		第6.3.9条		/		
	6	钢门窗安装 留缝限值及允许偏差	项目		留缝限值 (mm)	允许偏差 (mm)	最小/实际 抽样数量	检查记录
			门窗槽口 宽度、高度	≤1500mm	-	2	/	
				>1500mm	-	3	/	
			门窗槽口 对角线长度差	≤2000mm	-	3	/	
				>2000mm	-	4	/	
			门窗框的正、侧面垂直度		-	3	/	
			门窗横框的水平度		-	3	/	
			门窗横框标高		-	5	/	
			门窗竖向偏离中心		-	4	/	
			双层门窗内外框间距		-	5	/	
			门窗框、扇配合间隙		≤2	-	/	
			平开门窗 框扇搭接 宽度	门	≥6	-	/	
				窗	≥4	-	/	
			推拉门窗框扇搭接宽度		≥6	-	/	
			无下框时门扇与地面间留缝		4~8	-	/	
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日						
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日						

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03030202_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（门窗工程）		
分项工程名称		金属门窗安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位		项目负责人			项目质量员		
分包单位		分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	门窗材料及安装质量	第6.3.1条	/			
	2	框和附框安装, 预埋件	第6.3.2条	/			
	3	门窗扇安装	第6.3.3条	/			
	4	配件材料及安装质量	第6.3.4条	/			
一般项目	1	表面质量	第6.3.5条	/			
	2	推拉扇开关力	第6.3.6条	/			
	3	框与墙体缝隙隙	第6.3.7条	/			
	4	扇密封条或密封毛条	第6.3.8条	/			
	5	排水孔	第6.3.9条	/			
	6	铝合金门窗安装允许偏差 (mm)	门窗槽口宽度、高度	≤2000 mm	2	/	
				>2000 mm	3	/	
			门窗槽口对角线长度差	≤2500 mm	4	/	
				>2500 mm	5	/	
			门窗框的正、侧面垂直度	2	/		
			门窗横框的水平度	2	/		
			门窗横框标高	5	/		
			门窗竖向偏离中心	5	/		
			双层门窗内外框间距	4	/		
			推拉门窗扇与框搭接宽度	门	2	/	
窗	1	/					
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录

03030203

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（门窗工程）		
分项工程名称		金属门窗安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	门窗材料及安装质量		第6.3.1条	/		
	2	框和附框安装, 预埋件		第6.3.2条	/		
	3	门窗扇安装		第6.3.3条	/		
	4	配件材料及安装质量		第6.3.4条	/		
一般项目	1	表面质量		第6.3.5条	/		
	2	推拉扇开关力		第6.3.6条	/		
	3	框与墙体间缝隙		第6.3.7条	/		
	4	扇密封条或密封毛条		第6.3.8条	/		
	5	排水孔		第6.3.9条	/		
	6	涂色 镀锌 钢板 门窗 安装 的 允许 偏差 (mm)	门窗槽口 宽度、高度	≤1500 mm	2	/	
				>1500 mm	3	/	
		门窗槽口对 角线长度差	≤2000 mm	4	/		
			>2000 mm	5	/		
		门窗框的正、侧面垂 直度		3	/		
		门窗横框的水平度		3	/		
		门窗横框标高		5	/		
		门窗竖向偏离中心		5	/		
		双层门窗内外框间距		4	/		
		推拉门窗扇与框搭接宽 度		2	/		
		施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日			
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日					

塑料门窗安装检验批质量验收记录

03030301

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (门窗工程)		
分项工程名称		塑料门窗安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位		项目负责人			项目质量员		
分包单位		分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	门窗材料及安装质量	第6.4.1条	/			
	2	框、扇安装	第6.4.2条	/			
	3	拼樘料材料及与框连接质量	第6.4.3条	/			
	4	框与洞口缝隙填嵌	第6.4.4条	/			
	5	滑撑铰链安装	第6.4.5条	/			
	6	防止扇脱落装置的安装	第6.4.6条	/			
	7	门窗扇安装	第6.4.7条	/			
	8	配件材料及安装质量	第6.4.8条	/			
一般项目	1	密封条安装质量	第6.4.9条	/			
	2	门窗扇开关力	第6.4.10条	/			
	3	门窗质量	第6.4.11条	/			
	4	旋转窗间隙	第6.4.12条	/			
	5	排水孔	第6.4.13条	/			
	6	塑料门窗安装留缝限值及允许偏差(mm)	门、窗框外形（高、宽）尺寸长度差	≤1500mm	2	/	
				>1500mm	3	/	
			门、窗框两对角线长度差	≤2000mm	3	/	
				>2000mm	5	/	
			门、窗框（含拼樘料）正、侧面垂直度		3	/	
			门、窗框（含拼樘料）水平度		3	/	
			门窗下横框的标高		5	/	
			门、窗竖向偏离中心		5	/	
			双层门、窗内外框间距		4	/	
			平开门窗及上悬、下悬、中悬窗	门、窗扇与框搭接宽度	2	/	
				同樘门、窗相邻扇的水平高度差	2	/	
				门、窗框扇四周的配合间隙	1	/	
			推拉门窗	门、窗扇与框搭接宽度	2	/	
				门、窗扇与框或相邻扇立边平行度	2	/	
			组合门窗	平整度	3	/	
	缝直线度	3	/				
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

特种门安装检验批质量验收记录

03030401_____

单位（子单位） 工程名称						分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修（门窗工程）		
分项工程名称		特种门安装		检验批部位				检验批容量		
施工单位				项目负责人				项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人				分包单位 项目质量员		
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	门质量和性能		第6.5.1条		/				
	2	门材料及安装质量		第6.5.2条		/				
	3	机械、自动和智能化装置		第6.5.3条		/				
	4	安装、预埋件及锚固件		第6.5.4条		/				
	5	配件质量		第6.5.5条		/				
一般项目	1	表面装饰		第6.5.6条		/				
	2	表面质量		第6.5.7条		/				
	3	推拉自动门的感应时间限值(S)	开门响应时间	≤0.5		/				
				堵门保护延时	16~20		/			
				门扇全开启后保持时间	13~17		/			
	4	安全间隙		第6.5.9条		/				
	5	自动门安装的允许偏差(mm)	验收项目	推拉自动门	平开自动门	折叠自动门	旋转自动门	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
			上框、平梁水平度	1	1	1	—	/		
			上框、平梁直线度	2	2	2	—	/		
			立框垂直度	1	1	1	1	/		
			导轨和平梁平行度	2	—	2	2	/		
			门框固定扇内侧对角线尺寸	2	2	2	2	/		
			活动扇与框、横梁、固定扇间隙差	1	1	1	1	/		
			板材对接接缝平整度	0.3	0.3	0.3	0.3	/		
	6	自动门手动开启力(N)	推拉自动门		≤100		/			
平开自动门			≤100（门扇边挺着力点）		/					
折叠自动门			≤100（垂直于门扇折叠处铰链推拉）		/					
旋转自动门			150~300（门扇边挺着力点）		/					
施工单位		项目施工员：								
检查结果		项目质量员：年 月 日								
监理（建设）		专业监理工程师：								
单位验收结论		（建设单位项目专业技术负责人）年 月 日								

门窗玻璃安装检验批质量验收记录

03030501_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（门窗工程）	
分项工程名称		门窗玻璃安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	玻璃的层数、品种、规格、尺寸等质量	第6.6.1条	/		
	2	玻璃裁割与安装质量	第6.6.2条	/		
	3	安装方法	第6.6.3条	/		
		钉子或钢丝卡	第6.6.3条	/		
	4	木压条	第6.6.4条	/		
	5	密封条	第6.6.5条	/		
一般项目	1	玻璃表面	第6.6.7条	/		
	2	腻子及密封胶	第6.6.8条	/		
	3	密封条	第6.6.9条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

整体面层吊顶检验批质量验收记录

03040101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（吊顶工程）	
分项工程名称		整体面层吊顶	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	吊顶标高、尺寸、起拱和造型	第7.2.1条	/		
	2	面层材料	第7.2.2条	/		
	3	吊杆、龙骨和面板安装	第7.2.3条	/		
	4	吊杆和龙骨的材料、安装间距、连接方式及防腐、防火处理	第7.2.4条	/		
	5	石膏板、水泥纤维板的接缝	第7.2.5条	/		
一般项目	1	面层材料表面质量	第7.2.6条	/		
	2	灯具等设备、设施	第7.2.7条	/		
	3	龙骨安装质量	第7.2.8条	/		
	4	填充吸声材料	第7.2.9条	/		
	5	整体面层吊顶工程安装的允许偏差（mm）	表面平整度	3	/	
缝格、凹槽直线度			3	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

板块面层吊顶检验批质量验收记录

03040201_____

单位（子单位） 工程名称						分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（吊顶工程）				
分项工程名称		板块面层吊顶		检验批部位			检验批容量				
施工单位				项目负责人			项目质量员				
分包单位				分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员				
施工依据						验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018				
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
主控项目	1	吊顶标高、尺寸、起拱和造型		第7.3.1条		/					
	2	面层材料		第7.3.2条		/					
	3	面板安装		第7.3.3条		/					
	4	吊杆和龙骨的材料、安装间距、连接方式及防腐、防火处理		第7.3.4条		/					
	5	吊杆、龙骨安装		第7.3.5条		/					
一般项目	1	面层材料表面质量		第7.3.6条		/					
	2	灯具等设备、设施		第7.3.7条		/					
	3	龙骨安装质量		第7.3.8条		/					
	4	填充吸声材料		第7.3.9条		/					
	5	板块面层 吊顶工程 安装	允许偏差（mm）				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
			项目	石膏板	金属板	矿棉板				木板、塑料板、玻璃板、复合板	
			表面平整度	3	2	3				2	/
			接缝直线度	3	2	3				3	/
			接缝高低差	1	1	2	1	/			
	施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日						
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

格栅吊顶检验批质量验收记录

03040301

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（吊顶工程）		
分项工程名称		格栅吊顶	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人	项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人	分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	吊顶标高、尺寸、起拱和造型		第7.4.1条	/		
	2	格栅的材质、品种、规格、图案、颜色和性能		第7.4.2条	/		
	3	吊杆和龙骨的材料、安装间距、连接方式及防腐、防火处理		第7.4.3条	/		
	4	吊杆、龙骨、格栅安装		第7.4.4条	/		
一般项目	1	格栅表面质量		第7.4.5条	/		
	2	灯具等设备、设施		第7.4.6条	/		
	3	龙骨安装质量		第7.4.7条	/		
	4	填充吸声材料		第7.4.8条	/		
	5	格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理及设备管线布置		第7.4.9条	/		
	6	格栅 吊顶 工程 安装	允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			金属 格栅	木格栅、塑料格栅、复合材料格栅			
			项目				
			表面平整度	2	3	/	
		格栅直线度	2	3	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

板材隔墙检验批质量验收记录

03050101

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （轻质隔墙工程）				
分项工程名称		板材隔墙		检验批部位		检验批容量				
施工单位				项目负责人		项目质量员				
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员				
施工依据				验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018				
验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
主控项目	1	隔墙材料质量		第8.2.1条		/				
	2	预埋件、连接件		第8.2.2条		/				
	3	安装质量		第8.2.3条		/				
	4	接缝材料、方法		第8.2.4条		/				
	5	板材安装位置及质量		第8.2.5条		/				
一般项目	1	表面质量		第8.2.6条		/				
	2	隔墙上的孔洞、槽、盒		第8.2.7条		/				
	3	板材隔墙 安装允许 偏差 (mm)	项目	复合轻质墙板		石膏 空心板	增强水 泥板、 混凝土 轻质板	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
				金属 夹芯板	其它 复合板					
			立面垂 直度	2	3	3	3	/		
			表面平 整度	2	3	3	3	/		
			阴阳角 方正	3	3	3	4	/		
	接缝高 低差	1	2	2	3	/				
	施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
	监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

骨架隔墙检验批质量验收记录

03050201

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （轻质隔墙工程）					
分项工程名称		骨架隔墙	检验批部位		检验批容量					
施工单位			项目负责人		项目质量员					
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员					
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018					
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果				
主控项目	1	隔墙材料质量		第8.3.1条	/					
	2	骨架隔墙地梁、沿地、沿 顶及边框龙骨		第8.3.2条	/					
	3	龙骨间距、安装及构造连 接、设备管线安装、填充 材料		第8.3.3条	/					
	4	防火、防腐		第8.3.4条	/					
	5	墙面板安装		第8.3.5条	/					
	6	墙面板接缝材料及方法		第8.3.6条	/					
一般项目	1	表面质量		第8.3.7条	/					
	2	孔洞、槽、盒		第8.3.8条	/					
	3	填充材料		第8.3.9条	/					
	4	骨架 隔墙 安装	允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果			
			项目	纸面石 膏板				人造木 板、水泥 纤维板		
			立面垂直度	3				4	/	
			表面平整度	3				3	/	
			阴阳角方正	3				3	/	
			接缝直线度	-				3	/	
			压条直线度	-				3	/	
			接缝高低差	1	1	/				
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日								
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日								

活动隔墙检验批质量验收记录

03050301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （轻质隔墙工程）		
分项工程名称		活动隔墙	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	活动隔墙材料质量	第8.4.1条	/			
	2	轨道安装	第8.4.2条	/			
	3	构配件安装	第8.4.3条	/			
	4	组合方式、安装方法	第8.4.4条	/			
一般项目	1	表面质量	第8.4.5条	/			
	2	孔洞、槽、盒	第8.4.6条	/			
	3	隔墙推拉	第8.4.7条	/			
	4	活动隔墙 安装允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	2	/		
			接缝直线度	3	/		
			接缝高低差	2	/		
接缝宽度			2	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

玻璃隔墙检验批质量验收记录

03050401

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （轻质隔墙工程）			
分项工程名称		玻璃隔墙	检验批部位		检验批容量			
施工单位			项目负责人		项目质量员			
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018			
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
主控项目	1	材料质量、安全玻璃使用	第8.5.1条	/				
	2	玻璃板安装、玻璃砖砌筑方法	第8.5.2条	/				
	3	有框玻璃板隔墙的安装	第8.5.3条	/				
	4	无框玻璃板隔墙的安装	第8.5.4条	/				
	5	玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置	第8.5.5条	/				
	6	玻璃砖隔墙砌筑埋设的拉结筋	第8.5.6条	/				
一般项目	1	玻璃隔墙表面质量	第8.5.7条	/				
	2	玻璃隔墙接缝	第8.5.8条	/				
	3	玻璃板隔墙嵌缝及勾缝	第8.5.9条	/				
	4	玻璃隔墙安装	允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
			玻璃板	玻璃砖				
			立面垂直度	2	3	/		
			表面平整度	-	3	/		
			阴阳角方正	2	-	/		
			接缝直线度	2	-	/		
			接缝高低差	2	3	/		
接缝宽度	1	-	/					
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日						
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日						

石板安装检验批质量验收记录

03060101_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面板工程）			
分项工程名称		石板安装		检验批部位		检验批容量			
施工单位				项目负责人		项目质量员			
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据					验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录	检查结果
主控项目	1	石板品种、规格、颜色和性能		第9.2.1条		/			
	2	石板孔、槽的数量、位置和尺寸		第9.2.2条		/			
	3	预埋件、后置埋件、连接件		第9.2.3条		/			
	4	满粘法施工的石板工程		第9.2.4条		/			
一般项目	1	石板表面质量		第9.2.5条		/			
	2	石板填缝		第9.2.6条		/			
	3	湿作业法施工		第9.2.7条		/			
	4	石板上的孔洞		第9.2.8条		/			
	5	石板安装	项目	允许偏差(mm)			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
				光面	剁斧石	蘑菇石			
			立面垂直度	2	3	3	/		
			表面平整度	2	3	-	/		
			阴阳角方正	2	4	4	/		
			接缝直线度	2	4	4	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	3	3	/		
			接缝高低差	1	3	-	/		
接缝宽度	1	2	2	/					
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

陶瓷板安装检验批质量验收记录

03060201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面板工程）		
分项工程名称		陶瓷板安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	陶瓷板的品种、规格、 颜色和性能	第9.3.1条	/			
	2	陶瓷板孔、槽的数量、 位置和尺寸	第9.3.2条	/			
	3	预埋件、后置埋件、连 接件	第9.3.3条	/			
	4	满粘法施工的陶瓷板工 程	第9.3.4条	/			
一般项目	1	陶瓷板表面质量	第9.3.5条	/			
	2	陶瓷板填缝	第9.3.6条	/			
	3	陶瓷板 安装	项目	允许偏差（mm）	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	/		
			表面平整度	2	/		
			阴阳角方正	2	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线 度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

木板安装检验批质量验收记录

03060301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面板工程）		
分项工程名称		木板安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位		项目负责人			项目质量员		
分包单位		分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	木板质量及木龙骨、木饰面板的燃烧性能	第9.4.1条	/			
	2	木板安装的龙骨、预埋件及木板安装	第9.4.2条	/			
一般项目	1	木板表面质量	第9.4.3条	/			
	2	木板接缝	第9.4.4条	/			
	3	木板上的孔洞	第9.4.5条	/			
	4	木板安装	项目	允许偏差（mm）	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	/		
			表面平整度	1	/		
			阴阳角方正	2	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

金属板安装检验批质量验收记录

03060401_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面板工程）		
分项工程名称		金属板安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	金属板的品种、规格、 颜色和性能	第9.5.1条	/			
	2	金属板安装的龙骨、预 埋件及金属板安装	第9.5.2条	/			
	3	外墙金属板的防雷装置	第9.5.3条	/			
一般项目	1	金属板表面质量	第9.5.4条	/			
	2	金属板接缝	第9.5.5条	/			
	3	金属板上的孔洞	第9.5.6条	/			
	4	金属板 安装	项目	允许偏差（mm）	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线 度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

塑料板安装检验批质量验收记录

03060501

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面板工程）		
分项工程名称		塑料板安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	塑料板质量及塑料饰面板的燃烧性能	第9.6.1条	/			
	2	塑料板安装的龙骨、预埋件及塑料板安装	第9.6.2条	/			
	1	塑料板表面质量	第9.6.3条	/			
一般项目	2	塑料板接缝	第9.6.4条	/			
	3	塑料板上的孔洞	第9.6.5条	/			
	4	塑料板安装	项目	允许偏差（mm）	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
			立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录

03070101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面砖工程）		
分项工程名称		外墙饰面砖粘贴	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	外墙饰面砖的品种、规格 图案、颜色和性能	第10.3.1条	/			
	2	找平、防水、粘结、填缝 材料及施工方法	第10.3.2条	/			
	3	外墙饰面砖粘贴工程的伸 缩缝设置	第10.3.3条	/			
	4	外墙饰面砖粘贴	第10.3.4条	/			
	5	外墙饰面砖工程	第10.3.5条	/			
一般项目	1	外墙饰面砖表面质量	第10.3.6条	/			
	2	饰面砖外墙阴阳角构造	第10.3.7条	/			
	3	墙面凸出物周围的外墙饰 面砖	第10.3.8条	/			
	4	外墙饰面砖接缝、填嵌	第10.3.9条	/			
	5	滴水线（槽）	第10.3.10条	/			
	6	外墙 饰面 砖粘 贴允 许偏 差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	4	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	3	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录

03070201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（饰面砖工程）		
分项工程名称		内墙饰面砖粘贴	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能	第10.2.1条	/			
	2	找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法	第10.2.2条	/			
	3	内墙饰面砖粘贴	第10.2.3条	/			
	4	满粘法施工的内墙饰面砖	第10.2.4条	/			
一般项目	1	内墙饰面砖表面质量	第10.2.5条	/			
	2	内墙面凸出物周围的饰面砖	第10.2.6条	/			
	3	内墙饰面砖接缝、填嵌	第10.2.7条	/			
	4	内墙饰面砖粘贴允许偏差 (mm)	立面垂直度	2	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝直线度	2	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝宽度	1	/		
	施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

玻璃幕墙安装检验批质量验收记录

03080101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（幕墙工程）	
分项工程名称		玻璃幕墙安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量	第11.2.1-1条 第11.1.6条	/		
	2	玻璃幕墙的造型和立面分格	第11.2.1-2条 第11.1.6条	/		
	3	玻璃幕墙主体结构上的埋件	第11.2.1-3条 第11.1.6条	/		
	4	玻璃幕墙连接安装质量	第11.2.1-4条 第11.1.6条	/		
	5	隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条	第11.2.1-5条 第11.1.6条	/		
	6	明框玻璃幕墙的玻璃安装质量	第11.2.1-6条 第11.1.6条	/		
	7	吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封	第11.2.1-7条 第11.1.6条	/		
	8	玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点	第11.2.1-8条 第11.1.6条	/		
	9	玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置	第11.2.1-9条 第11.1.6条	/		
	10	玻璃幕墙防水效果	第11.2.1-10条 第11.1.6条	/		
	11	金属框架和连接件的防腐处理	第11.2.1-11条 第11.1.6条	/		
	12	玻璃幕墙开启窗的配件安装质量	第11.2.1-12条 第11.1.6条	/		
	13	玻璃幕墙防雷	第11.2.1-13条 第11.1.6条	/		
一般项目	1	玻璃幕墙表面质量	第11.2.2-1条 第11.1.6条	/		
	2	玻璃和铝合金型材的表面质量	第11.2.2-2条 第11.1.6条	/		
	3	明框玻璃幕墙的外露框或压条	第11.2.2-3条 第11.1.6条	/		
	4	玻璃幕墙拼缝	第11.2.2-4条 第11.1.6条	/		
	5	玻璃幕墙板缝注胶	第11.2.2-5条 第11.1.6条	/		
	6	玻璃幕墙隐蔽节点的遮封	第11.2.2-6条 第11.1.6条	/		
	7	玻璃幕墙安装偏差	第11.2.2-7条 第11.1.6条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

金属幕墙安装检验批质量验收记录

03080201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（幕墙工程）	
分项工程名称		金属幕墙安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	金属幕墙工程所用材料和配件质量	第11.3.1-1条 第11.1.6条	/		
	2	金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案	第11.3.1-2条 第11.1.6条	/		
	3	金属幕墙主体结构上的埋件	第11.3.1-3条 第11.1.6条	/		
	4	金属幕墙连接安装质量	第11.3.1-4条 第11.1.6条	/		
	5	金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置	第11.3.1-5条 第11.1.6条	/		
	6	金属框架和连接件的防腐处理	第11.3.1-6条 第11.1.6条	/		
	7	金属幕墙防雷	第11.3.1-7条 第11.1.6条	/		
	8	变形缝、墙角的连接节点	第11.3.1-8条 第11.1.6条	/		
	9	金属幕墙防水效果	第11.3.1-9条 第11.1.6条	/		
一般项目	1	金属幕墙表面质量	第11.3.2-1条 第11.1.6条	/		
	2	金属幕墙的压条安装质量	第11.3.2-2条 第11.1.6条	/		
	3	金属幕墙板缝注胶	第11.3.2-3条 第11.1.6条	/		
	4	金属幕墙流水坡向和滴水线	第11.3.2-4条 第11.1.6条	/		
	5	金属板表面质量	第11.3.2-5条 第11.1.6条	/		
	6	金属幕墙安装偏差	第11.3.2-6条 第11.1.6条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

石材幕墙安装检验批质量验收记录

03080301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（幕墙工程）	
分项工程名称		石材幕墙安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位		项目负责人			项目质量员	
分包单位		分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	石材幕墙工程所用材料质量 第11.4.1-1条 第11.1.6条	/			
	2	石材幕墙的造型、立面分格、 颜色、光泽、花纹和图案 第11.4.1-2条 第11.1.6条	/			
	3	石材孔、槽加工质量 第11.4.1-3条 第11.1.6条	/			
	4	石材幕墙主体结构上的埋件 第11.4.1-4条 第11.1.6条	/			
	5	石材幕墙连接安装质量 第11.4.1-5条 第11.1.6条	/			
	6	金属框架和连接件的防腐处理 第11.4.1-6条 第11.1.6条	/			
	7	石材幕墙的防雷 第11.4.1-7条 第11.1.6条	/			
	8	石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置 第11.4.1-8条 第11.1.6条	/			
	9	变形缝、墙角的连接节点 第11.4.1-9条 第11.1.6条	/			
	10	石材表面和板缝的处理 第11.4.1-10条 第11.1.6条	/			
	11	有防水要求的石材幕墙防水效果 第11.4.1-11条 第11.1.6条	/			
一般项目	1	石材幕墙表面质量 第11.4.2-1条 第11.1.6条	/			
	2	石材幕墙的压条安装质量 第11.4.2-2条 第11.1.6条	/			
	3	石材接缝、阴阳角、凸凹线、 洞口、槽 第11.4.2-3条 第11.1.6条	/			
	4	石材幕墙板缝注胶 第11.4.2-4条 第11.1.6条	/			
	5	石材幕墙流水坡向和滴水线 第11.4.2-5条 第11.1.6条	/			
	6	石材表面质量 第11.4.2-6条 第11.1.6条	/			
	7	石材幕墙安装偏差 第11.4.2-7条 第11.1.6条	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日				

人造板材幕墙安装检验批质量验收记录

03080401_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（幕墙工程）	
分项工程名称		人造板材幕墙安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	人造板材幕墙工程所用材料、构件和组件质量	第11.5.1-1条 第11.1.6条	/		
	2	人造板材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案	第11.5.1-2条 第11.1.6条	/		
	3	人造板材幕墙主体结构上的埋件	第11.5.1-3条 第11.1.6条	/		
	4	人造板材幕墙连接安装质量	第11.5.1-4条 第11.1.6条	/		
	5	金属框架和连接件的防腐处理	第11.5.1-5条 第11.1.6条	/		
	6	人造板材幕墙防雷	第11.5.1-6条 第11.1.6条	/		
	7	人造板材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置	第11.5.1-7条 第11.1.6条	/		
	8	变形缝、墙角的连接节点	第11.5.1-8条 第11.1.6条	/		
	9	有防水要求的人造板材幕墙防水效果	第11.5.1-9条 第11.1.6条	/		
一般项目	1	人造板材幕墙表面质量	第11.5.2-1条 第11.1.6条	/		
	2	板缝	第11.5.2-2条 第11.1.6条	/		
	3	人造板材幕墙流水坡向和滴水线	第11.5.2-3条 第11.1.6条	/		
	4	人造板材表面质量	第11.5.2-4条 第11.1.6条	/		
	5	人造板材幕墙安装偏差	第11.5.2-5条 第11.1.6条	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

水性涂料涂饰检验批质量验收记录

03090101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（涂饰工程）		
分项工程名称		水性涂料涂饰	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	涂料品种、型号、性能	第12.2.1条	/			
	2	涂饰颜色、光泽、图案	第12.2.2条	/			
	3	涂饰综合质量	第12.2.3条	/			
	4	涂饰工程的基层处理	第12.2.4条	/			
一般项目	1	薄涂涂饰质量	颜色	普通涂饰	均匀一致	/	
			高级涂饰	均匀一致	/		
		光泽、光滑	普通涂饰	光泽基本均匀，光滑无挡手感	/		
			高级涂饰	光泽均匀一致，光滑	/		
		泛碱、咬色	普通涂饰	允许少量轻微	/		
			高级涂饰	不允许	/		
		流坠、疙瘩	普通涂饰	允许少量轻微	/		
			高级涂饰	不允许	/		
	砂眼、刷纹	普通涂饰	允许少量轻微砂眼、刷纹通顺	/			
		高级涂饰	无砂眼，无刷纹	/			
	2	厚涂涂饰质量	颜色	普通涂饰	均匀一致	/	
			高级涂饰	均匀一致	/		
		光泽	普通涂饰	光泽基本均匀	/		
			高级涂饰	光泽均匀一致	/		
		泛碱、咬色	普通涂饰	允许少量轻微	/		
			高级涂饰	不允许	/		
点状分布		普通涂饰	-	/	/	/	
		高级涂饰	疏密均匀	/			

水性涂料涂饰检验批质量验收记录

03090101_____

验收项目			设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
一般 项目	3	复层 涂料 涂饰 质量	颜色	均匀一致				/			
		光泽	光泽基本均匀				/				
		泛碱、咬色	不允许				/				
		喷点疏密程度	均匀，不允许连片				/				
	4	涂层与其他装修材 料和设备衔接处		第12.2.8条				/			
	5	墙面 水性 涂料 涂饰 工程	验收项目		允许偏差（mm）			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
					薄涂料		厚涂料				复层 涂料
					普通 涂饰	高级 涂饰	普通 涂饰				
			立面垂直度	3	2	4	3	5	/		
			表面平整度	3	2	4	3	5	/		
阴阳角方正	3	2	4	3	4	/					
装饰线、分色 线直线度	2	1	2	1	3	/					
墙裙、勒脚上 口直线度	2	1	2	1	3	/					
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日								
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日								

溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录

03090201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修（涂饰工程）	
分项工程名称				溶剂型涂料涂饰	检验批部位	检验批容量	
施工单位				项目负责人		项目质量员	
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1	涂料品种、型号、性能		第12.3.1条	/		
	2	颜色、光泽、图案		第12.3.2条	/		
	3	涂饰综合质量		第12.3.3条	/		
	4	基层处理		第12.3.4条	/		
一般项目	1	颜色	普通涂饰	均匀一致	/		
			高级涂饰	均匀一致	/		
		光泽、 光滑	普通涂饰	光泽基本均匀， 光滑无挡手感	/		
			高级涂饰	光泽均匀一致，光滑	/		
		刷纹	普通涂饰	刷纹通顺	/		
			高级涂饰	无刷纹	/		
		裹棱、 流坠、 皱皮	普通涂饰	明显处不允许	/		
			高级涂饰	不允许	/		
	2	颜色	普通涂饰	基本一致	/		
			高级涂饰	均匀一致	/		
		木纹	普通涂饰	棕眼刮平、木纹清楚	/		
			高级涂饰	棕眼刮平、木纹清楚	/		
		光泽、 光滑	普通涂饰	光泽基本均匀， 光滑无挡手感	/		
			高级涂饰	光泽均匀一致，光滑	/		
		刷纹	普通涂饰	无刷纹	/		
			高级涂饰	无刷纹	/		
裹棱、 流坠、 皱皮	普通涂饰	明显处不允许	/				
	高级涂饰	不允许	/				

溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录

03090201_____

验收项目			设计要求及 规范规定				最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
一般项目	3	涂层与其他装修材料 和设备衔接处	第12.3.7条				/			
	4	墙面溶剂型涂饰工程	验收项目		允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
			色漆		清漆					
			普通 涂饰	高级 涂饰	普通 涂饰	高级 涂饰				
			立面垂直度	4	3	3	2	/		
			表面平整度	4	3	3	2	/		
			阴阳角方正	4	3	3	2	/		
装饰线、分色线 直线度	2	1	2	1	/					
墙面溶剂墙裙、 勒脚上口直线度	2	1	2	1	/					
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

美术涂饰检验批质量验收记录

03090301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（涂饰工程）		
分项工程名称		美术涂饰	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料品种、型号、性能	第12.4.1条	/			
	2	涂饰综合质量	第12.4.2条	/			
	3	基层处理	第12.4.3条	/			
	4	套色、花纹、图案	第12.4.4条	/			
一般项目	1	表面质量	第12.4.5条	/			
	2	仿花纹涂饰表面质量	第12.4.6条	/			
	3	套色涂饰图案	第12.4.7条	/			
	4	墙面 美术涂饰工程 允许 偏差 (mm)	立面垂直度	4	/		
			表面平整度	4	/		
			阴阳角方正	4	/		
			装饰线、分色线直 线度	2	/		
			墙裙、勒脚上口直 线度	2	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

裱糊检验批质量验收记录

03100101

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （裱糊与软包工程）		
分项工程名称		裱糊	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能	第13.2.1条	/			
	2	基层处理	第13.2.2条	/			
	3	裱糊后各幅拼接	第13.2.3条	/			
	4	壁纸、墙布粘贴	第13.2.4条	/			
一般项目	1	裱糊后的壁纸、墙布表面质量	第13.2.5条	/			
	2	复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层	第13.2.6条	/			
	3	壁纸、墙布与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处；与墙面上电气槽、盒的交接处套割	第13.2.7条	/			
	4	壁纸、墙布边缘	第13.2.8条	/			
	5	壁纸、墙布阴角、阳角	第13.2.9条	/			
	6	裱糊工程允许偏差 (mm)	表面平整度	3	/		
			立面垂直度	3	/		
阴阳角方正			3	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

软包工程检验批质量验收记录

03100201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （裱糊与软包工程）		
分项工程名称		软包	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	安装位置及构造做法	第13.3.1条	/			
	2	边框所选木材的材质、花 纹、颜色和燃烧性能	第13.3.2条	/			
	3	衬板、面料及内衬材料的 质量	第13.3.3条	/			
	4	龙骨、边框安装	第13.3.4条	/			
	5	衬板与基层	第13.3.5条	/			
一般项目	1	单块软包面料，饰面上开 口及套割	第13.3.6条	/			
	2	软包工程的表面质量	第13.3.7条	/			
	3	边框安装质量	第13.3.8条	/			
	4	软包内衬质量	第13.3.9条	/			
	5	装饰线、踢脚板、门窗框 交接处	第13.3.10条	/			
	6	软包 工程 安装 允许 偏差 (mm)	单块软包边框水平 度	3	/		
			单块软包边框垂直 度	3	/		
			单块软包对角线长 度差	3	/		
			单块软包宽度、高 度	0, -2	/		
			分隔条（缝）直线 度	3	/		
裁口线条结合处高 度差			1	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

橱柜制作与安装检验批质量验收记录

03110101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（细部工程）		
分项工程名称		橱柜制作与安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率	第14.2.1条	/			
	2	预埋件或后置埋件	第14.2.2条	/			
	3	橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法	第14.2.3条	/			
	4	橱柜配件的品种、规格	第14.2.4条	/			
	5	橱柜的抽屉和柜门	第14.2.5条	/			
一般项目	1	橱柜表面质量	第14.2.6条	/			
	2	橱柜裁口	第14.2.7条	/			
	3	橱柜安装允许偏差 (mm)	外形尺寸	3	/		
		立面垂直度	2	/			
		门与框架的平行度	2	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录

03110201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（细部工程）		
分项工程名称		窗帘盒和窗台板制 作与安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率	第14.3.1条	/			
	2	造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法	第14.3.2条	/			
	3	窗帘盒配件	第14.3.3条	/			
一般项目	1	表面质量	第14.3.4条	/			
	2	与墙面、窗框衔接	第14.3.5条	/			
	3	窗帘盒和窗台板安装允许偏差 (mm)	水平度	2	/		
			上口、下口直线度	3	/		
			两端距窗洞口长度差	2	/		
两端出墙厚度差			3	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日					

门窗套制作与安装检验批质量验收记录

03110301_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（细部工程）	
分项工程名称		门窗套制作与安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料的材质、规格、花纹、颜色、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级	第14.4.1条	/		
	2	造型、尺寸及固定方法	第14.4.2条	/		
一般项目	1	表面质量	第14.4.3条	/		
	2	门窗套安装允许偏差 (mm)	正、侧面垂直度	3	/	
			门窗套上口水平度	1	/	
			门窗套上口直线度	3	/	
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日				

护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录

03110401_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修（细部工程）	
分项工程名称		护栏和扶手制作与 安装	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑装饰装修工程质量验收 标准》GB 50210-2018	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控项目	1	材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级	第14.5.1条	/		
	2	造型、尺寸及安装位置	第14.5.2条	/		
	3	预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点	第14.5.3条	/		
	4	护栏高度、栏杆间距、安装位置及安装牢固	第14.5.4条	/		
	5	栏板玻璃	第14.5.5条	/		
一般项目	1	转角弧度、接缝及表面质量	第14.5.6条	/		
	2	护栏垂直度	3	/		
		栏杆间距	0, -6	/		
		扶手直线度	4	/		
		扶手高度	+6, 0	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

花饰制作与安装检验批质量验收记录

03110501_____

单位（子单位） 工程名称						分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修（细部工程）		
分项工程名称		花饰制作与安装		检验批部位				检验批容量		
施工单位				项目负责人				项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人				分包单位 项目质量员		
施工依据						验收依据		《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018		
验收项目			设计要求及 规范规定			最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率		第14.6.1条		/				
	2	造型、尺寸		第14.6.2条		/				
	3	安装位置和固定方法		第14.6.3条		/				
一般项目	1	表面质量		第14.6.4条		/				
	2	花饰 安装 允许 偏差 (mm)	条型花饰的水平 度或垂直度	每米	室内	1	/			
				室外	3	/				
			全长	室内	3	/				
				室外	6	/				
			单独花饰中心位置偏移	室内	10	/				
				室外	15	/				
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日							

基土检验批质量验收记录

03120101_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称			基层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位				项目负责人		项目质量员	
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控 项目	1	基土土料		第4.2.5条	/		
	2	Ⅰ类建筑基土的氡浓度		第4.2.6条	/		
	3	基土密实及压实系数		第4.2.7条	/		
一般 项目	1	基土 允许 偏差 (mm)	表面平整度	15	/		
			标高	0, -50	/		
			坡度	≤2/1000L, 且≤30	/		
			厚度	≤1/10H, 且≤20	/		
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

灰土垫层检验批质量验收记录

03120102_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （建筑地面工程）			
分项工程名称			基层铺设		检验批部位		检验批容量			
施工单位					项目负责人		项目质量员			
分包单位					分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据					验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010			
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果
主控 项目	1		灰土体积比		第4.3.6条		/			
	1		灰土材料质量		第4.3.7条		/			
一般 项目	2	灰土 垫层 允许 偏差 (mm)	表面平整度		10		/			
			标高		±10		/			
			坡度		≤2/1000L， 且≤30		/			
			厚度		≤1/10H， 且≤20		/			
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日						
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日						

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录

03120103

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称			基层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位				项目负责人		项目质量员	
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控 项目	1	砂和砂石质量		第4.4.3条	/		
	2	垫层干密度 （或贯入度）		第4.4.4条	/		
一般 项目	1	垫层表面质量		第4.4.5条	/		
	2	砂垫 层和 砂石 垫层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	15	/		
			标高	± 20	/		
			坡度	≤2/1000L， 且≤30	/		
			厚度	≤1/10H， 且≤20	/		
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录

03120104

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (建筑地面工程)	
分项工程名称			基层铺设		检验批部位		检验批容量	
施工单位					项目负责人		项目质量员	
分包单位					分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据						验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录
主控项目	1	材料质量		第4.5.3条		/		
	2	垫层密实度		设计要求		/		
一般项目	1	碎石 垫层 和碎 砖垫 层允 许偏 差 (mm)	表面平整度	15		/		
			标高	± 20		/		
			坡度	≤2/1000L， 且≤30		/		
			厚度	≤1/10H， 且≤20		/		
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录

03120105_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称			基层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位				项目负责人		项目质量员	
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量	第4.6.3条	/			
	2	体积比	设计要求	/			
一般项目	1	三合土垫层和四合土垫层允许偏差（mm）	表面平整度	10	/		
		标高	± 10	/			
		坡度	≤2/1000L， 且≤30	/			
		厚度	≤1/10H， 且≤20	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

炉渣垫层检验批质量验收记录

03120106_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)		
分项工程名称			基层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010		
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量		第4.7.5条	/			
	2	垫层体积比		设计要求	/			
一般项目	1	垫层与下一层粘结		第4.7.7条	/			
	2	炉渣垫层允许偏差 (mm)	表面平整度	10	/			
			标高	± 10	/			
			坡度	≤2/1000L， 且≤30	/			
			厚度	≤1/10H， 且≤20	/			
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录

03120107

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)	
分项工程名称		基层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量	第4.8.8条	/		
	2	混凝土强度等级、陶粒 混凝土密度	第4.8.9条	/		
一般项目	1	水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层允许偏差 (mm)	表面平整度	10	/	
		标高	± 10	/		
		坡度	≤2/1000L， 且≤30	/		
		厚度	≤1/10H， 且≤20	/		
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日	
监理（建设） 单位验收结论		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日	

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

找平层检验批质量验收记录

03120108

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)			
分项工程名称		基层铺设	检验批部位		检验批容量			
施工单位			项目负责人		项目质量员			
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010			
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
主控项目	1	材料质量	第4.9.6条	/				
	2	体积比或强度等级	第4.9.7条	/				
	3	有防水要求的建筑地面	第4.9.8条	/				
	4	有防静电要求的整体面层的找平层	第4.9.9条	/				
一般项目	1	找平层与下一层结合	第4.9.10条	/				
	2	找平层表面质量	第4.9.11条	/				
	3	找平层允许偏差 (mm)	用胶粘剂做结合层铺设拼花木板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、软木地板面层	表面平整度	2	/		
				标高	±4	/		
			用胶结料做结合层铺设板块面层	表面平整度	3	/		
				标高	±5	/		
			金属板面层	表面平整度	3	/		
				标高	±4	/		
			用水泥砂浆做结合层，铺其他种类面层	表面平整度	5	/		
				标高	±8	/		
			坡度		≤2/1000L， 且≤30	/		
			厚度		≤1/10H， 且≤20	/		
			施工单位 检查结果		过程验收：			最终验收：
项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日					项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			
监理（建设） 单位验收结论		过程验收：			最终验收：			
		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

隔离层检验批质量验收记录

03120109 _____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)	
分项工程名称		基层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量	第4.10.9条	/		
	2	材料进场复验	第4.10.10条	/		
	3	隔离层设置、楼层结构 板等	第4.10.11条	/		
	4	水泥类防水隔离层的防 水性能	第4.10.12条	/		
	5	防水隔离层要求	第4.10.13条	/		
一般项目	1	隔离层厚度	设计要求	/		
	2	隔离层与下一层粘结	第4.10.15条	/		
	3	防水涂层	第4.10.15条	/		
	4	表面平整度	3mm	/		
		标高	± 4mm	/		
		坡度	≤2/1000L, 且≤30mm	/		
厚度		≤1/10H, 且≤20mm	/			
施工单位 检查结果		项目施工员: 项目质量员: 年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日				

注：L为房间相应尺寸，H为垫层设计厚度。

绝热层检验批质量验收记录

03120111_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		基层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第4.12.10条	/			
	2	材料进场复验	第4.12.11条	/			
	3	板块材料铺贴法及表面质量	第4.12.12条	/			
一般项目	1	绝热层厚度	第4.12.13条	/			
	2	绝热层表面质量	第4.12.14条	/			
	3	绝热层允许偏差 (mm)	表面平整度	4	/		
			标高	±4	/		
			坡度	≤2/1000L, 且≤30	/		
			厚度	≤1/10H, 且≤20	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

水泥混凝土面层检验批质量验收记录

03120201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	骨料粒径	第5.2.3条	/			
	2	外加剂的技术性能、品种 和掺量	第5.2.4条	/			
	3	面层强度等级	第5.2.5条	/			
	4	面层与下一层结合	第5.2.6条	/			
一般项目	1	表面质量	第5.2.7条	/			
	2	表面坡度	第5.2.8条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第5.2.9条	/			
	4	楼梯、 台阶 踏步允 许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层质量	第5.2.10条	/		
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/		
	5	水泥 混凝 土面 层允 许偏 差 (mm)	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
缝格平直			3	/			
施工单位 检查结果			过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论			过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

水泥砂浆面层检验批质量验收记录

03120202_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第5.3.2条	/			
	2	外加剂的技术性能、品种 和掺量	第5.3.3条	/			
	3	体积比或强度等级	第5.3.4条	/			
	4	有排水要求的地面	第5.3.5条	/			
	5	面层与下一层结合	第5.3.6条	/			
一般项目	1	坡度	第5.3.7条	/			
	2	表面质量	第5.3.8条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第5.3.9条	/			
	4	楼梯、 台阶、 踏步允 许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层 质量	第5.3.10条	/		
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/		
	5	水泥 砂浆 面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
缝格平直			3	/			
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

水磨石面层检验批质量验收记录

03120203

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第5.4.8条	/			
	2	拌和料体积比 (水泥:石粒)	第5.4.9条	/			
	3	防静电面层	第5.4.10条	/			
	4	面层与下一层结合	第5.4.11条	/			
一般项目	1	面层表面质量	第5.4.12条	/			
	2	踢脚线	第5.4.13条	/			
	3	楼梯 、 台阶 踏步 允许 偏差 (mm)	踏步尺寸及面层 质量	第5.4.14条	/		
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/		
	4	水磨 石面 层允 许偏 差 (mm)	表面平整度	高级水磨石	2	/	
				普通水磨石	3	/	
		踢脚线	上口平直		3	/	
			缝格 顺直	高级水磨石	2	/	
普通水磨石				3	/		
施工单位 检查结果			过程验收:			最终验收:	
		项目施工员: 项目质量员: 日期: 年 月 日			项目施工员: 项目质量员: 日期: 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收:			最终验收:		
		专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 日期: 年 月 日			专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 日期: 年 月 日		

硬化耐磨面层检验批质量验收记录

03120204

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第5.5.9条	/			
	2	采用拌和料铺设时，材料质量	第5.5.10条	/			
	3	硬化耐磨面层的厚度、强度等级、耐磨等级	第5.5.11条	/			
	4	面层与基层结合	第5.5.12条	/			
一般项目	1	面层表面坡度	设计要求	/			
	2	面层表面质量	第5.5.14条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第5.5.15条	/			
	4	硬化耐磨面层允许偏差（mm）	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
		缝格平直	3	/			
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

防油渗面层检验批质量验收记录

03120205_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第5.6.7条	/			
	2	强度等级和抗渗性能	第5.6.8条	/			
	3	防油渗混凝土面层与 下一层结合	第5.6.9条	/			
	4	防油渗涂料面层与基 层粘结	第5.6.10条	/			
一般项目	1	表面坡度	第5.6.11条	/			
	2	表面质量	第5.6.12条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结 合	第5.6.13条	/			
	4	防油 渗面 层允 许偏 差 (mm)	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格平直	3	/		
施工单位 检查结果		过程验收：			最终验收：		
		项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收：			最终验收：		
		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

不发火（防爆）面层检验批质量验收记录

03120206

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第5.7.4条	/			
	2	面层强度等级	设计要求C	/			
	3	面层与下一层结合	第5.7.6条	/			
	4	面层试件检验	第5.7.7条	/			
一般项目	1	面层表面质量	第5.7.8条	/			
	2	踢脚线与柱、墙面结合	第5.7.9条	/			
	3	不发火(防爆)面层允许偏差 (mm)	表面平整度	5	/		
		踢脚线上口平直	4	/			
		缝格平直	3	/			
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

自流平面层检验批质量验收记录

03120207

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设		检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量		第5.8.6条		/		
	2	涂料进场复验		第5.8.7条		/		
	3	基层的强度等级		第5.8.8条		/		
	4	自流平面层的各构造 层之间粘结		第5.8.9条		/		
	5	表面质量		第5.8.10条		/		
一般项目	1	面层施工		第5.8.11条		/		
	2	表面外观质量		第5.8.12条		/		
	3	自流 平面 层允 许偏 差 (mm)	表面平整度	2	/			
			踢脚线上口平直	3	/			
		缝格平直	2	/				
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日				最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日				最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

涂料面层检验批质量验收记录

03120208

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	涂料质量	第5.9.4条	/			
	2	材料进场复验	第5.9.5条	/			
	3	涂料面层的表面质量	第5.9.6条	/			
一般项目	1	涂料找平层平整度	第5.9.7条	/			
	2	涂料面层	第5.9.8条	/			
	3	楼梯、台阶踏步允许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层质量	第5.9.9条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5	/		
	4	涂料面层允许偏差 (mm)	表面平整度	2	/		
			踢脚线上口平直	3	/		
			缝格平直	2	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

塑胶面层检验批质量验收记录

03120209

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量	第5.10.4条	/		
	2	现浇型塑胶面层的配合比和 成品试件	第5.10.5条	/		
	3	面层与基层粘结质量	第5.10.6条	/		
一般项目	1	塑胶面层的各组合层厚度、 坡度、表面平整度	第5.10.7条	/		
	2	面层质量	第5.10.8条	/		
	3	塑胶卷材面层的焊缝	第5.10.9条	/		
		焊缝凹凸	≤0.6	/		
	4	塑胶 面层 允许 偏差 (mm)	表面平整度	2	/	
			踢脚线上口平直	3	/	
			缝格平直	2	/	
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录

03120210_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	地面辐射供暖的整体面层采用的材料或产品	第5.11.3条	/			
	2	分格缝及面层与柱、墙间空隙	第5.11.4条	/			
	3	骨料粒径	第5.2.3条	/			
	4	外加剂的技术性能、品种和掺量	第5.2.4条	/			
	5	面层强度等级	设计要求C____	/			
	6	面层与下一层结合	第5.2.6条	/			
一般项目	1	表面质量	第5.2.7条	/			
	2	表面坡度	第5.2.8条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第5.2.9条	/			
	4	楼梯、台阶、踏步允许偏差（mm）	踏步尺寸及面层质量	第5.2.10条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5	/		
	5	地面辐射供暖水泥混凝土面层允许偏差（mm）	表面平整度	5	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格平直	3	/		
施工单位 检查结果		过程验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			最终验收： 项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
		过程验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			最终验收： 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论							

地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录

03120211_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)		
分项工程名称		整体面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	地面辐射供暖的整体面层 采用的材料或产品	第5.11.3条	/			
	2	分格缝及面层与柱、墙间 空隙	第5.11.4条	/			
	3	水泥砂浆骨料质量	第5.3.2条	/			
	4	外加剂的技术性能、品种 和掺量	第5.3.3条	/			
	5	体积比和强度	第5.3.4条	/			
	6	有排水要求的地面	第5.3.5条	/			
	7	面层与下一层结合	第5.3.6条	/			
一般项目	1	坡度	第5.3.7条	/			
	2	表面质量	第5.3.8条	/			
	3	踢脚线与柱、墙面结合	第5.3.9条	/			
	4	楼梯、 台阶踏 步允许 偏差 (mm)	踏步尺寸及面层 质量	第5.3.10条	/		
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/		
	5	地面辐射 供暖水 泥砂 浆面 层允 许偏 差(mm)	表面平整度	4	/		
			踢脚线上口平直	4	/		
			缝格平直	3	/		
施工单位 检查结果		过程验收：			最终验收：		
		项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日			项目施工员： 项目质量员： 日期： 年 月 日		
监理（建设） 单位验收结论		过程验收：			最终验收：		
		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 年 月 日		

砖面层检验批质量验收记录

03120301 _____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)			
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量			
施工单位			项目负责人		项目质量员			
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010			
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
主控项目	1	材料质量	第6.2.5条	/				
	2	板块产品进场复验	第6.2.6条	/				
	3	面层与下一层结合	第6.2.7条	/				
一般项目	1	面层表面质量	第6.2.8条	/				
	2	临边处镶边用料及尺寸	第6.2.9条	/				
	3	踢脚线质量	第6.2.10条	/				
	4	楼梯 、 台阶 踏步 允许 偏差 (mm)	踏步尺寸及面层 质量	第6.2.11条	/			
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/			
			每踏步两端宽度差	≤10	/			
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/			
	5	面层表面坡度	第6.2.12条	/				
	6	砖面 层的 允许 偏差 (mm)	表面 平整度	缸砖	4.0	/		
				水泥花砖	3.0	/		
				陶瓷锦砖、 陶瓷 地砖	2.0	/		
			缝格平直	3.0	/			
		接缝 高低差	陶瓷锦砖、 陶瓷地 砖、 水泥花砖	0.5	/			
			缸砖	1.5	/			
		踢脚线上 口平直	陶瓷锦砖、 陶瓷 地砖	3.0	/			
缸砖			4.0	/				
板块间隙宽度		2.0	/					
施工单位								
检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日						
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日						

大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录

03120302_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称			板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料质量		第6.3.4条	/			
	2	板块产品进场复验		第6.3.5条	/			
	3	面层与下一层结合		第6.3.6条	/			
一般项目	1	板块背面、侧面		第6.3.7条	/			
	2	面层质量		第6.3.8条	/			
	3	踢脚线质量		第6.3.9条	/			
	4	楼梯、 台阶、 踏步允 许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层 质量	第6.3.10条	/			
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/			
			每踏步两端宽度差	≤10	/			
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/			
	5	面层表面坡度		第6.3.11条	/			
	6	大理 石面 层和 花岗 石面 层的 允许 偏差 (mm)	表面 平整 度	大理石面层和花岗	1.0	/		
				碎拼大理石和碎拼	3.0	/		
			缝格平直		2.0	/		
			接缝高低差		0.5	/		
			踢脚线上口平直		1.0	/		
板块间隙宽度			1.0	/				
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

预制板块面层检验批质量验收记录

03120303

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)		
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	板块材料质量	第6.4.6条	/			
	2	板块产品进场复验	第6.4.7条	/			
	3	面层与下一层结合	第6.4.8条	/			
一般项目	1	预制板块表面质量	第6.4.9条	/			
	2	预制板块面层质量	第6.4.10条	/			
	3	邻接处的镶边用料尺寸	第6.4.11条	/			
	4	踢脚线质量	第6.4.12条	/			
	5	楼梯、 台阶、 踏步允 许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层质量	第6.4.13条	/		
			楼层梯段相邻踏步 高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端 宽度	≤5	/		
	6	表面 平整 度	高级水磨石	2.0	/		
			普通水磨石	3.0	/		
			人造石面层	1.0	/		
			水泥混凝土板块	4.0	/		
		缝格 平直	高级水磨石、普通水磨石	3.0	/		
			人造石面层	2.0	/		
		接缝 高低 差	高级水磨石、人造石	0.5	/		
			普通水磨石	1.0	/		
			水泥混凝土板块	1.5	/		
			踢脚 线上 口平 直	高级水磨石	3.0	/	
		人造石面层		1.0	/		
		普通水磨石及水泥		4.0	/		
板块 间隙 宽度		高级水磨石、普通水磨石	2.0	/			
		人造石面层	1.0	/			
		水泥混凝土板块	6.0	/			
施工单位							
检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日					

料石面层检验批质量验收记录

03120304

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称			板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	石材质量和强度		设计要求 MU	/			
	2	石材进场复试		第6.5.6条	/			
	3	面层与下一层结合		第6.5.7条	/			
一般项目	1	料石面层质量		第6.5.8条	/			
	2	料石 面层的允 许偏差 (mm)	表面平整 度	条石、块石	10	/		
			缝格平直	条石、块石	8.0	/		
			接缝高低 差	条石	2.0	/		
			板块间隙 宽度	条石	5.0	/		
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

塑料板面层检验批质量验收记录

03120305

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第6.6.8条	/			
	2	材料进场复试	第6.6.9条	/			
	3	面层与下一层结合	第6.6.10条	/			
一般项目	1	面层质量	第6.6.11条	/			
	2	板块的焊接、焊缝	第6.6.12条	/			
	3	镶边用料	第6.6.13条	/			
	4	踢脚线	第6.6.14条	/			
	5	塑料板面层的允许偏差 (mm)	表面平整度	2.0	/		
			缝格平直	3.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	2.0	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

活动地板面层检验批质量验收记录

03120306 001

单位（子单位） 工程名称			分部（子分部） 工程名称			建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称			板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位				项目负责人		项目质量员		
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据						验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录			检查 结果
主控项目	1	材料质量		第6.7.11条	/			
	2	面层质量		第6.7.12条	/			
一般项目	1	面层表面质量		第6.7.13条	/			
	2	活动地板面的允许偏差 (mm)	表面平整度	2.0	/			
			缝格平直	2.5	/			
			接缝高低差	0.4	/			
			板块间隙宽度	0.3	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

金属板面层检验批质量验收记录

03120307_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	金属板质量	第6.8.6条	/			
	2	面层与基层的固定方法、面层的接缝处理	符合设计要求	/			
	3	焊接质量	第6.8.8条	/			
	4	面层与基层结合	第6.8.9条	/			
一般项目	1	表面质量	第6.8.10条	/			
	2	面层质量	第6.8.11条	/			
	3	镶边用料及尺寸	第6.8.12条	/			
	4	踢脚线	第6.8.13条	/			
	5	金属板面层的允许偏差 (mm)	表面平整度	1.0	/		
			缝格平直	2.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	1.0	/		
			板块间隙宽度	1.0	/		
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

地毯面层检验批质量验收记录

03120308_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位			项目负责人		项目质量员	
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1 地毯面层材料质量	第6.9.7条	/			
	2 材料进场复验	第6.9.8条	/			
	3 地毯表面质量	第6.9.9条	/			
一般项目	1 地毯表面质量	第6.9.10条	/			
	2 地毯细部质量	第6.9.11条	/			
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录

03120309

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位		项目负责人			项目质量员		
分包单位		分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料质量		第6.10.4条	/		
	2	面层伸缩缝、分格缝，面层与柱、墙间空隙		第6.10.5条	/		
	3	材料进场复验		第6.2.6条	/		
	4	面层与下一层结合		第6.2.7条	/		
一般项目	1	板块背面、侧面		第6.2.8条	/		
	2	邻接处镶边用料		第6.2.9条	/		
	3	踢脚线质量		第6.2.10条	/		
	4	楼梯、台阶踏步允许偏差（mm）	踏步尺寸及面层质量	第6.2.11条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5	/		
	5	面层表面坡度		第6.2.12条	/		
	6	地面辐射供暖砖面层允许偏差（mm）	表面平整度	缸砖	4.0	/	
				水泥花砖	3.0	/	
				陶瓷锦砖、陶瓷地砖	2.0	/	
			缝格平直	3.0	/		
			接缝高低差	陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖	0.5	/	
缸砖				1.5	/		
踢脚线上口平直			陶瓷锦砖、陶瓷地砖	3.0	/		
			缸砖	4.0	/		
	板块间隙宽度		2.0	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录

03120310_____

单位（子单位） 工程名称			分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称			板块面层铺设	检验批部位	检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据			验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第6.10.4条	/			
	2	面层伸缩缝、分格缝，面层与柱、墙间空隙	第6.10.5条	/			
	3	材料进场复验	第6.3.5条	/			
	4	面层与下一层结合	第6.3.6条	/			
一般项目	1	板块背面、侧面	第6.3.7条	/			
	2	面层质量	第6.3.8条	/			
	3	踢脚线质量	第6.3.9条	/			
	4	楼梯、台阶踏步允许偏差（mm）	踏步尺寸及面层质量	第6.3.10条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5	/		
	5	面层表面坡度	第6.3.11条	/			
	6	地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层的允许偏差（mm）	大理石面层和花岗石面层	1.0	/		
			碎拼大理石和碎拼花岗石面层	3.0	/		
			缝格平直	2.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	1.0	/		
板块间隙宽度			1.0	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录

03120311_____

单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (建筑地面工程)			
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位	检验批容量			
施工单位		项目负责人		项目质量员			
分包单位		分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员			
施工依据		验收依据		《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010			
验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果		
主控项目	1	板块质量	第6.10.4条	/			
	2	面层伸缩缝、分格缝，面层与柱、墙间空隙	第6.10.5条	/			
	3	材料进场复验	第6.4.7条	/			
	4	面层与下一层结合	第6.4.8条	/			
一般项目	1	预制板块表面质量	第6.4.9条	/			
	2	预制板块面层质量	第6.4.10条	/			
	3	邻接处的镶边用料尺寸	第6.4.11条	/			
	4	踢脚线质量	第6.4.12条	/			
	5	楼梯、台阶踏步允许偏差 (mm)	踏步尺寸及面层质量	第6.4.13条	/		
			楼层梯段相邻踏步高度差	≤10	/		
			每踏步两端宽度差	≤10	/		
			旋转楼梯踏步两端宽度	≤5	/		
	6	地面辐射供暖预制板块面层的允许偏差 (mm)	表面平整度	高级水磨石	2.0	/	
				普通水磨石	3.0	/	
				人造石面层	1.0	/	
				水泥混凝土板块	4.0	/	
			缝格平直	高级水磨石、普通水磨石、水泥混凝土板块	3.0	/	
				人造石面层	2.0	/	
				接缝高低差	高级水磨石、人造石面层	0.5	/
			普通水磨石		1.0	/	
			水泥混凝土板块		1.5	/	
			踢脚线上口平直	高级水磨石	3.0	/	
				人造石面层	1.0	/	
				普通水磨石及水泥混凝土板块	4.0	/	
板块间隙宽度			高级水磨石、普通水磨石	2.0	/		
			人造石面层	1.0	/		
			水泥混凝土板块	6.0	/		
施工单位			项目施工员：				
检查结果		项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日					

地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录

03120312_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		板块面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	板块质量	第6.10.4条	/			
	2	面层伸缩缝、分格缝，面层 与柱、墙间空隙	第6.10.5条	/			
	3	材料进场复验	第6.6.9条	/			
	4	面层与下一层结合	第6.6.10条	/			
一般项目	1	面层质量	第6.6.11条	/			
	2	板块的焊接、焊缝	第6.6.12条	/			
	3	镶边用料	第6.6.13条	/			
	4	踢脚线	第6.6.14条	/			
	5	地面辐射 供暖塑料 板面层允 许偏差 (mm)	表面平整度	2.0	/		
			缝格平直	3.0	/		
			接缝高低差	0.5	/		
			踢脚线上口平直	2.0	/		
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

实木地板、实木集成地板、竹地板面层
检验批质量验收记录

03120401

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （建筑地面工程）					
分项工程名称			木、竹面层铺设		检验批部位		检验批容量					
施工单位					项目负责人		项目质量员					
分包单位					分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员					
施工依据					验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010					
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果		
主控项目	1	材料质量			第7.2.8条		/					
	2	材料进场复试			第7.2.9条		/					
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等			第7.2.10条		/					
	4	木搁栅安装			第7.2.11条		/					
	5	面层质量			第7.2.12条		/					
一般项目	1	实木地板、实木集成 地板面层质量			第7.2.13条		/					
	2	竹地板面层的品种与 规格			第7.2.14条		/					
	3	面层缝隙、接头位置 和表面			第7.2.15条		/					
	4	采用粘、钉工艺时面 层质量			第7.2.16条		/					
	5	踢脚线			第7.2.17条		/					
	6	实木地板、实木集成 地板、竹地板 面层允许偏差 （mm）	板面缝 隙宽度	拼花地板	0.2	/						
				硬木地板、 竹 地板	0.5	/						
				松木地板	1.0	/						
		表面平 整度	拼花、硬木 、竹	2.0	/							
			松木地板	3.0	/							
			踢脚线上口平齐	3.0	/							
			板面拼缝平直	3.0	/							
			相邻板材高差	0.5	/							
			踢脚线与面层接缝	1.0	/							
	施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日							
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日								

实木复合地板面层检验批质量验收记录

03120402_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 (建筑地面工程)		
分项工程名称			木、竹面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人			项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第7.3.6条	/				
	2	材料进场复试	第7.3.7条	/				
	3	木搁栅、垫木和垫层地板等	第7.3.8条	/				
	4	木格栅安装	第7.3.9条	/				
	5	面层质量	第7.3.10条	/				
一般项目	1	面层外观质量	第7.3.11条	/				
	2	面层缝隙、接头位置和表面	第7.3.12条	/				
	3	采用粘、钉工艺时面层质量	第7.3.13条	/				
	4	踢脚线	第7.3.14条	/				
	5	实木复合地板 面层允许偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/			
			表面平整度	2.0	/			
			踢脚线上口平齐	3.0	/			
			板面拼缝平直	3.0	/			
相邻板材高差			0.5	/				
		踢脚线与面层接缝	1.0	/				
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日					

浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录

03120403

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称			木、竹面层铺设	检验批部位		检验批容量	
施工单位				项目负责人		项目质量员	
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据					验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
主控 项目	1	材料质量		第7.4.5条	/		
	2	材料进场复试		第7.4.6条	/		
	3	木搁栅、垫木和垫层地 板等的防腐防蛀处理及 安装		第7.4.7条	/		
	4	面层质量		第7.4.8条	/		
一般 项目	1	面层外观质量		第7.4.9条	/		
	2	面层接头、缝隙和表面		第7.4.10条	/		
	3	踢脚线		第7.4.11条	/		
	4	浸渍纸 层压木 质地板 面层允 许偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平 齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
			相邻板材高差	0.5	/		
		踢脚线与面层 接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日			
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日			

软木类地板面层检验批质量验收记录

03120404

单位（子单位） 工程名称			分部（子分部） 工程名称			建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称			木、竹面层铺设	检验批部位	检验批容量			
施工单位			项目负责人			项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人			分包单位 项目质量员		
施工依据			验收依据			《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	材料质量		第7.5.5条	/			
	2	材料进场复试		第7.5.6条	/			
	3	木搁栅、垫木和垫层地板 等的防腐、防蛀处理及安 装		第7.5.7条	/			
	4	面层质量		第7.5.8条	/			
一般项目	1	面层外观质量		第7.5.9条	/			
	2	面层缝隙、接头位置和表 面		第7.5.10条	/			
	3	踢脚线		第7.5.11条	/			
	4	软木类 地板面 层允许 偏差 (mm)	板面缝隙宽度	0.5	/			
			表面平整度	2.0	/			
			踢脚线上口平齐	3.0	/			
			板面拼缝平直	3.0	/			
			相邻板材高差	0.5	/			
		踢脚线与面层接 缝	1.0	/				
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录

03120405

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （建筑地面工程）	
分项工程名称			木、竹面层铺设		检验批部位		检验批容量	
施工单位					项目负责人		项目质量员	
分包单位					分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员	
施工依据					验收依据		《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010	
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录	
主控项目	1	材料质量	第7.6.5条		/			
	2	面层与柱、墙间空隙	第7.6.6条		/			
	3	材料进场复试	第7.3.7条		/			
	4	木搁栅、垫木和垫层地板等	第7.3.8条		/			
	5	木搁栅安装	第7.3.9条		/			
	6	面层质量	第7.3.10条		/			
一般项目	1	采用无龙骨的空铺法铺设	第7.6.8条		/			
	2	面层外观质量	第7.3.11条		/			
	3	面层缝隙、接头位置和表面	第7.3.12条		/			
	4	采用粘、钉工艺时面层质量	第7.3.13条		/			
	5	踢脚线	第7.3.14条		/			
	6	地面辐射供暖实木复合地板面层允许偏差（mm）	板面缝隙宽度	0.5	/			
			表面平整度	2.0	/			
			踢脚线上口平齐	3.0	/			
			板面拼缝平直	3.0	/			
			相邻板材高差	0.5	/			
		踢脚线与面层接缝	1.0	/				
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日					
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日					

地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批
质量验收记录

03120406

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （建筑地面工程）		
分项工程名称		木、竹面层铺设	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据				验收依据	《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB 50209-2010		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	材料质量	第7.6.5条	/			
	2	面层与柱、墙间空隙	第7.6.6条	/			
	3	材料进场复试	第7.4.6条	/			
	4	木搁栅、垫木和垫层地板等	第7.4.7条	/			
	5	面层质量	第7.4.8条	/			
一般项目	1	采用无龙骨的空铺法铺设	第7.6.8条	/			
	2	面层外观质量	第7.4.9条	/			
	3	面层缝隙、接头位置和表面	第7.4.10条	/			
	4	踢脚线	第7.4.11条	/			
	5	地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层允许偏差（mm）	板面缝隙宽度	0.5	/		
			表面平整度	2.0	/		
			踢脚线上口平齐	3.0	/		
			板面拼缝平直	3.0	/		
相邻板材高差			0.5	/			
		踢脚线与面层接缝	1.0	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

装配式吊顶工程检验批质量验收记录

03130101_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （装配式内装工程）		
分项工程名称		装配式吊顶安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据		建筑装饰装修施工方案		验收依据	《装配式内装工程施工质量验收 规范》DB 33/T 1168-2019		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	基体、基层和管线敷 设的施工质量	第4.2.1条	/			
	2	基体、基层和管线敷 设的空间尺寸	第4.2.2条	/			
	3	内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色	第4.2.3条	/			
	4	现场安装连接节点 构 造	第4.2.4条	/			
	5	内装部品的安装牢 固 性	第4.2.5条	/			
	6	空间尺寸、造型、图 案和颜色	第4.2.6条	/			
一般项目	1	内装部品安装的接 缝 质量	第4.2.7条	/			
	2	灯具、设备口与内装 部品的交接质量	第4.2.8条	/			
	3	装配式 吊顶安 装的允 许偏差 (mm)	接缝直线度	2	/		
		接缝高低差	1	/			
		表面平整度	2	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

装配式隔墙工程检验批质量验收记录

03130201_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称	建筑装饰装修 （装配式内装工程）		
分项工程名称		装配式隔墙安装	检验批部位		检验批容量		
施工单位			项目负责人		项目质量员		
分包单位			分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据		建筑装饰装修施工方案		验收依据	《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019		
验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
主控项目	1	基体、基层和管线敷设的 施工质量	第5.2.1条	/			
	2	基体、基层和管线敷设的 空间尺寸	第5.2.2条	/			
	3	内装部品的品种、材质、 性能、规格、图 案和 颜色	第5.2.3条	/			
	4	现场安装连接节点构造	第5.2.4条	/			
	5	内装部品的安装牢固性	第5.2.5条	/			
	6	空间尺寸、造型、图案 和颜色	第5.2.6条	/			
一般项目	1	隔墙安装位置、平整度	第5.2.7条	/			
	2	板材是否有裂缝、缺损	第5.2.7条	/			
	3	隔墙表面质量	第5.2.8条	/			
	4	接缝质量	第5.2.8条	/			
	5	孔洞、槽、盒位置、形 状	第5.2.9条	/			
	6	装配式 隔墙安 装允许 偏差 (mm)	立面垂直度	3	/		
			表面平整度	3	/		
			阴阳角方正	3	/		
			接缝高低差	1	/		
			接缝直线度	2	/		
压条直线度			2	/			
施工单位 检查结果			项目施工员： 项目质量员：年 月 日				
监理（建设） 单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日				

装配式墙面工程检验批质量验收记录

03130301_____

单位（子单位） 工程名称						分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (装配式内装工程)					
分项工程名称		装配式墙面安装		检验批部位				检验批容量					
施工单位				项目负责人				项目质量员					
分包单位				分包单位 项目负责人				分包单位 项目质量员					
施工依据		建筑装饰装修施工方案				验收依据		《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019					
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录			检查 结果				
主控项目	1	基体、基层和管线敷设 的施工质量		第6.2.1条		/							
	2	基体、基层和管线敷设 的空间尺寸		第6.2.2条		/							
	3	内装部品的品种、材质、 性能、规格、图案和 颜色		第6.2.3条		/							
	4	现场安装连接节点构造		第6.2.4条		/							
	5	内装部品的安装牢固性		第6.2.5条		/							
	6	空间尺寸、造型、图案 和颜色		第6.2.6条		/							
一般项目	1	表面质量、造型、图案 颜色，排布形式和 外形 尺寸		第6.2.7条		/							
	2	孔洞套割尺寸、边 缘、 和电气口盖交接 处质量		第6.2.8条		/							
	3	接缝宽度、填嵌质量		第6.2.9条		/							
	4	钉眼位置		第6.2.10条		/							
	5	项目		允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录			检查 结果			
		石材	瓷砖	软包	装饰 膜复 合板								
		立面垂直度		2	2						3	2	/
		表面平整度		2	2						3	1	/
		阴阳角方正		2	2						3	2	/
		接缝直线度		2	2						2	2	/
		压条直线度		2	2						2	2	/
		接缝高低差		1	1						1	1	/
	接缝宽度		1	1	1	1	/						
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日											
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日											

装配式楼（地）面工程检验批质量验收记录

03130401_____

单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (装配式内装工程)					
分项工程名称		装配式楼（地）面安装		检验批部位		检验批容量					
施工单位				项目负责人		项目质量员					
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员					
施工依据		建筑装饰装修施工方案			验收依据		《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019				
验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
主控项目	1	基体、基层和管线敷设的 施工质量		第7.2.1条		/					
	2	基体、基层和管线敷设的 空间尺寸		第7.2.2条		/					
	3	内装部品的品种、材质、 性能、规格、图案和颜色		第7.2.3条		/					
	4	现场安装连接节点构造		第7.2.4条		/					
	5	内装部品的安装牢固性		第7.2.5条		/					
	6	空间尺寸、造型、图案和 颜色		第7.2.6条		/					
一般项目	1	面层表面质量		第7.2.7条		/					
	2	面层边角、填缝质量		第7.2.8条		/					
	3	面层与墙面或地面突出物 套割吻合度		第7.2.9条		/					
	4	踢脚线高度、表面质量		第7.2.10条		/					
	5	地面坡度		第7.2.11条		/					
	6	面层填缝质量		第7.2.12条		/					
	7	面层与地漏组装质量		第7.2.13条		/					
	8	项目		允许偏差（mm）		最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果		
				陶瓷砖 面层	大理石面 层、花岗 石面层						
		表面平整度		2	2	/					
		表面拼缝平直		2	2	/					
		接缝高低差		0.5	0.5	/					
		踢脚线上口平直		2	1	/					
		板块间隙宽度		1.5	1.5	/					
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日									
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)年 月 日									

装配式内门窗工程检验批质量验收记录

03130501

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 （装配式内装工程）		
分项工程名称			装配式内门窗安装		检验批部位		检验批容量		
施工单位					项目负责人		项目质量员		
分包单位					分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员		
施工依据			建筑装饰装修施工方案			验收依据		《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019	
验收项目					设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果
主控项目	1	基体、基层和管线敷设的施工质量			第8.2.1条	/			
	2	基体、基层和管线敷设的空间尺寸			第8.2.2条	/			
	3	内装部品的品种、材质、性能、规格、图案和颜色			第8.2.3条	/			
	4	现场安装连接节点构造			第8.2.4条	/			
	5	内装部品的安装牢固性			第8.2.5条	/			
	6	配件的型号、规格数量、位置和功能			第8.2.6条	/			
一般项目	1	门窗表面质量			第8.2.7条	/			
	2	推拉门窗扇开关力			第8.2.8条	/			
	3	门窗扇开关质量			第8.2.9条	/			
	4	门窗上的槽和孔表面质量			第8.2.10条	/			
	5	门窗扇的橡胶密封条安装质量			第8.2.11条	/			
	6	铝合金门窗安装的允许偏差（mm）	门窗槽口宽度、高度	≤1500mm	1.5	/			
				>1500mm	2	/			
			门窗槽口对角线长度差	≤2000mm	3	/			
				>2000mm	4	/			
			门窗框的正、侧面垂直度		2.5	/			
			门窗横框的水平度		2	/			
			门窗横框标高		5	/			
			门窗竖向偏离中心		5	/			
			双层门窗内外框间距		4	/			
推拉门窗扇与框搭接量			1.5	/					

装配式内门窗工程检验批质量验收记录

03130501_____

验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
一般项目	7	塑料、复 合材质门 窗安装的 允许偏差 (mm)	门窗 槽口 宽度、 高度	≤1500mm	2	/	
				>1500mm	3	/	
			门窗 槽口 对角 线长 度差	≤2000mm	3	/	
				>2000mm	5	/	
			门窗框的正、侧面 垂直度	3	/		
			门窗横框的水平度	3	/		
			门窗横框标高	5	/		
			门窗竖向偏离中心	5	/		
			双层门窗内外框间 距	4	/		
			同樘平开门窗相邻 扇高度差	2	/		
			平开门窗铰链部位 配件间隙	+2; -1	/		
			推拉门窗扇与框搭 接量	+1.5; -2.5	/		
			推拉门窗扇与竖框 平行度	2	/		
			施工单位 检查结果				项目施工员： 项目质量员：年 月 日
监理（建设） 单位验收结论				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日			

集成厨房安装检验批质量验收记录

03130601_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (装配式内装工程)						
分项工程名称		集成厨房安装		检验批部位		检验批容量							
施工单位				项目负责人		项目质量员							
分包单位				分包单位 项目负责人		分包单位 项目质量员							
施工依据		建筑装饰装修施工方案			验收依据		《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019						
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果					
主控项目	1	基体、基层和管线敷设的 施工质量		第9.2.1条		/							
	2	基体、基层和管线敷设的 空间尺寸		第9.2.2条		/							
	3	内装部品的品种、材质、 性能、规格、图案和颜色		第9.2.3条		/							
	4	现场安装连接节点 构造		第9.2.4条		/							
	5	内装部品的安装牢 固性		第9.2.5条		/							
	6	空间尺寸、造型、图案和 颜色		第9.2.6条		/							
一般项目	1	吊顶板、墙板及地面板的 排列		第9.2.7条		/							
	2	吊顶、墙面、地面的表面 质量		第9.2.8条		/							
	3	吊顶、墙面、地面的嵌缝 质量		第9.2.9条		/							
	4	项目		允许偏差（mm）			最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果				
				吊顶	墙面	地面							
				表面平整度						2	2	2	/
				接缝直线度						2	2	2	/
				接缝高低差						1	1	0.5	/
				接缝宽度						-	1	0.5	/
				立面垂直度						-	2	-	/
阴阳角方正			-	2	-	/							
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日											
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日											

集成卫生间安装检验批质量验收记录

03130701_____

单位（子单位） 工程名称					分部（子分部） 工程名称		建筑装饰装修 (装配式内装工程)				
分项工程名称		集成卫生间安装		检验批部位				检验批容量			
施工单位				项目负责人				项目质量员			
分包单位				分包单位 项目负责人				分包单位 项目质量员			
施工依据		建筑装饰装修施工方案				验收依据		《装配式内装工程施工质量验收规范》DB 33/T 1168-2019			
验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量	检查记录			检查 结果		
主控项目	1	基体、基层和管线敷设的 施工质量		第10.2.1条		/					
	2	基体、基层和管线敷设的 空间尺寸		第10.2.2条		/					
	3	内装部品的品种、材质、 性能、规格、图 案和颜色		第10.2.3条		/					
	4	现场安装连接节点构造		第10.2.4条		/					
	5	内装部品的安装牢固性		第10.2.5条		/					
	6	空间尺寸、造型、图案和 颜色		第10.2.6条		/					
一般项目	1	吊顶板、墙板及地面板的 排列		第10.2.7条		/					
	2	吊顶、墙面、地面的表面 质量		第10.2.8条		/					
	3	吊顶、墙面、地面的嵌缝 质量		第10.2.9条		/					
	4	孔洞套割质量		第10.2.10条		/					
	5	地面坡度、与地漏、 管道 结合处		第10.2.11条		/					
	6	门窗及门窗套的造 型、尺 寸、位置		第10.2.12条		/					
	7	卫生洁具安装质量		第10.2.13条		/					
	8	项目		允许偏差（mm）			最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
				吊顶	墙面	地面					
		表面平整度		2	2	2					/
		接缝直线度		2	2	2					/
		接缝高低差		1	1	0.5					/
		接缝宽度		-	1	0.5					/
		立面垂直度		-	2	-					/
阴阳角方正		-	2	-	/						
施工单位 检查结果		项目施工员： 项目质量员：年 月 日									
监理（建设） 单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日									