温州市用户水龙头水质监测结果

（2023年第一季度）

信息发布单位：温州市卫生健康委

监测地点	监测点数（个）	监测指标数（项次）	监测指标综合合格率（%）	备注
瓯海区	3	102	100	
龙湾区	3	102	100	
鹿城区	4	136	100	
合计	10	340	100	

说明：

1、本信息来源于温州市疾病预防控制中心。

2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

3、监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数/所有样品指标检验总项次数*100%

温州市用户水龙头水质监测结果（2023年第一季度）

信息发布单位：温州市卫生健康委

序号	监测指标	限值	监测值		监测指标合格率（%）	备注
			最大值	最小值		
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	0	0	100	
2	耐热大肠菌群（MPN/100m）	不得检出	0	0	100	
3	菌落总数（CFU/mL）	100	0	0	100	
4	砷（mg/L）	0.01	0.000347	-1	100	
5	镉（mg/L）	0.005	-1	-1	100	
6	铬（六价，mg/L）	0.05	-1	-1	100	
7	铅（mg/L）	0.01	0.00044	-1	100	
8	汞（mg/L）	0.001	0.000117	-1	100	
9	氰化物（mg/L）	0.05	-1	-1	100	
10	氟化物（mg/L）	1.0	0.15	-1	100	
11	硝酸盐（以N计，mg/L）	10	4.1	0.5	100	
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.018	0.008563	100	
13	色度（铂钴色度单位）	15	-1	-1	100	
14	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	1	0.146	-1	100	
15	臭和味	无异臭、异味	0	0	100	
16	肉眼可见物	无	0	0	100	
17	pH（pH单位）	6.5-8.5	7.6	7.05	100	
18	铝（mg/L）	0.2	0.077	-1	100	
19	铁（mg/L）	0.3	0.17	-1	100	
20	锰（mg/L）	0.1	0.00408	-1	100	
21	铜（mg/L）	1.0	0.00192	-1	100	
22	锌（mg/L）	1.0	0.07	-1	100	
23	氯化物（mg/L）	250	5.3365	3.4	100	
24	硫酸盐（mg/L）	250	3.4201	2.7	100	
25	溶解性总固体（mg/L）	1000	44	24	100	
26	总硬度(以CaCO3计，mg/L)	450	20.4	14	100	
27	耗氧量（CODMn法，以O_2计，	3	1.3	0.58	100	
28	氨氮（mg/L）	0.5	0.062	-1	100	
29	氯消毒为游离余氯（mg/L）	≥0.05	0.38455	0.05	100	
30	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.0054	-1	100	
31	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.005627	0.002382	100	
32	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.008195	-1	100	
33	三氯乙酸（mg/L）	1	0.00657	-1	100	
34	三溴甲烷（mg/L）	0.1	0.000913	-1	100	

说明：

1、本信息来源于温州市疾病预防控制中心。

2、“-1”和“0”代表“低于检出限”和“未检出”。

3、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

4、监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数*100%

温州市用户水龙头水质监测结果（2023年第一季度）

样品编号	区县名	臭和味	肉眼可见物	pH	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐
33030404-1	瓯海区	0	0	7.2	-1	-1	-1	-1	-1	3.4	3.1
33030406-1	瓯海区	0	0	7.2	0.077	0.17	-1	-1	0.07	3.8	3.4
33030402-1	瓯海区	0	0	7.2	-1	-1	-1	-1	-1	4.1	2.7
2023-0023	龙湾区	0	0	7.60	0.007	0.005	-1	-1	0.0400	5.3365	3.1480
2023-0027	龙湾区	0	0	7.05	0.013	0.045	-1	-1	0.0110	4.8062	3.4201
2023-0014	龙湾区	0	0	7.52	0.016	0.030	-1	-1	0.0220	4.3696	3.1029
33030201-08	鹿城区	0	0	7.3	0.0071	0.0115	0.00408	0.00137	0.0107	4.1	2.9
33030201-07	鹿城区	0	0	7.36	0.0069	0.122	0.00381	0.00192	0.0143	4.1	2.9
33030201-06	鹿城区	0	0	7.39	0.0127	0.0971	0.00317	0.00078	0.0196	4.1	2.9
33030201-05	鹿城区	0	0	7.40	0.0205	0.01	0.00063	0.00069	0.0092	4.1	2.9
平均值		0	0	7.32						4.22	3.05

样品编号	区县名	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	游离氯	氨氮	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	二氯乙酸	三氯乙酸	三溴甲烷
33030404-1	瓯海区	35	17.2	1	0.1	0.034	-1	0.0025	-1	-1	-1
33030406-1	瓯海区	33	16.4	0.9	0.05	0.062	-1	0.0028	-1	-1	-1
33030402-1	瓯海区	36	14	1.3	0.05	-1	-1	0.0036	-1	-1	-1
2023-0023	龙湾区	24	17.1	0.67	0.38455	0.02625	0.001165	0.005627	0.007979	0.00657	0.000913
2023-0027	龙湾区	44	17.1	0.68	0.31838	0.02625	0.000722	0.003832	0.007669	0.00565	0.000193
2023-0014	龙湾区	34	17.1	0.58	0.32061	0.03125	0.000743	0.004178	0.008195	0.00561	0.000528
33030201-08	鹿城区	24	20.4	1.11	0.3	-1	0.000571	0.002717	0.0071	0.0041	-1
33030201-07	鹿城区	24	20	0.82	0.25	-1	0.0054	0.002382	0.0077	0.0046	-1
33030201-06	鹿城区	24	16.3	0.75	0.25	-1	0.00053	0.002545	0.0073	0.004	-1
33030201-05	鹿城区	26	19.4	0.88	0.20	-1	0.000646	0.002821	0.0067	0.0049	-1
平均值		30.40	17.50	0.87	0.22			0.0033002			

温州市卫生健康委员会

温州市疾病预防控制中心

温州市用户水龙头水质监测结果（2023年第一季度）

样品编号	区县名	测定日期	详细地址	总大肠菌群	耐热大肠菌群	菌落总数	砷
33030404-1	瓯海区	2023年3月27日	西山东路银来花苑C10幢703	0	0	0	-1
33030406-1	瓯海区	2023年3月27日	瓯海区行政中心13号楼	0	0	0	-1
33030402-1	瓯海区	2023年3月27日	信达街信达佳园3栋1603	0	0	0	-1
2023-0023	龙湾区	2023年3月29日	状元街道小学路22号龙湾区状元第二小学	0	0	0	0.000305
2023-0027	龙湾区	2023年3月29日	永中街道永强大道4567号温德姆酒店	0	0	0	0.000315
2023-0014	龙湾区	2023年3月28日	沙城街道工业园区（沙城中心街西首）温州亿都大酒店	0	0	0	0.000347
33030201-08	鹿城区	2023年3月28日	双屿街道盛锦路1号	0	0	0	0.00016
33030201-07	鹿城区	2023年3月28日	黄龙住宅区登峰21幢108室	0	0	0	0.00016
33030201-06	鹿城区	2023年3月28日	康华路123号	0	0	0	0.00019
33030201-05	鹿城区	2023年3月28日	双屿街道垟田东锦园3幢1001室	0	0	0	0.00018
平均值				0	0	0	

样品编号	区县名	镉	铬（六价）	铅	汞	氰化物	氟化物	硝酸盐（以N计）	三氯甲烷	色度	浑浊度
33030404-1	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	0.14	2.7	0.018	-1	-1
33030406-1	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	0.15	2.8	0.0133	-1	-1
33030402-1	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4.1	0.0139	-1	-1
2023-0023	龙湾区	-1	-1	0.00009	0.000117	-1	0.1161	0.8311	0.017182	-1	0.146
2023-0027	龙湾区	-1	-1	-1	0.000107	-1	0.1449	0.6900	0.013252	-1	0.146
2023-0014	龙湾区	-1	-1	0.00017	0.000109	-1	0.1430	0.6567	0.014688	-1	0.087
33030201-08	鹿城区	-1	-1	-1	-1	-1	0.1	0.5	0.012534	-1	-1
33030201-07	鹿城区	-1	-1	0.00044	-1	-1	0.1	0.5	0.008563	-1	-1
33030201-06	鹿城区	-1	-1	0.00007	-1	-1	0.1	0.5	0.014515	-1	-1
33030201-05	鹿城区	-1	-1	-1	-1	-1	0.1	0.5	0.01248	-1	-1
平均值								1.37778	0.013927375		

温州市卫生健康委员会

温州市疾病预防控制中心