

瑞安市发展和改革委员会文件

瑞发改投〔2022〕577号

瑞安市发展和改革委员会 关于瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网 改造提升工程初步设计的批复

瑞安市云周街道办事处：

你单位《关于要求审批瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网改造提升工程初步设计的函》及相关附件收悉。我局于2022年10月12日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。依据瑞发改投〔2022〕554号文件、工程概算审核报告书等，现就其主要内容批复如下：

一、原则同意中设科欣设计集团有限公司编制的初步设计文本。

二、建设规模及内容

该工程为云周街道繁荣工业园区新建雨水管道工程及雨污水管道错接处封堵。其中，新建雨水管道总长度 4344m，包括 D200PE 缠绕增强管（B 型）1513 米、D300 PE 缠绕增强管（B 型）113 米、D400 PE 缠绕增强管（B 型）419 米、D500 PE 缠绕增强管（B 型）476 米、D600PE 缠绕增强管（B 型）381 米、D800 PE 缠绕增强管（B 型）414 米，D1000 钢筋砼 II 级管 147m、D1200 钢筋砼 II 级管 42m、D1400 钢筋砼 II 级管 839m，钢筋砼雨水检查井 125 座，新建雨水口 228 座，出水口 1 座，雨污水管道错接处封堵 9 处。相关配套设施同步建设。

三、工程概算及资金筹措

该工程投资概算为 1046 万元，其中工程费用 946 万元，工程建设其他费用 71 万元，工程预备费 29 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

四、项目选址

该工程位于瑞安市云周街道繁荣村工业区。

五、招标方式

瑞安市云周街道办事处为本工程项目法人，项目施工、采购、监理等应按照招标投标的有关规定进行公开招标。

六、其他

（一）原则同意瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网改造提升工程的设计内容，对雨水管网、污水管网、检查井等配套设

浙江政务服务网
投资在线平台 工程审批系统

施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；工程设计须与相关规划及现状管网相衔接。

（二）施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

（三）根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。



浙江政务服务网
投资在线平台 工程审批系统

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、交通运输局、水利局、市政公用工程建设中心、公安局交警大队、电力局、公用集团、通发办。

温州市发展和改革委员会办公室

2022年11月18日印发

项目代码：2206-330381-04-01-148895

