

瑞安市发展和改革委员会文件

瑞发改投〔2022〕554号

瑞安市发展和改革委员会 关于瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网 改造提升工程可行性研究报告的批复

瑞安市云周街道办事处：

你单位《关于要求审批瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网改造提升工程可行性研究报告的函》及相关附件收悉。根据市人民政府主要领导批示精神和瑞财〔2022〕189号文件，经研究，原则同意中设科欣设计集团有限公司编制的瑞安市云周街道繁荣工业园区地下管网改造提升工程项目建议书暨可行性研究报告。

现将该工程的主要内容批复如下：

一、建设必要性

该工程建设是保护飞云江水系水质的需要；是促进开发建设的需要；是改善生活环境的需要。因此，本工程的建设是十分必要的。

二、建设规模及内容

该工程新建雨水管道 4344 米，其中 DN200 至 DN800 雨水管 3316m，DN1000 至 DN1400 雨水管 1028m，新建钢筋砼雨水检查井 125 座，雨水口 228 座，出水口 1 座，雨污水管道错接处封堵 9 处。相关配套设施同步建设。

三、投资估算与资金筹措

该工程投资估算为 1092 万元，其中建安工程费为 953 万元，建设所需资金由市财政局拨款解决。

四、项目选址

该工程位于瑞安市云周街道繁荣村工业区。

五、招标方式

瑞安市云周街道办事处为本工程项目法人，项目法人应按照国家招标投标的有关规定，对项目设计、施工、采购、监理等进行公开招标。

六、根据浙发改办投资〔2019〕67 号文件精神，总投资在 2000 万元以下的政府投资项目，可以合并编报和审批项目建议书、可行性报告，只审批可行性研究报告（代项目建议书）。

七、请建设单位做好与资规、水利等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请抓紧据此开展前期工作。



附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、公安局交警大队、市政公用工程建设中心、公用集团。

温州市发展和改革委员会办公室

2022年10月20日印发

项目代码：2206-330381-04-01-148895

