

附件 3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：海宁市供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
|-----------|-------|---------|----------|
| 220 千伏 | 17 | 3480000 | / |
| 110 千伏 | 59 | 2884500 | 500.728 |
| 35 千伏 | 7 | 140000 | 96.396 |
| 10（20）千伏 | / | / | 4523 |
| 配电公变数量（台） | 7867 | 3483155 | / |

单位：海宁市供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
|----|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2021 年 12 月 31 日。
 - 2.本表应每月更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”