

# 本地区配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

## 台州供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：台州供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	12	600000	/
35 千伏	4	72000	/
10（20）千伏	/	/	1096.683
配电公变数量（台）	814	479010	/

单位：台州供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	石柱 5#变	400	0	石柱村
2	青龙村 2#变	400	0	青龙村
3	坚决村 3#变	315	0	坚决村
4	联东村 10 号变	630	0	联东村

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。
  - 2.本表应每季更新并向社会公开。
  - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 温岭供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：温岭供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	48	2441500	/
35 千伏	20	305000	/
10（20）千伏	/	/	4014.7
配电公变数量（台）	6238	2998200	/

单位：温岭供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量	剩余接入容量	影响区域范围
		（千伏安）	（千伏安）	
1	城西高洋村 2 号公变	315	0	城西高洋村
2	太平太平新村公变	400	0	太平新村
3	温峤上墩村 6 号公变	400	0	温峤上墩村
4	温峤茅洋村 9 号公变	400	0	温峤茅洋村
5	城西吴岙村 3 号公变	400	0	城西吴岙村
6	温峤琛山村 5 号公变	400	0	温峤琛山村
7	大溪五峰村小微园 6 号公变	630	0	大溪五峰村小微园
8	大溪佛陇村小微园 5-1 号公变	630	0	大溪佛陇村小微园
9	大溪沙岸村小微园 10 号公变	800	0	大溪沙岸村小微园
10	大溪佛陇村小微园 5-2 号公变	800	0	大溪佛陇村小微园
11	泽国汇富春天小微园区 10 号公变	630	0	泽国汇富春天小微园区

12	泽国汇富春天小微园区 6 号公变	1000	0	泽国汇富春天小微园区
13	泽国恒宁小微园区 3 号公变	1250	0	泽国恒宁小微园区
14	横峰滴水岩工业区 21 号公变	630	0	横峰滴水岩工业区
15	箬横西汇头村 7 号公变（小微园区）	630	0	箬横西汇头村
16	城南毛家村 1 号公变	400	0	城南毛家村
17	城南白溪村 2 号公变	400	0	城南白溪村
18	城南下街村 1 号公变	400	0	城南下街村
19	石桥中扇村 2 号公变	400	0	石桥中扇村
20	石桥桥镇 1 号公变	400	0	石桥桥镇村

填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。  
2.本表应每季更新并向社会公开。  
3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 临海供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：临海供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	35	1890000	/
35 千伏	30	373800	/
10（20）千伏	/	/	4096
配电公变数量（台）	5188	2383565	/

单位：临海供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	戴家村 5 号公变	400	0	戴家村
2	大田街道 3 号公变	630	0	大田街道
3	草坦村 1 号公变	400	0	草坦村
4	东洋村 1 号公变	200	0	东洋村
5	汾东村 1 号公变	400	0	戴家村
6	酒店村 3 号公变	400	0	汾东村
7	大田街道 13 号公变	500	0	酒店村
8	大田砬溪头村 1 号公变	400	0	大田街道
9	大洋街道双田村 2 号公变	315	0	大田砬溪头村
10	大田街道 37 号公变	630	0	大洋街道双田村
11	东洋村 1 号公变	200	0	杜前村
12	岸头村 3 号公变	400	0	大田街道
13	西峙村 1 号公变	400	0	利弄村

14	桃渚 20#公变	315	0	大田青田村
15	西横村 2 号公变	315	0	东洋村
16	大田朝阳村 8 号公变	400	0	岸头村
17	富洋村 5 号公变	630	0	西峙村
18	杜南村 5 号公变	315	0	桃渚镇
19	东塍镇西洋头村 1 号公变	315	0	西横村
20	东塍镇绉珠村 10 号公变	400	0	大田朝阳村
21	四份村 6 号公变	100	0	东塍镇上街村
22	东塍镇屈家村 1 号公变	500	0	汇溪镇两头门
23	大田街道 35 号公变	400	0	杜南村
24	东镇 L241 线	5859	0	东塍镇
25	洋房 L457 线	7630	0	东塍镇
26	经华 L651 线	16608	0	头门港镇
27	聚溪 998 线	6391	0	江南街道
28	医砬 L011 线	16506	0	头门港镇
29	涌镇 190 线	4092	0	涌泉镇
30	双岙 954 线	7102	0	涌泉镇
31	尤溪 262 线	4499	0	尤溪镇
32	东汇 910 线	7498	0	大洋街道
33	张家渡 L150 线	5292	0	张家渡镇
34	涌泾 L189 线	7677	0	涌泉镇
35	川海 L044 线	16320	0	头门港镇

- 填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 玉环供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：玉环供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	40	1990000	/
35 千伏	12	182500	/
10（20）千伏	/	/	2087
配电公变数量（台）	3183	1317555	/

单位：玉环供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	密杏 158 线	6183	0	玉环市-玉城街道-后蛟行政村, 玉城街道-环东行政村; 玉城街道
2	民塘 165 线	4849	0	玉环市-玉城街道-南门社区-榴岛大道, 玉城街道-县东社区; 玉城街道
3	康育 431 线	3988	0	玉环市-玉城街道-县前社区, 玉城街道-南门社区; 玉城街道
4	家具 Y594 线	4849	0	玉环市-楚门镇-中山行政村; 楚门镇
5	中山 Y595 线	4849	0	玉环市-楚门镇-胡新行政村, 楚门镇-中山行政村, 楚门镇-龙王行政村; 楚门镇
6	北二 Y599 线	4849	0	玉环市-楚门镇-吴家行政村, 楚门镇-胡新行政村; 楚门镇
7	东方 Y602 线	4849	0	玉环市-楚门镇-中山行政村, 楚门镇-城郊居委会, 楚门镇
8	双友 970 线-民南 732 线	6268	0	浙江省-台州市-玉环市-玉城街道-城东行政村, 玉城街道; 玉城街道
9	滨海 971 线	6268	0	玉环市-玉城街道; 坎门街道

10	前山 975 线	5273	0	玉环市-玉城街道
11	强能 978 线-民北 735 线	6268	0	浙江省-台州市-玉环市-玉城街道-白岩行政村;玉环经济开发区,玉城街道,芦浦镇
12	华业 792 线	6268	0	玉环市-沙门镇-滨港工业园区;玉环市-沙门镇-沙门行政村
13	溪敖 844 线	6365	0	玉环市-龙溪镇-花岩浦行政村,龙溪镇-山外张行政村,龙溪镇-桩头行政村,龙溪镇
14	壳业 Y850 线	6268	0	玉环市-玉环经济开发区-漩门行政村-漩门村,龙溪镇-小山外行政村,龙溪镇-法山头行政村,龙溪镇-壳业行政村,龙溪镇-渡头行政村,龙溪镇-渔业行政村,芦浦镇-漩门行政村,芦浦镇-井头行政村,尖山行政村-尖山自然村,道头行政村,龙溪镇;芦浦镇
15	摩东 750 线	5273	0	玉环市-坎门街道
16	盛中 763 线	6183	0	玉环市-玉环经济开发区
17	永强 767 线	3988	0	玉环市-玉城街道-环礁行政村,玉城街道-后蛟行政村;玉城街道
18	清北 Y351 线	5213	0	玉环市-清港镇-徐都行政村
19	凡宏 483 线	4849	0	玉环市-清港镇-垟心行政村,清港镇-双郑塘行政村,清港镇-烧瓦行政村;清港镇
20	迪大 Y668 线	4849	0	玉环市-玉环经济开发区
21	洋岭 Y374 线	6268	0	玉环市-干江镇-白马岙行政村,干江镇-木杓头行政村,干江镇-老傲前行政村,干江镇-下礁门行政村,干江镇-上礁门行政村,干江镇-炮台行政村,干江镇-盐盘行政村,干江镇-垟岭行政村,干江镇-桔场行政村,干江镇-干江行政村,干江镇-花明行政村,干江镇-垟坑行政村-沙头自然村,湖山头行政村-上陈自然村;干江镇
22	银涛 Y923 线-名迪 800 线	6268	0	浙江省-台州市-玉环市-沙门镇-滨港工业园区;沙门镇
23	太塘 Y178 线	4849	0	玉环市-玉城街道

- 填写说明：
1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。
  2. 本表应每季更新并向社会公开。
  3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”



## 椒江供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：椒江供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	30	1490000	/
35 千伏	13	212000	/
10（20）千伏	/	/	2080.98
配电公变数量（台）	3052	2004765	/

单位：椒江供电公司

1	西王 602 线	4500	0	大板桥、万科城、小板桥、大路王村、前洪村一带
2	高粱 455 线	4000	0	柏加王村、柏加徐村、东埭村一带
3	商贸 485 线	5200	0	丰南东路至聚祥路一带
4	商务 475 线	5200	0	丰南东路至聚祥路一带
5	加南小区 3#箱式公变	630	0	加南小区
6	岩头东苑 1-1 号公变	630	0	岩头东苑
7	东丰名苑 3-1 号变压器	630	0	东丰名苑
8	东丰名苑 4-1 号变压器	800	0	东丰名苑
9	花园新村 2 号公变	630	0	花园新村
10	振兴 1 号公变	630	0	振兴小区
11	王桥村 3 号公变	400	0	王桥村
12	六联村 8 号公变	630	0	六联村
13	外西村 1 号公变	630	0	外西村
14	东上洋村 1 号公变	630	0	东上洋村
15	中心桥公变	800	0	中心桥

填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 黄岩供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：黄岩供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	26	1260000	/
35 千伏	16	206000	/
10（20）千伏	/	/	2404.59
配电公变数量（台）	3008	1450971	/

单位：黄岩供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量	剩余接入容量	影响区域范围
		（千伏安）	（千伏安）	
1	上辇 774 线	6928	0	上渚前洋行政村, 双浦行政村, 上渚后洋行政村, 上后行政村, 东城街道黄椒路区域
2	龙口 752 线	7880.6	0	江口街道大闸路区域

3	山坦变三山 H794 线	7880.6	0	江口街道上澍王行政村, 上澍行政村, 下洋郑行政村, 芦村行政村-进港路, 垵岸行政村, 太阳新村行政村, 埭头行政村, 上西岙行政村, 安然行政村, 东河头行政村, 江东新村行政村, 东澍行政村, 项岙行政村, 进港行政村, 东昇行政村
4	山坦变道头 H797 线	7880.6	0	江口街道上攀行政村-梅青街, 上澍行政村, 三江新村行政村, 道头行政村, 垵岸行政村
5	锦铸 H658 线	7794	0	洪家山村、高岙村
6	葛村 H835 线	8244.32	0	石柜岙工业区、凉棚岭村、余家屿村、岭下葛村、九澄大道
7	凉棚 H834 线	8244.32	0	石柜岙工业区、凉棚岭村、余家屿村、岭下葛村、九澄大道
8	沙埠 211 线	7880.6	0	联丰村、海门村、南山村、螺屿村、前店村、胜利村、胜利村官庄自然村、胜利村滩头自然村、胜利村蒋屋自然村、瓦瓷窑村
9	邱家 826 线	7794	0	八村村、横溪村、樟树下村、大虫坑村、中安村、杨岙头村、南朱村、南胡村、百家尖村
10	下浦 213 线	7880.6	0	联丰螺屿工业区

11	杏林 H719 线	6928	0	下浦郑工业区、三坦村、坦桥村、下浦郑村、大埭村、前店村
12	直属 782 线	8244.32	0	院店路二里半工业区
13	秀岭 H786 线	7880.6	0	水花村、四联村、左任新村、苏楼村、西溪村、井头村
14	佛岭 H307 线	6928	0	栅溪村、月亮岗村、繁三村、繁二村
15	合屿 H310 线	6928	0	繁三小微园区、合屿工业园区
16	爱华 H301 线	6928	0	邱家新村、上寥村、繁二村、繁三村、沈家村、百果园村
17	牛极 H312 线	6928	0	牛极村、横泾前岸村、沙门店村、占堂村
18	下闸 H759 线	6595	0	山后洋行政村、山头金行政村
19	下店头村 4#公变	315	0	下店头村
20	繁荣小微园区 3 号公变	400	0	繁荣小微园区
21	念四都村 3#公变	400	0	念四都村
22	繁三村 3#公变	400	0	繁三村
23	岭下东村 2#公变	400	0	岭下东村
24	樟前村樟树 2#公变	400	0	樟前村樟树
25	横林村 4#公变	400	0	横林村
26	曙光路 1 号公变	400	0	曙光路一带

填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 路桥供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：路桥供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	30	1470000	/
35 千伏	9	157000	112.91
10（20）千伏	/	/	2722.903
配电公变数量（台）	3272	1716840	2227

单位：路桥供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	苍西 9621 公变	400	0	苍西村
2	湖头 9888 公变	400	0	湖头村
3	加惠泥城里（3321）公变	315	0	加惠村
4	卷桥工业区 3079 公变	500	0	卷桥工业区
5	南街下施家（3342）公变	400	0	金北村
6	南山 7089 公变	400	0	南山村
7	汝泉金北大道 3628 公变	400	0	汝泉村工业区
8	上马 6692 公变	315	0	上马村
9	双西二区 3394 公变	400	0	双西村
10	坦田王 6780 公变	400	0	坦田王村
11	厅里 5422 公变	400	0	厅里村
12	新龙坦组 5459 公变	400	0	新龙村

13	徐翁 6631 公变	400	0	大浦小区
14	杨桥 9854 公变	400	0	杨桥村
15	杨桥村 9348 号公变	315	0	杨桥村
16	洋屿山 9194 号公变	400	0	洋屿山村
17	应家 1568 公变	400	0	应家村
18	永远 7087 公变	400	0	永远村
19	臻山 7428 公变	400	0	南山村
20	钟家 9349 号公变	315	0	钟家村

- 填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 天台供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：天台供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	14	6700000	0
35 千伏	14	1536000	175.855
10（20）千伏	/	/	2178.802
配电公变数量（台）	2899	1183980	

单位：天台供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	西安 T472 线	6300	0	始丰街道西工业园区及周边
2	东横 T663 线	6300	0	坦头镇中西部区域
3	苍南 T642 线	6300	0	坦头镇西南部区域
4	百花 T711 线	7600	0	赤城街道百花路周边
5	杨家 T704 线	6650	0	赤城街道秀园路周边
6	阳光 T748 线	7400	0	平桥镇工业园区
7	佐岙村 1#公变	200	0	佐岙村附近
8	大公中学 1#公变	400	0	大公中学附近
9	于家坑村 1#公变	100	0	于家坑村附近
10	麦杆山村 2#公变	100	0	麦杆山村附近
11	赵家岱 1#公变	315	0	赵家岱村附近
12	山后赵 1#公变	200	0	山后赵村附近
13	姚干山村 1#公变	30	0	姚干山村附近



14	铺前村 2#公变	400	0	铺前村附近
15	官塘张 3#公变	315	0	官塘张村附近
16	官塘下 3#公变	315	0	官塘下村附近
17	下余村 1#公变	630	0	下余村附近
18	隔塘村 1#公变	315	0	隔塘村附近
19	施安桥 1#公变	315	0	施安桥村附近

- 填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 9 月 29  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”

## 仙居供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：仙居供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	14	671500	/
35 千伏	16	159600	/
10（20）千伏	204	/	2426.082
配电公变数量（台）	2554	1022698	/

单位：仙居供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	下王沈村公变	200	40	下王沈村
2	下各镇南路中公变	400	78	路南村
3	良丰路 2#公变	315	55	厦阁村良丰路
4	镇南路公变	315	49	路南村
5	路南西公变	400	57	路南村
6	下各医院公变	400	56	路北村穿镇路医院一带
7	社山村公变	400	50	社山村
8	后洋田村公变	160	20	后洋田村
9	达富公变	400	40	西洋村
10	镇中心小学公变	400	40	路北村穿镇路小学一带
11	虎坦村 2#公变	315	30	虎坦村
12	良丰路 3#公变	315	31	厦阁村良丰路

13	里积路村公变	315	22	里积路村
14	下各供销社公变	400	23	厦阁村供销社一带
15	船山村 4#公变	400	0	仙居县-南峰街道-船山村
16	吴桥 X241 线	6460	0	浙江省-台州市-仙居县-田市镇(后项村, 上新屋自然村, 吴桥下村, 田市下街村, 大溪陈自然村, 田市上街村, 吴桥上村, 田头项, 上潘路, 东周村, 下加庄村, 西应村, 东园自然村, 田头项村), ; 白塔镇-厚仁下街村, 田市镇(后胡村, 田市下街村, 桧树自然村, 大溪陈自然村, 下加庄村, 东周村, 延安路, 吴桥上村, 吴桥下村, 东园自然村, 下街南, 官岭坑自然村)
17	水阁 X252 线	5196	0	浙江省-台州市-仙居县-田市镇(水阁村, 岩湖自然村, 后胡村, 上溪村, 岩塔头自然村, 上东山自然村, 新屋自然村, 田市上街村, 下东山自然村, 垟垵村, 前溪自然村, 沙塔自然村, 水口山自然村, 东山溪村, 官岭坑自然村, 对坑移民, 范宅东路), 白塔镇(东垟自然村, 垟百辽自然村, 高迁下屋自然村, 厚仁下街村); 田市镇(后胡村, 东山溪村, 东周村, 田市下街村, 桧树自然村, 上溪村), 白塔镇(厚仁上街村, 厚仁下街村)
18	工业 X240 线	6928	0	浙江省-台州市-仙居县-白塔镇(, 永安大道, 发展路, 白塔工业集聚区)
19	谷岩 X254 线	6495	0	浙江省-台州市-仙居县-官路镇, 白塔镇(发展路, 永安大道, 白塔工业集聚区, 桐江路)

填写说明: 1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的, 填写“无”

## 三门供电公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

### 附件 3

### 本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：三门供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	18	870000	/
35 千伏	14	180000	/
10（20）千伏	/	/	2099.845
配电公变数量（台）	1898	770850	/

单位：三门供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	悬渚 503 线	6747	0	交通路，悬渚村，石岩村，外俞村，方庐村
2	琴江 504 线	3460	0	蛇蟠乡(山后村，山前村，黄泥洞村，孝头自然村，上岩头自然村)，健跳镇(盐灶村，盖门塘村，赤头村，门头村，前潭村，大冲村，大湾村，繁荣村，上敖村，花市村，三岔村，蛟头村，工业园，农艺路，农博园，中街村)
3	新塘 353 线	6055	0	蛇蟠乡(邵亭村，中南村，黄泥洞村，小蛇村，山后村)，健跳镇(西渡村，岫岩村，小蒲村，巡检司村，种子场自然村，上敖村，赤礁村，大湾村，文教路，三岔村)
4	圩岙 S547 线	6055	0	浦坝港镇(圩岙村，西浦村，黄金坦村，丁山脚村，下岙堂村，东浦村，西里自然村)
5	小雄 562 线	6747	0	浦坝港镇(大岙自然村，麻车坑村，塔坑村，西岑村，外坦自然村，中保自然村，大桥自然村，洋底村，山场村，南山村，上董村，张司岙村，梅岙村，茂林村，塘边自然村，王沙村，金家岙村，后塘自然村，埠头村，滩头村，东岙自然村，长田村，岩头谢自然村，岙底方村，五支岙村，小雄村，官塘村，上道头村，建设路，姑嫂球自然村，胡家峙村)；花桥镇-吴都村
6	快岙 S568 线	6747	0	横渡镇(上陈自然村，石燕自然村，铁强村，桥头村，木里湾村，下罗自然村，南林村，南豪村，峙洋自然村，丈家坑自然村，大横渡村，松树坑村，东屏村，托岙自然村，坎下金村，快岙村，上角头自然村，上房村，长林

				村, 善见村, 王岐庄村, 许家山自然村, 岩下潘村, 白溪村, 碧谭自然村, 溪洋村, 岩下村), 花桥镇(岔坑村, 黄泥头自然村, 寺前村, 银山村, 八岭头村);
7	新开 S557 线	6055	0	宁河路, 鹤山路, 义丰路, 松鹤路, 花湾村
8	橡胶 814 线	9256	0	燕南路, 梦海路, 赤一路
9	亭街 553 线	5536	0	浦坝港镇(麻岙自然村, 鲛下村, 浦坝村, 庙屿村, 小雄村, 毛洋村); 花桥镇-吴都村
10	沿江 S818 线	3460	0	浦坝港镇(三角塘村, 金塘路, 沿八路, 赤四路, 赤四北路, 沿海工业城, 赤五北路)
11	界溪 S850 线	6055	0	平头村, 黄罗村, 西吴村, 油麻岭村, 莱湾村, 长岗村, 上街溪村, 下界溪村
12	兴港 S828 线	9256	0	浦坝港镇(赤九路, 沿海工业城, 兴港大道)
13	亚力 S824 线	9256	0	浦坝港镇(赤九路, 雁汀路, 熬波路, 沿海工业城)
14	峙山 S875 线	6920	0	浦坝港镇(沿江路, 赤九路, 三角塘村, 沿海工业城, 方山路)
15	沿九 362 线	6920	0	浦坝港镇(熬波路, 沿海工业城, 耕海路, 沿九路, 兴港大道)
16	邵石 S558 线	6055	0	东王村, 前楼村, 上卢村, 坑下村, 任家村, 岙楼村, 花湾新村, 下岙村, 下路朱村, 石门坑移民村, 石头岙村, 箸龙岩村
17	晏站 837 线	9256	0	沙柳街道(大周村, 曼岙村, 东头村, 南亭村, 卢家塘村), 海润街道(晏渔村)

- 填写说明: 1. 本表数据为截止 2024 年 10 月 1 日。  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的, 填写“无”