

# 台州市发展和改革委员会文件

台发改能源〔2024〕132号

## 关于印发《2024年台州市迎峰度夏有序 用电方案》的通知

各县（市、区）发展改革局，台州湾新区发改局，国网台州供电公司：

为有效应对可能出现的用电缺口，切实保障城乡居民生活和重要部门单位用电，我委组织修编了《2024年台州市迎峰度夏有序用电方案》，现印发给你们，请结合本地、本单位实际，遵照执行。

附件：2024年台州市迎峰度夏有序用电方案

台州市发展和改革委员会

2024年5月31日

附件

## 2024 年台州市迎峰度夏有序用电方案

为深入实施能源绿色低碳发展和保供稳价工程，切实做好迎峰度夏电力保供工作，主动应对可能出现的用电缺口，遏制不合理用电需求，将供电缺口对经济社会的负面影响降至最低，维护我市正常稳定供用电秩序，根据《浙江省能源局关于开展 2024 年全省迎峰度夏有序用电方案修编工作的通知》要求，结合我市实际，制定本方案。

### 一、2024 年供用电总体形势

在正常天气条件下，预测 2024 年全省夏季全社会最高负荷将达到 1.19 亿千瓦左右，同比增长 8%，全省夏季高峰时段电力供需存在 1000 万千瓦缺口。台州夏季最大全社会负荷需求预计 920 万千瓦，电源性缺口 80 万千瓦。若夏季出现持续高温极端天气、外来电受阻等情况，用电缺口还将进一步增大，供用电形势较严峻。

### 二、有序用电工作原则

**（一）服务大局，保障民生。**按照“先生活、后生产”原则，严格落实“保民生、保公共服务、保社会稳定、保电网安全”要求，切实保障民生、公共服务等用电，避免用电紧张时发生大面积无序拉限电。

**（二）明确边界，统筹兼顾。**必须认真贯彻落实国家和省委省政府有关电力供应保障部署，积极应对可能出现的电力供需矛盾，做实有序用电，确保较大供电缺口、较长持续时间情况下的供电秩序。打好“市场+行政”组合拳。健全“政企协同，合署办公”的工作机制，扎实落实方案编制、用户组织、实战演练等工作。

**（三）合理规范，确保安全。**科学编制有序用电方案，避免纳入可能引发人身和设备安全事故的负荷。严格执行业务流程，做好用户告知工作。对于执行不力用户，采取政企现场督查方式，确保负荷控制到位。不得因电力供应紧张而引发其他的公共安全问题。

### **三、全市有序用电方案安排**

#### **（一）方案分级**

按照省里文件相关要求，全市共安排 A 到 F 级六级 264 万千瓦,另外安排 26.3 万千瓦应急机动负荷。具体安排如下：

A 级方案：44 万千瓦

B 级方案：88 万千瓦

C 级方案：132 万千瓦

D 级方案：176 万千瓦

E 级方案：220 万千瓦

F 级方案：264 万千瓦

应急机动负荷：26.3 万千瓦

全市 A-F 级企业错避峰计划安排名单和应急机动负荷计划安排名单，已由各县（市、区）完成公示，名单现已在新型电力负荷管理系统实行数字化管理，具体企业清单不再另附。A-F 级有序用电和应急机动负荷汇总表见附表。

另外，为提升电力应急响应水平，全市还将拟定 130 万千瓦超电网供电能力拉限电名单，仅在供电能力临时不足时执行。

## **（二）应急机动负荷安排**

2024 年全市共安排应急机动负荷 26.3 万千瓦，其中椒江 2.65 万千瓦，黄岩 2.95 万千瓦，路桥 2.62 万千瓦，临海 3.88 万千瓦，温岭 4.94 万千瓦，玉环 4.18 万千瓦，天台 1.18 万千瓦，仙居 1.07 万千瓦，三门 1.43 万千瓦，台州湾新区 1.4 万千瓦。

## **（三）有序用电方案编制**

各县（市、区）依法依规合理编制有序用电方案，根据国家发展和改革委员会《有序用电管理办法》，遵守安全稳定、有保有限、注重预防的原则。按照度电税收、度电能耗等指标排名，力保工业增加值增长贡献大，工业出口贡献大、产业链关键节点等重点企业正常用电。不得涉及影响居民生活和重要部门单位用电负荷。

## **四、工作要求**

### **（一）不断完善常态化工作机制**

各县（市、区）政府要高度重视今年的供用电形势，会同当地电力企业进一步建立健全电力需求侧管理工作机制。继续

启用有序用电“合署办公，联合执法”工作机制，进一步完善市、县（市、区）、乡镇（街道）三级有序用电组织体系，要充分发挥有序用电协调机构的作用，会同当地电力企业合理确定企业错避峰方案，并严格按照确定的分档有序用电原则，确保有保有压政策执行到位，落到实处。

## **（二）推进有序用电精细化、差异化管理**

各县（市、区）政府要按照全市有序用电分级方案，及早制定当地的有序用电错避峰预案，做到早预警、早准备。同时加强有序用电精细化管理，坚持“先生活、后生产”原则，坚持把保障居民基本生活用电放在第一位，要确保重要部门、重点单位、重要场所以及涉及公共利益和社会稳定的重要用电需求。在编制有序用电方案中，要充分体现“有保有压”有序用电原则，对电力用户按“优先保障类、一般保障类、重点限制类”实行分类。各地要科学、合理地落实好“四定”错避峰负荷，按照用户电力负荷特性，帮助、指导用户设计个性化错避峰方案，指导并督促企业填报《企业错避峰安排计划表》。

## **（三）提高有序用电应急响应能力**

各县（市、区）和供电企业要密切关注电网运行及电力供需平衡动态发展，加强用电趋势预测，强化协调配合，建立、健全有序用电响应机制。要充分考虑特高压以及重要省际受电通道故障停运等突发情况对本地电网可能带来的影响，做到未雨绸缪，心中有数，避免出现突发情况时应对失度，影响社会

稳定。要高度重视有序用电应急响应工作，建立、健全有序用电应急响应机制，全面增强应对突发和紧急情况下的快速反应和应急处理能力。要启动实时大面积停电事件应急联合演练，提高大面积停电事件应急处置能力。

#### **（四）加强电网建设，提高供电能力**

主动帮助解决好电网建设过程中施工受阻等问题，努力化解电网建设难题。各级供电部门要密切依靠当地政府，实行基建、生产、营销联动和协调机制，尽早完成在建和抢建工程，密切关注电网“卡脖子”区域供用电需求，完善电网补强措施，力争基建项目按期投运，提高电网供电能力，尽最大努力缓解电网制约。同时要积极协调和组织有条件的企业与部队利用自备机组顶峰发电，最大限度发挥新能源发电企业在高峰时段的顶峰能力。

#### **（五）充分发挥负荷管理系统的作用**

切实加强负荷管理系统主站和终端的运行和维护，确保系统各项功能正常运作，为需求响应试点运行和精细化有序用电打下坚实基础。10千伏（6千伏）及以上高压电力用户全部纳入负荷管理范围。新装用电的用户负荷接入应与受电工程同步设计、同步施工、同步验收和同步投运。存量用户分批接入负荷管理系统，原则上按照本地电力缺口预警等级安排有序用电用户优先接入。需求响应和有序用电的方案编制、执行、调整等全过程必须纳入负荷管理系统，实现信息化管理。

## **（六）坚决控制不合理用电需求**

有关部门（单位）要认真总结经验，进一步将能源“双控”目标要求与电力需求侧管理和有序用电工作有机结合，坚定不移地控制不合理用电需求，用好、用足、用活差别电价、惩罚性电价等经济调控手段，加快淘汰落后产能，削减落后产能用电需求，优化用电结构，为战略性新兴产业和高新技术产业腾出用能空间。

## **（七）加强需求侧管理，促进电能有效利用**

要继续加强党政机关等公共机构节电管理，充分利用负荷管理系统对酒店、商场、办公楼等公共场所空调温度进行柔性调控，避免城市景观过度照明。要进一步加强技术节电，大力推广电力蓄能、热泵、绿色照明和高效电机、建筑、交通运输等节能环保技术，着力推广节电技术和装备，特别是高效节能空调、高效节能电机和节能灯等节能产品。鼓励企业移峰填谷，科学用电，降低用电成本。同时要发挥宣传引导作用，组织好各项节能宣传活动，倡导低碳生活、低碳经济，强化全社会节电意识。

## **（八）高度重视、落实安全措施**

有关单位必须高度重视用电安全工作，特别是广播、医疗机构、交通、通讯、生产易燃易爆产品的特殊企业以及中断供电可能造成人身伤亡或重大损失等情况，重要及高危用户必须配备自备保安电源和落实应急安全措施。

### **（九）切实做好优质服务工作**

电力部门要充分利用台区经理等不断拓展服务内容，切实解决用电疑难问题，精心组织 24 小时事故值班和抢修队伍，及时排除各类电力故障和隐患，认真细致做好错峰、避峰、让电工作。

### **（十）重视负荷预警和信息报送**

电力部门要高度重视负荷预警和信息报送等工作，便于广大用户适时安排生产、经营或生活。实施有序用电时，有关新闻单位应给予大力支持和配合。要求企业在日间避让生产设备用电的，原则上要求提前一日通知。

附表：台州市 2024 年有序用电方案错避峰安排汇总表



附表

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周一）

执行方案	供电区域	参与单位(户)	合约容量(kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷(kW)	可控负荷(kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	398	244338	1716	1716	1716	58688	55745	41859	42410	6021	
A 级	椒江区	239	150696	672	672	672	70498	60482	63638	53853	10386	
A 级	黄岩区	884	320501	10021	9390	7888	92287	94401	71507	77498	19597	
A 级	路桥区	939	418612	20422	21046	19344	87381	82745	51786	72333	25295	
A 级	三门县	140	81196	263	263	263	17126	15870	12221	15173	1669	
A 级	临海市	453	334085	15913	15677	26399	71883	72809	56302	79632	30592	
A 级	温岭市	2687	595207	2172	2172	2172	180056	179934	102291	102214	27772	
A 级	玉环市	327	167500	7819	7819	7819	70559	66029	38511	57978	21597	
A 级	仙居县	423	269490	3061	3061	3061	44805	49658	39970	32871	15214	
A 级	天台县	188	96620	3310	3310	3310	21264	21445	15725	20521	3279	
汇总	全市合计	6678	2678245	65369	65127	72644	714547	699120	493810	554484	161422	
B 级	台州湾新区	478	463357	3371	3371	3371	108502	103289	98419	101361	23443	
B 级	椒江区	784	314646	1275	1275	1275	120308	111475	100555	87571	14849	

执行方案	供电区域	参与单位(户)	合约容量(kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷(kW)	可控负荷(kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	黄岩区	1204	422068	10450	9821	8323	127307	128962	98205	101932	25680	
B级	路桥区	1776	678541	21148	21113	21055	178292	171235	104569	131763	39732	
B级	三门县	351	207719	515	515	515	37458	34942	24401	32274	5023	
B级	临海市	1066	623895	6621	6385	17143	162850	163839	140570	142473	50168	
B级	温岭市	4421	1111470	4091	4091	4091	339256	342107	193229	189920	55606	
B级	玉环市	697	349930	16186	16186	16186	150886	136697	72993	112107	38273	
B级	仙居县	567	353970	4029	4029	4029	56448	61409	49487	40789	18539	
B级	天台县	303	200180	7454	7454	7454	41102	43506	33435	39162	16370	
汇总	全市合计	11647	4725776	75139	74239	83442	1322409	1297461	915864	979351	287682	
C级	台州湾新区	703	800142	6255	6255	6255	211107	211916	198948	183174	67435	
C级	椒江区	1190	483855	1815	1815	1815	171494	164751	138376	122165	16398	
C级	黄岩区	1753	643256	12472	12023	10389	212039	213829	165694	168097	45173	
C级	路桥区	2008	911472	27552	27646	27514	244117	229256	138734	165421	56826	
C级	三门县	533	304342	918	918	918	52459	50869	39682	57249	6721	
C级	临海市	1660	947890	22370	23205	32277	244124	247550	206443	216811	74121	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1109	527670	24277	24277	24277	226215	204021	104235	163011	51119	
C级	仙居县	711	461075	5096	5096	5096	70386	76149	60142	50729	25610	

执行方案	供电区域	参与单位(户)	合约容量(kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷(kW)	可控负荷(kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
C级	天台县	479	323195	9433	9433	9433	61777	61476	46513	58181	13766	
汇总	全市合计	15153	6860975	115887	116368	123673	1957704	1929263	1381184	1458720	455177	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
D级	椒江区	1511	672362	2473	2473	2473	237744	230576	193711	159810	21428	
D级	黄岩区	1878	652454	12518	12070	10438	212212	213773	165039	167850	40756	
D级	路桥区	2008	911472	27552	27646	27514	244117	229256	138734	165421	56826	
D级	三门县	584	456022	1480	1480	1480	82908	79100	63400	94222	18972	
D级	临海市	2062	1188698	11980	12816	21887	325520	332349	272517	271884	81373	
D级	温岭市	5480	1897134	7044	7044	7044	574781	590919	379336	344956	121112	
D级	玉环市	1432	693665	32064	32064	32064	301634	271547	137507	218284	64881	
D级	仙居县	855	570250	6450	6450	6450	84223	91549	74121	61660	30995	
D级	天台县	599	440490	13610	13610	13610	82373	84918	66618	78706	19810	
汇总	全市合计	17219	8421554	122188	122669	129977	2391141	2372168	1719801	1774680	531908	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1862	836596	2958	2958	2958	281593	275130	229380	185267	30259	
E级	黄岩区	2332	1024624	55460	59157	56566	244147	246446	192952	211659	53140	
E级	路桥区	2213	1094390	32998	33994	31233	279909	263154	166484	183252	64064	
E级	三门县	715	587449	1863	1863	1863	106201	102955	84810	118396	27243	

执行方案	供电区域	参与单位(户)	合约容量(kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷(kW)	可控负荷(kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	临海市	2323	1531754	54598	55568	62077	389534	396190	325840	357445	121866	
E级	温岭市	5798	2227653	7990	7990	7990	648498	673305	456428	394539	142017	
E级	玉环市	1714	844970	38532	38532	38532	358935	326594	162438	256546	73198	
E级	仙居县	1003	784955	9055	9055	9055	127823	136028	114679	97552	37508	
E级	天台县	696	514035	16077	16077	16077	100879	104120	82856	95441	23570	
汇总	全市合计	19466	10385433	226547	232210	233366	2783146	2772103	2044684	2111984	648618	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2127	1134559	3678	3678	3678	334426	335615	284969	211295	32123	
F级	黄岩区	2741	1220118	56096	59793	57201	301014	302428	236138	251970	57059	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	856	664809	2195	2195	2195	133073	125632	102431	138110	30302	
F级	临海市	2512	1607544	13890	14860	21368	460953	466455	388172	377153	127072	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	2050	1025175	46981	46981	46981	430443	390423	196609	304953	81878	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	885	689690	17872	17872	17872	119480	124809	102585	103628	23570	
汇总	全市合计	21395	11819928	201963	206724	210508	3197249	3190708	2370571	2347185	693156	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	

执行方案	供电区域	参与单位(户)	合约容量(kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷(kW)	可控负荷(kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2023 年有序用电方案错峰安排汇总表（周二）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	445	313068	2237	2237	2237	77220	74320	60392	61370	18613	
A 级	椒江区	437	172015	713	713	713	58417	48087	50458	44977	7095	
A 级	黄岩区	897	311450	9914	9284	7782	93292	94450	70520	74747	20685	
A 级	路桥区	877	414841	20307	20932	19229	86014	82519	50786	72195	24257	
A 级	三门县	211	126523	251	251	251	20332	19072	12180	17101	3354	
A 级	临海市	449	366445	16036	15799	26521	71528	74028	68389	82037	34373	
A 级	温岭市	2689	581455	2188	2188	2188	178928	176970	99839	99951	27678	
A 级	玉环市	292	161945	7533	7533	7533	69871	59272	35983	54376	24994	
A 级	仙居县	422	244165	2974	2974	2974	41769	45220	36653	28507	12150	
A 级	天台县	192	95515	3236	3236	3236	22685	21175	13717	19629	2983	
汇总	全市合计	6911	2787422	65389	65147	72664	720058	695112	498918	554891	176182	
B 级	台州湾新区	525	545547	4058	4058	4058	133919	127356	120238	117954	31106	
B 级	椒江区	775	317441	1221	1221	1221	107534	97966	86973	80196	21108	
B 级	黄岩区	1225	416400	10495	9867	8368	130393	131563	99996	102348	27256	
B 级	路桥区	1761	676181	21081	21046	20989	178084	170973	104825	131241	39849	
B 级	三门县	315	151159	467	467	467	23850	24938	21865	27267	3367	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1066	643455	6679	6443	17202	162999	166667	144291	146751	51197	
B级	温岭市	4420	1092274	4094	4094	4094	340909	341290	196161	192706	59927	
B级	玉环市	667	345700	15916	15916	15916	150468	132051	71957	113076	37843	
B级	仙居县	564	351415	4059	4059	4059	58664	64431	52120	40681	18808	
B级	天台县	301	204665	7285	7285	7285	41808	44270	34662	40885	16337	
汇总	全市合计	11619	4744237	75355	74455	83658	1328627	1301504	933088	993105	306798	
C级	台州湾新区	704	843187	6089	6089	6089	211997	215368	202768	183680	60771	
C级	椒江区	1378	512667	1837	1837	1837	164329	156651	125652	113688	27865	
C级	黄岩区	1747	638475	12412	11963	10328	211462	212453	162562	166301	45195	
C级	路桥区	2014	913225	27551	27645	27513	247127	231569	141058	166545	58019	
C级	三门县	389	267369	1006	1006	1006	50279	48816	38809	58068	15619	
C级	临海市	1657	970153	22366	23201	32273	244844	249056	204116	219451	73960	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1070	524150	24389	24389	24389	224972	198932	100989	163685	48142	
C级	仙居县	708	435895	5028	5028	5028	70306	76181	61637	48599	22132	
C级	天台县	483	305565	9305	9305	9305	62132	61677	46125	56149	12333	
汇总	全市合计	15157	6868764	115680	116161	123466	1951434	1920150	1366133	1450049	462045	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1634	642548	2376	2376	2376	222156	215922	177106	154775	29576	
D级	黄岩区	1871	640617	12440	11992	10361	211495	211754	161683	161439	39118	
D级	路桥区	2014	913225	27551	27645	27513	247127	231569	141058	166545	58019	
D级	三门县	607	420552	1457	1457	1457	78888	74748	56625	88049	18972	
D级	临海市	2067	1184573	11952	12787	21859	325665	330961	269774	269083	80322	
D级	温岭市	5481	1880642	7038	7038	7038	573069	588298	382015	341361	124567	
D级	玉环市	1380	679720	31460	31460	31460	300739	270194	140681	218720	64340	
D级	仙居县	852	543000	6094	6094	6094	84244	90922	72291	58539	29203	
D级	天台县	595	424960	12923	12923	12923	82345	83035	62057	75665	17591	
汇总	全市合计	17311	8268844	120306	120788	128096	2371357	2345583	1692109	1746062	537464	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1807	835686	3022	3022	3022	282602	279939	236770	190235	31149	
E级	黄岩区	2362	1038217	55367	59065	56473	243796	245225	190165	207750	51840	
E级	路桥区	2188	1067855	32175	33171	30411	279310	261340	164017	181421	64179	
E级	三门县	671	519307	1767	1767	1767	103119	100123	82661	110665	20863	
E级	临海市	2326	1530724	54621	55591	62100	391854	398447	326695	358832	122999	
E级	温岭市	5798	2194901	7973	7973	7973	646646	672789	448667	391897	149263	
E级	玉环市	1669	817350	37952	37952	37952	358011	324418	166788	254467	73166	



执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1003	784955	9055	9055	9055	127823	136028	114679	97552	37508	
E级	天台县	696	514035	16077	16077	16077	100879	104120	82856	95441	23570	
汇总	全市合计	19330	10242037	225024	230688	231843	2779669	2770610	2042119	2100148	650290	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2095	1141339	3693	3693	3693	336607	336785	282801	210971	32444	
F级	黄岩区	2740	1224581	56141	59838	57247	302093	302900	239058	253133	62820	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	816	605329	2105	2105	2105	128414	121088	100737	131144	28100	
F级	临海市	2516	1609829	13907	14878	21386	462096	468816	390101	377529	126403	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	2020	1013821	47214	47214	47214	429836	388549	203022	308061	87829	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	885	689690	17872	17872	17872	119480	124809	102585	103628	23570	
汇总	全市合计	21296	11762622	202184	206946	210730	3196388	3188294	2377971	2344544	702319	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周三）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	448	314853	2257	2257	2257	81204	77534	62686	63761	21625	
A 级	椒江区	436	175449	704	704	704	58334	49112	51729	42561	6449	
A 级	黄岩区	887	306939	9874	9244	7741	92344	92127	68259	71264	14544	
A 级	路桥区	894	419064	20275	20900	19197	85986	82326	50519	70715	24978	
A 级	三门县	175	69963	203	203	203	6724	9068	9645	12094	1698	
A 级	临海市	435	343575	15979	15743	26464	71867	75821	71262	80375	34193	
A 级	温岭市	2687	587395	2164	2164	2164	179010	180645	103905	101023	29230	
A 级	玉环市	286	156570	7016	7016	7016	69238	60848	34836	54132	20503	
A 级	仙居县	422	271030	3312	3312	3312	41572	44730	37214	29537	12313	
A 级	天台县	184	137335	3207	3207	3207	22208	21270	15151	22350	3755	
汇总	全市合计	6854	2782173	64990	64748	72264	708485	693481	505206	547812	169289	
B 级	台州湾新区	529	572193	4100	4100	4100	144887	139871	131432	126751	39995	
B 级	椒江区	673	302591	1235	1235	1235	113706	106142	101052	83813	10371	
B 级	黄岩区	1205	408531	10345	9716	8218	128837	129046	97346	100106	26701	
B 级	路桥区	1760	675411	21054	21019	20962	178082	171315	105478	131821	40205	
B 级	三门县	386	196486	454	454	454	27056	28140	21825	29195	5051	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1071	645323	6689	6453	17212	161636	164558	142967	147739	48985	
B级	温岭市	4419	1109278	4146	4146	4146	341411	341417	198034	194878	62258	
B级	玉环市	661	329005	15177	15177	15177	149953	134483	70441	110675	32233	
B级	仙居县	566	353340	4328	4328	4328	55607	60620	50632	39438	17536	
B级	天台县	286	224065	6536	6536	6536	41992	41906	33621	40525	14808	
汇总	全市合计	11556	4816223	74064	73164	82367	1343166	1317498	952829	1004939	298143	
C级	台州湾新区	704	797017	6001	6001	6001	206411	202865	183244	184855	63623	
C级	椒江区	927	468358	1745	1745	1745	170233	161313	147886	119653	25690	
C级	黄岩区	1758	626886	12341	11892	10258	211218	212886	163703	163168	41877	
C级	路桥区	1967	887417	26769	26863	26731	237690	222858	136113	158405	52746	
C级	三门县	423	318879	1016	1016	1016	63337	57299	39856	60848	17275	
C级	临海市	1658	943613	22351	23187	32258	242295	245671	203149	218159	70683	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1068	508480	23370	23370	23370	224508	199597	99925	163183	45471	
C级	仙居县	708	460590	5413	5413	5413	72502	79831	66099	51612	24193	
C级	天台县	485	305065	9416	9416	9416	61040	61363	45408	54870	10458	
汇总	全市合计	14705	6774383	114121	114602	121907	1953218	1913128	1367799	1448637	450025	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1475	640143	2323	2323	2323	225384	217421	184854	153176	28396	
D级	黄岩区	1866	638502	12417	11969	10337	210580	211794	163104	161800	38884	
D级	路桥区	1967	887417	26769	26863	26731	237690	222858	136113	158405	52746	
D级	三门县	622	403372	1299	1299	1299	74578	71249	52804	77310	18972	
D级	临海市	2064	1182698	11953	12789	21861	325842	331994	271124	269374	77529	
D级	温岭市	5482	1922753	6999	6999	6999	568628	586233	374618	338112	120564	
D级	玉环市	1372	674755	31095	31095	31095	300207	268929	136944	220978	59770	
D级	仙居县	852	545070	6382	6382	6382	84144	91582	75616	59530	27518	
D级	天台县	587	431140	13018	13018	13018	82733	84662	67519	79216	18819	
汇总	全市合计	17097	8264857	119269	119750	127058	2355415	2334901	1691514	1729787	518951	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1816	865124	2933	2933	2933	279250	273570	225453	183714	30418	
E级	黄岩区	2343	1008758	55585	59283	56691	242267	243325	189795	205662	44783	
E级	路桥区	2217	1075487	32437	33433	30672	280373	265607	166877	182624	63500	
E级	三门县	737	488371	1740	1740	1740	102135	94125	70921	104883	20363	
E级	临海市	2319	1528774	54607	55577	62085	389519	396696	326024	357690	123092	
E级	温岭市	5798	2205790	7964	7964	7964	646267	671353	447969	389666	141682	
E级	玉环市	1659	829695	38129	38129	38129	358050	320680	166301	267933	74132	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1003	784955	9055	9055	9055	127823	136028	114679	97552	37508	
E级	天台县	696	514035	16077	16077	16077	100879	104120	82856	95441	23570	
汇总	全市合计	19398	10239996	225542	231206	232362	2772191	2753685	2019694	2097049	634801	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2088	1128474	3652	3652	3652	334231	333619	278776	209389	31975	
F级	黄岩区	2763	1215868	56104	59801	57209	300970	302726	238844	250352	57377	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	787	632531	2095	2095	2095	124363	122391	100292	131194	23288	
F级	临海市	2514	1606199	13896	14867	21375	461029	467378	388310	376019	125873	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	2009	1008760	46672	46672	46672	429882	388353	201036	313720	85363	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	885	689690	17872	17872	17872	119480	124809	102585	103628	23570	
汇总	全市合计	21270	11759555	201543	206304	210088	3187816	3184624	2369511	2344379	688598	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周四）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	452	305098	2281	2281	2281	81536	77934	62189	61162	19664	
A 级	椒江区	472	189538	665	665	665	57944	57491	48257	42567	17560	
A 级	黄岩区	910	299556	9957	9326	7824	93091	92809	71166	71539	14733	
A 级	路桥区	852	414300	20374	20998	19296	85631	81651	51222	70131	23597	
A 级	三门县	50	101680	459	459	459	21912	18996	13640	26433	12252	
A 级	临海市	446	360990	16028	15792	26514	71898	73150	71873	83128	36030	
A 级	温岭市	2692	585338	2101	2101	2101	179806	178625	99726	98797	26017	
A 级	玉环市	292	158000	7126	7126	7126	69907	60729	35278	54912	20165	
A 级	仙居县	429	298205	3419	3419	3419	41634	44913	36783	28681	16050	
A 级	天台县	191	132035	3246	3246	3246	22045	21334	14933	21315	3060	
汇总	全市合计	6786	2844740	65655	65413	72929	725404	707632	505067	558665	189127	
B 级	台州湾新区	532	514473	3875	3875	3875	145028	142722	116964	114744	45621	
B 级	椒江区	560	329588	1160	1160	1160	113942	101616	93506	74753	20884	
B 级	黄岩区	1224	406912	10367	9738	8240	131169	131094	99892	100309	21877	
B 级	路桥区	1766	677736	21116	21081	21023	177834	170864	104620	131599	40239	
B 级	三门县	156	226399	822	822	822	46654	45091	36230	50411	15010	



执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1062	666733	6679	6443	17202	160621	163798	141786	146299	47043	
B级	温岭市	4420	1092460	4110	4110	4110	339240	338992	192525	189354	57383	
B级	玉环市	660	352575	16010	16010	16010	150474	131886	73045	119249	36811	
B级	仙居县	566	378135	4378	4378	4378	55510	59471	47869	39477	19384	
B级	天台县	292	222950	5773	5773	5773	41592	42181	33499	38779	3468	
汇总	全市合计	11238	4867961	74290	73390	82593	1362062	1327714	939935	1004975	307719	
C级	台州湾新区	708	827982	6269	6269	6269	223436	225121	209496	186440	62542	
C级	椒江区	879	461939	1684	1684	1684	169351	157786	141160	112893	25952	
C级	黄岩区	1749	626748	12324	11875	10241	211935	212809	163791	160991	40768	
C级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
C级	三门县	479	321091	1000	1000	1000	55399	52699	40053	61969	18069	
C级	临海市	1664	955718	22409	23245	32316	243244	246593	204099	218436	69876	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1063	516970	23769	23769	23769	225583	199110	103386	165885	46945	
C级	仙居县	710	460445	5395	5395	5395	69545	75361	61287	49378	24607	
C级	天台县	482	288930	9896	9896	9896	61032	62486	46766	56924	11351	
汇总	全市合计	14773	6832072	116103	116584	123889	1951413	1922270	1392685	1443071	445602	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1454	627360	2219	2219	2219	218114	209001	174152	144961	27858	
D级	黄岩区	1862	637110	12430	11982	10350	209707	211281	163359	162350	39072	
D级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
D级	三门县	470	324439	1127	1127	1127	79775	75858	62879	68811	8141	
D级	临海市	2065	1170653	11983	12818	21890	325627	332254	272692	269064	76659	
D级	温岭市	5483	1894276	7048	7048	7048	573168	589868	384910	346688	132764	
D级	玉环市	1367	683820	31649	31649	31649	300609	266281	136703	221701	61861	
D级	仙居县	852	567695	6479	6479	6479	86440	94572	76753	61552	31264	
D级	天台县	588	413985	13083	13083	13083	82281	84300	67527	77120	20223	
汇总	全市合计	16983	8172516	120691	121173	128481	2349252	2332455	1708024	1720404	521078	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1804	816301	2940	2940	2940	279168	272496	224896	183410	30581	
E级	黄岩区	2336	1004159	55371	59068	56476	242292	243158	191162	205945	47676	
E级	路桥区	2211	1063491	32066	33061	30301	277432	265211	168424	182007	61611	
E级	三门县	544	440649	1666	1666	1666	106204	99737	79822	99612	20393	
E级	临海市	2322	1531519	54615	55585	62093	390332	396855	326700	358685	123151	
E级	温岭市	5798	2197445	7992	7992	7992	647317	675103	452375	393246	145166	
E级	玉环市	1658	823838	38411	38411	38411	358376	320521	164434	256386	69169	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1018	755715	9061	9061	9061	127207	135883	113247	94707	34969	
E级	天台县	695	512035	16075	16075	16075	100710	103963	82703	95201	23570	
汇总	全市合计	19196	10084159	225212	230875	232031	2774667	2761106	2032580	2081083	632040	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2058	1096761	3633	3633	3633	334055	332855	280117	210253	31940	
F级	黄岩区	2755	1227692	56147	59844	57252	301515	304290	239503	251822	59884	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	726	537272	2069	2069	2069	121205	115664	95103	124586	22091	
F级	临海市	2509	1608644	13897	14867	21375	461153	467266	389065	377287	127205	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	2003	1001463	46739	46739	46739	429871	387205	199889	304546	81644	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	884	687690	17871	17871	17871	119312	124651	102432	103388	23570	
汇总	全市合计	21159	11637555	201606	206367	210151	3184971	3177279	2365776	2331959	687486	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周五）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	453	287410	2179	2179	2179	78048	75065	60449	59528	18667	
A 级	椒江区	458	191834	683	683	683	57886	57660	49893	42283	18747	
A 级	黄岩区	917	296412	9907	9276	7774	92284	91034	70953	72758	13447	
A 级	路桥区	789	408916	20243	20868	19165	85610	81013	47793	69105	26935	
A 级	三门县	105	123439	363	363	363	24741	26094	22588	23959	2758	
A 级	临海市	456	386944	16087	15851	26573	71754	72085	71012	86638	38446	
A 级	温岭市	2693	578787	2087	2087	2087	177185	175832	98268	97805	26443	
A 级	玉环市	287	165260	7285	7285	7285	69797	63149	35103	56322	16438	
A 级	仙居县	432	300760	3389	3389	3389	39418	41891	34151	28789	15781	
A 级	天台县	188	111395	3954	3954	3954	21566	21666	15404	21739	4714	
汇总	全市合计	6778	2851157	66178	65936	73452	718290	705490	505613	558928	182377	
B 级	台州湾新区	533	511725	3894	3894	3894	147810	153541	135443	115015	47090	
B 级	椒江区	553	312167	1103	1103	1103	106485	107306	89627	69081	18968	
B 级	黄岩区	1224	406466	10443	9815	8316	127531	126963	98304	98210	16430	
B 级	路桥区	1758	675453	21056	21020	20963	178009	170895	105036	131869	39963	
B 级	三门县	86	123500	569	569	569	28516	26427	21612	31624	13809	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1061	653233	6616	6380	17139	161385	163164	141147	143592	47184	
B级	温岭市	4420	1098590	4117	4117	4117	339689	341201	194616	190298	55984	
B级	玉环市	661	354715	16032	16032	16032	150267	133243	69439	112738	31721	
B级	仙居县	573	382685	4387	4387	4387	53277	56664	46300	36600	19374	
B级	天台县	296	241900	6266	6266	6266	41364	41841	32760	40090	4627	
汇总	全市合计	11165	4760434	74485	73585	82788	1334332	1321244	934285	969117	295149	
C级	台州湾新区	705	843153	6281	6281	6281	221150	223830	209426	191831	73338	
C级	椒江区	1114	494658	1796	1796	1796	169699	160617	133559	111951	20613	
C级	黄岩区	1754	627525	12472	12024	10389	211684	212678	164626	162133	31802	
C级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
C级	三门县	298	229859	825	825	825	59843	57725	49395	50177	7374	
C级	临海市	1657	946713	22379	23215	32286	243544	246861	205259	217276	70661	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1055	517590	23691	23691	23691	224999	203526	103393	161422	41430	
C级	仙居县	710	462615	5347	5347	5347	67152	71221	57386	47395	22708	
C级	天台县	476	296150	9864	9864	9864	60809	61620	47259	57000	9845	
汇总	全市合计	14808	6790512	116014	116494	123799	1950768	1928383	1392951	1429340	423264	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1178	580148	2218	2218	2218	216041	208664	178620	148444	27987	
D级	黄岩区	1872	637417	12420	11972	10341	210710	210879	162070	162858	33002	
D级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
D级	三门县	552	379307	1163	1163	1163	86607	82360	66163	73619	11494	
D级	临海市	2062	1157938	11934	12770	21842	324508	328720	268692	265004	78898	
D级	温岭市	5478	1938466	7078	7078	7078	573064	593396	387431	344021	124281	
D级	玉环市	1358	677445	31322	31322	31322	300530	269018	135556	212033	60622	
D级	仙居县	854	544925	6363	6363	6363	81187	87111	70804	57296	27931	
D级	天台县	590	437110	13395	13395	13395	83158	86323	67687	79665	21570	
汇总	全市合计	16786	8205934	120568	121050	128358	2349335	2335511	1706073	1711099	509022	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1812	820111	2947	2947	2947	278818	273162	225647	183348	31554	
E级	黄岩区	2356	996509	55361	59059	56467	242235	242323	187266	204748	38463	
E级	路桥区	2059	1007056	30337	31333	28572	276120	257544	159048	178464	61325	
E级	三门县	714	469983	1468	1468	1468	107700	101590	80199	90933	13163	
E级	临海市	2323	1527604	54601	55571	62079	389518	395891	325873	357467	122901	
E级	温岭市	5795	2185682	7883	7883	7883	640813	664985	443664	384037	147553	
E级	玉环市	1647	827150	38313	38313	38313	358332	323897	166882	253573	74424	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1018	755715	9061	9061	9061	127207	135883	113247	94707	34969	
E级	天台县	695	512035	16075	16075	16075	100710	103963	82703	95201	23570	
汇总	全市合计	19229	10040852	223061	228725	229880	2767082	2747418	2013347	2054364	623677	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2091	1115554	3638	3638	3638	332823	329822	274682	204985	31554	
F级	黄岩区	2768	1232845	56156	59853	57261	300938	304789	238957	250588	67284	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	788	586193	2007	2007	2007	134129	125469	97142	121734	25415	
F级	临海市	2510	1606169	13898	14868	21376	461018	467415	388930	377254	126699	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	1996	1013205	46934	46934	46934	430285	387534	200970	302773	92063	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	884	687690	17871	17871	17871	119312	124651	102432	103388	23570	
汇总	全市合计	21261	11719689	201754	206515	210299	3196366	3185026	2362781	2320798	707739	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	



执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周六）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	453	285770	2050	2050	2050	75055	72275	56722	54241	11791	
A 级	椒江区	21	131870	533	533	533	57774	46649	50772	35377	9829	
A 级	黄岩区	904	305921	10056	9426	7923	92604	93118	73373	75514	14062	
A 级	路桥区	882	417508	20272	20896	19193	85911	81295	49399	71728	23570	
A 级	三门县	37	23100	110	110	110	6604	7431	7973	5210	1557	
A 级	临海市	458	352310	16017	15781	26503	71823	71734	60449	84528	34867	
A 级	温岭市	2690	577759	1999	1999	1999	168423	166148	87916	86697	18358	
A 级	玉环市	271	153685	7064	7064	7064	69687	60943	34690	53669	16964	
A 级	仙居县	430	298835	3120	3120	3120	42475	45702	35638	30032	17053	
A 级	天台县	188	121790	3976	3976	3976	21429	21089	14411	22579	4409	
汇总	全市合计	6334	2668548	65197	64955	72472	691786	666383	471342	519574	152461	
B 级	台州湾新区	530	508540	3750	3750	3750	137194	141971	125044	109689	44151	
B 级	椒江区	396	272826	1050	1050	1050	107072	97411	89262	67999	20936	
B 级	黄岩区	1222	417904	10511	9882	8384	129568	130851	102125	104216	16193	
B 级	路桥区	1765	671311	20923	20888	20831	177717	170926	103334	129723	37905	
B 级	三门县	229	189018	624	624	624	45646	43635	36284	39965	4149	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1056	655665	6630	6394	17153	161221	163103	140806	142996	50123	
B级	温岭市	4418	1090880	4145	4145	4145	341731	342209	195936	193855	57559	
B级	玉环市	621	328955	15090	15090	15090	150290	134708	70148	111857	27924	
B级	仙居县	574	408010	4474	4474	4474	56313	61102	49617	40963	22438	
B级	天台县	292	199670	6643	6643	6643	40905	40830	30775	40090	5985	
汇总	全市合计	11103	4742779	73840	72940	82143	1347657	1326746	943331	981354	287364	
C级	台州湾新区	708	799274	5876	5876	5876	213606	219212	190190	177679	71833	
C级	椒江区	779	420458	1653	1653	1653	167659	158495	140962	113139	22834	
C级	黄岩区	1749	633280	12495	12046	10411	210740	213062	166507	164526	34395	
C级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
C级	三门县	302	238521	831	831	831	58266	56013	49850	50942	11552	
C级	临海市	1656	950828	22324	23160	32231	242726	246859	207267	217513	72810	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1025	502600	23465	23465	23465	225661	203734	104026	167639	42562	
C级	仙居县	715	489935	5472	5472	5472	70172	75875	61766	48774	26031	
C级	天台县	480	350040	10117	10117	10117	60676	61589	47381	59321	13438	
汇总	全市合计	14453	6757185	115591	116072	123377	1941393	1925144	1390599	1429689	440946	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1400	596692	2188	2188	2188	214666	204938	172769	143886	24762	
D级	黄岩区	1885	643515	12488	12040	10408	210781	211996	163854	164203	40785	
D级	路桥区	2032	914171	27659	27753	27621	227902	220860	140231	156272	47482	
D级	三门县	510	327505	1125	1125	1125	72583	71740	64635	68056	14918	
D级	临海市	2062	1175593	11971	12807	21878	324383	328597	267644	268152	79935	
D级	温岭市	5482	1916503	7053	7053	7053	571619	588136	383531	340836	123914	
D级	玉环市	1333	677395	31412	31412	31412	301219	272151	140739	221673	58405	
D级	仙居县	852	569865	6432	6432	6432	84047	90432	72852	59569	29366	
D级	天台县	587	379955	13161	13161	13161	82947	84927	66172	77041	16913	
汇总	全市合计	16953	8140201	120505	120987	128295	2335776	2321958	1701244	1711575	512233	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1814	844501	2931	2931	2931	278305	272117	225172	183395	30259	
E级	黄岩区	2353	1031232	55467	59165	56573	242760	245712	190506	208897	46777	
E级	路桥区	2164	1047420	31578	32574	29813	275251	259363	163181	181174	64626	
E级	三门县	764	476953	1463	1463	1463	99346	96376	81403	91499	19038	
E级	临海市	2326	1526014	54595	55565	62074	389512	396236	324746	357351	121401	
E级	温岭市	5796	2184469	7887	7887	7887	641731	664671	443585	379910	139962	
E级	玉环市	1623	836115	38796	38796	38796	359165	327147	171505	262800	71680	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1018	755715	9061	9061	9061	127207	135883	113247	94707	34969	
E级	天台县	695	512035	16075	16075	16075	100710	103963	82703	95201	23570	
汇总	全市合计	19363	10153461	224868	230532	231687	2759616	2749649	2024865	2066819	628036	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	1975	1110096	3628	3628	3628	333146	333654	283019	210658	32444	
F级	黄岩区	2752	1211168	56328	60026	57434	301106	303297	237252	251630	68205	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	926	567629	1768	1768	1768	120440	115606	95438	108813	20707	
F级	临海市	2517	1608079	13889	14859	21367	461067	467221	387558	376493	125646	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	1973	1011885	47034	47034	47034	430724	392727	207471	308130	84993	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	884	687690	17871	17871	17871	119312	124651	102432	103388	23570	
汇总	全市合计	21251	11674580	201768	206529	210314	3183655	3182505	2372837	2319189	696719	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

## 台州市 2024 年有序用电方案错峰安排汇总表（周日）

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
A 级	台州湾新区	445	270348	2049	2049	2049	69223	69177	52221	51945	13217	
A 级	椒江区	360	160837	665	665	665	57810	48502	47254	44880	12661	
A 级	黄岩区	895	318939	10069	9438	7936	92453	93152	72033	78413	19746	
A 级	路桥区	857	417469	20430	21054	19351	85625	80770	47490	69495	23758	
A 级	三门县	123	64299	261	261	261	20904	17539	13694	15987	1391	
A 级	临海市	448	340305	16058	15822	26543	71628	70770	59242	83602	29821	
A 级	温岭市	2691	567340	2036	2036	2036	170209	168070	88571	87975	25129	
A 级	玉环市	294	163435	7422	7422	7422	69910	64474	38346	57184	19389	
A 级	仙居县	430	274040	3070	3070	3070	42573	46851	38401	29993	15205	
A 级	天台县	183	105310	3412	3412	3412	20821	20894	15148	20532	2102	
汇总	全市合计	6726	2682322	65470	65228	72745	701155	680200	472400	540007	162419	
B 级	台州湾新区	522	485717	3642	3642	3642	124257	131725	114720	102362	37443	
B 级	椒江区	476	261813	1087	1087	1087	106457	97036	89821	79417	15863	
B 级	黄岩区	1214	417749	10525	9896	8398	130158	131264	102627	106498	25571	
B 级	路桥区	1760	674278	21044	21009	20952	177721	170361	104193	131044	40346	
B 级	三门县	159	86119	371	371	371	27508	24970	21666	21178	2948	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
B级	临海市	1067	646910	6649	6413	17171	161732	163247	140316	143911	52164	
B级	温岭市	4421	1090599	4047	4047	4047	339231	339889	193046	187908	55887	
B级	玉环市	657	338090	15354	15354	15354	150873	133265	72697	112658	33933	
B级	仙居县	574	381145	4136	4136	4136	56511	61592	49056	39933	22275	
B级	天台县	295	198620	6691	6691	6691	40694	41470	31763	39830	6851	
汇总	全市合计	11145	4581040	73546	72646	81849	1315143	1294818	919906	964740	293281	
C级	台州湾新区	709	807767	6029	6029	6029	212990	215874	202203	183639	62542	
C级	椒江区	785	437961	1652	1652	1652	167171	158172	141412	113733	25703	
C级	黄岩区	1752	641094	12446	11998	10363	212018	213850	166398	169283	43136	
C级	路桥区	2046	868697	26183	26277	26145	241579	233221	146756	170229	60263	
C级	三门县	266	260838	837	837	837	60787	60299	54333	55696	5706	
C级	临海市	1667	959498	22391	23227	32299	243238	245936	203048	218308	75054	
C级	温岭市	5007	1458078	5699	5699	5699	463985	469446	282417	273883	98009	
C级	玉环市	1052	524795	24244	24244	24244	225788	200054	106657	166699	49342	
C级	仙居县	718	490320	5490	5490	5490	70348	76992	63035	50864	27661	
C级	天台县	480	340430	10084	10084	10084	61141	61240	45526	58739	14445	
汇总	全市合计	14482	6789478	115056	115536	122841	1959046	1935085	1411786	1461073	461861	
D级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	



执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
D级	椒江区	1427	622099	2225	2225	2225	216085	207410	175424	144754	28081	
D级	黄岩区	1855	646595	12475	12027	10395	210191	212586	165184	166580	40576	
D级	路桥区	2046	868697	26183	26277	26145	241579	233221	146756	170229	60263	
D级	三门县	353	390201	1393	1393	1393	88715	84243	73568	87916	23804	
D级	临海市	2066	1186593	12026	12861	21933	325305	331976	272979	273752	80489	
D级	温岭市	5481	1874561	7041	7041	7041	573903	590798	378976	341990	126448	
D级	玉环市	1348	689810	31735	31735	31735	301348	271764	144861	220648	64380	
D级	仙居县	859	572245	6488	6488	6488	84207	91765	75184	58675	31254	
D级	天台县	587	424335	12968	12968	12968	82370	84686	67456	78960	15074	
汇总	全市合计	16832	8214143	119550	120031	127339	2369333	2356630	1729207	1755389	546124	
E级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
E级	椒江区	1769	807481	2950	2950	2950	278274	275566	231323	187930	31149	
E级	黄岩区	2345	1014791	55417	59114	56522	242548	244229	189786	211166	52676	
E级	路桥区	2164	1040935	31359	32355	29594	276251	260113	164255	182363	64567	
E级	三门县	561	479185	1687	1687	1687	103031	99971	88353	105030	27170	
E级	临海市	2323	1529909	54600	55570	62079	389510	396182	325242	358254	122455	
E级	温岭市	5796	2206921	7886	7886	7886	643850	666460	440725	385192	133066	
E级	玉环市	1637	823380	38186	38186	38186	359052	323444	171628	256806	75094	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
E级	仙居县	1018	755715	9061	9061	9061	127207	135883	113247	94707	34969	
E级	天台县	695	512035	16075	16075	16075	100710	103963	82703	95201	23570	
汇总	全市合计	19118	10109359	224237	229900	231056	2766063	2753991	2036078	2088534	640470	
F级	台州湾新区	810	939007	7015	7015	7015	245629	248180	228818	211886	75754	
F级	椒江区	2040	1092859	3616	3616	3616	333335	332575	278693	209781	32098	
F级	黄岩区	2757	1197145	56269	59966	57374	301440	301912	234290	251120	60137	
F级	路桥区	2276	1153190	34732	34826	34694	297853	281623	175479	191259	66972	
F级	三门县	815	628633	2025	2025	2025	129795	124606	105120	128472	31290	
F级	临海市	2508	1608634	13894	14864	21372	461098	467440	388470	376465	126427	
F级	温岭市	6113	2497341	8835	8835	8835	717430	749955	513716	434144	160538	
F级	玉环市	1983	1001585	46675	46675	46675	430091	386316	199017	307190	80740	
F级	仙居县	1025	888495	10668	10668	10668	156948	165589	141655	122788	37889	
F级	天台县	884	687690	17871	17871	17871	119312	124651	102432	103388	23570	
汇总	全市合计	21211	11694579	201601	206363	210147	3192931	3182848	2367690	2336494	695416	
机动负荷	台州湾新区	191	546729	115021	120534	124011	27744	29122	29991	132260	53084	
机动负荷	椒江区	338	456531	133432	137286	122256	32932	33895	30138	119265	27628	
机动负荷	黄岩区	23	136210	652	652	652	51330	43581	41361	44497	10576	
机动负荷	路桥区	70	507524	24437	22933	21130	84031	70495	54269	61425	41342	

执行方案	供电区域	参与单位 (户)	合约容量 (kVA)	用电指标(kW)			错避峰计划(kW)			可监视负荷 (kW)	可控负荷 (kW)	备注
				早峰	腰荷	晚峰	早峰	腰荷	晚峰			
机动负荷	三门县	2	18250	340	356	501	3408	3726	6466	6372	5408	
机动负荷	临海市	2593	1856698	525290	548474	485184	34238	36817	25775	458442	178114	
机动负荷	温岭市	67	304980	21735	21675	20040	89463	100989	92893	102512	67904	
机动负荷	玉环市	13	126030	12954	13081	13107	44266	45214	45121	52885	35052	
机动负荷	仙居县	15	63300	4775	4775	4855	13689	14422	11341	12658	4782	
机动负荷	天台县	1	24000	22	5000	5000	11801	12229	12000	16175	13979	
汇总	全市合计	3313	4040252	838657	874765	796735	392901	390490	349356	1006491	437869	

---

抄送：省能源局，省电力公司，台州市府办，各县（市、区）供电公司。

台州市发展和改革委员会办公室

2024年5月31日印发

---