

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管(2022)57号

关于2022年7月份七格一、二期 污水设施检查情况的通报

杭州天创水务有限公司:

结合日常运行监管及月度集中检查,7月份七格一、二期污水设施运维考核合格,考核综合得分93.6分。现将有关检查情况通报如下:

一、本月管养检查情况

2022年7月七格一二期污水处理厂实际处理污水量1784.1050万吨,日均59.47万吨,出水水质抽检均达到标准,厂区除臭设备正常运行。

(一)七格一期设施检查情况。检查发现部分台阶最上和最下一阶未设置警示标志、二沉池部分救生圈破裂、二沉池浮泥较多、安全链条未及时挂好等问题。半年度安全生产检查发现存在有限空间作业审批及维修作业制度执行不到位等问题。

(二) 七格二期设施检查情况。半年度安全生产检查发现存在有限空间作业审批及维修作业制度执行不到位等问题。

二、整改要求

请对照本月现场检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，请于8月17日前书面反馈存在问题原因分析及整改情况，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：7月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年8月11日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

7 月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

序号	检查内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	检查得分	综合得分
1	日常检查	七格一、二期	/	40	/	100	40
2	现场检查	七格一期	1. 部分台阶最上和最下一阶未设置警示标志，扣 1 分； 2. 二沉池部分救生圈破裂，扣 1 分； 3. 二沉池浮泥较多，扣 1 分； 4. 安全链条未及时挂好，扣 1 分。	60	4	96	57.6
		七格二期	/				
3	其它	/	半年度安全生产检查发现存在有限空间作业审批及维修作业制度执行不到位等问题。	/	4	-4	-4
4	综合得分	/	/	/	/	/	93.6