

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕48号

关于2022年5月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，5月份市管污水设施运维检查综合得分96.7分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

本月七格三期污水处理厂处理污水1622.96万吨、七格四期污水处理厂处理污水744.74万吨、城西污水处理厂处理污水273.47万吨，合计2641.16万吨。

（二）管网巡检情况

巡查污水管网2230公里，检测污水管网64.7公里。发现问题22个，其中一般性问题14个、完成整改14个，病害8个、完成整改8个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程71个，已完工60个。5月以来新增抢修工程13个，均为巡查及结构性检测及时发现缺陷，

5 月完工 22 个。

（四）防沉降井盖套更换情况

防沉降井盖套更换 676 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对机场快线文三路站等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

（二）污水管网

本月检查发现，环丁路、华丰中路、西溪路、金蓬街、刀茅巷、双龙街、环站西路、西园八路、蒋墩路、求是路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、淤积等问题。

（三）污水泵站

本月对丁桥泵站、九福路泵站、天鹤路泵站进行抽查。检查发现丁桥泵站房顶破损、垃圾分类不规范、墙壁有断头钢筋等问题。天鹤路泵站高低配围栏破损、中控室内有烟蒂等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期脱水机房一处灭火器箱未划安全警示标线。七格污水处理厂四期 3 号消防通道底部有积水。城西污水处理厂综合楼走道门禁布线凌乱。

三、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于6月27日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年5月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年6月20日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

2022 年 5 月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	丁桥泵站	1. 房顶破损, 扣 1 分。 2. 垃圾分类不规范, 扣 1 分。 3. 墙壁有断头钢筋, 扣 1 分。	20	5	95	19
		九福路泵站	/				
		天鹤路泵站	1. 高低配围栏破损, 扣 1 分。 2. 中控室内有烟蒂, 扣 1 分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 环丁路 062 号灯杆附近污水井盖下沉, 扣 1 分。 2. 华丰中路 091 号灯杆污水井盖松动沉降, 扣 1 分。 3. 西溪路 128 号门前污水井盖松动沉降, 扣 1 分。 4. 金蓬街 022 号灯杆污水井盖松动沉降, 扣 1 分。 5. 刀茅巷凤起路口污水井盖沉降, 扣 1 分。 6. 双龙街金家埭公交站污水井盖周边沥青破损, 扣 1 分。 7. 环站西路 020 号灯杆污水井下沉, 扣 1 分。 8. 西园八路振中路口污水井盖下沉, 扣 1 分。 9. 蒋墩路金色西溪 C 座污水井淤积, 扣 1 分。 10. 求是路 8 号污水井淤积, 扣 1 分。	20	10	90	18
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期脱水机房一处灭火器箱未划安全警示标线, 扣 0.5 分。 2. 四期 3 号消防通道底部有积水, 扣 0.5 分。	20	1.5	98.5	19.7
		城西污水处理厂	1. 综合楼走道门禁布线凌乱, 扣 0.5 分。				
6	其它	/	/	-	-	-	-
7	综合得分	/	/	-	-	-	96.7