

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管（2022）17号

关于2022年1月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，1月份市管污水设施运维检查综合得分96.8分。现将相关情况通报如下：

一、本月管养检查情况

（一）日常监管

本月对地铁6号线二期机场路站、9号线一期四季青站等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

元旦小长假期间，运营保障部及排水运营公司按照中心工作部署，积极配合市地铁集团做好枫桦路云河路口污水管道破损应急处置工作，确保之江污水系统正常运行。

（二）污水管网

本月检查发现，新北街、丁群街、康乐路、慧兰雅路、延安路、保业路、环城东路、华丰路、艮山西路、天城路等10处污水检查井存在沉降、破损等问题。

（三）污水泵站

本月对艮山门、武林门、古荡泵站进行抽查。检查发现武林门泵站存在泵站检查口盖板破损；临时用房缺少消防器材等问题。古荡泵站存在改造提升后管线未及时调整到位；消防通道违停等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期2#生物池一处安全链未挂。七格污水处理厂四期细格栅处除臭风管漏水、西区生物池逃生井漏水。城西污水处理厂生物池一处雨水立管破损。

二、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于2月28日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022年1月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年2月23日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

2022年1月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	艮山门泵站	/	20	4	96	19.2
		武林门泵站	1. 泵站检查口盖板破损, 扣1分。 2. 临时用房缺少消防器材等问题, 扣1分。				
		古荡泵站	1. 改造提升后管线未及时调整到位, 扣1分。 2. 消防通道违停等问题, 扣1分。				
4	污水管道	主城区抽检	1. 新北街西文家苑大门口污水井盖下沉, 扣1分。 2. 丁群街门街799号污水井盖下沉, 扣1分。 3. 康乐路灯杆004号污水井盖下沉, 扣1分。 4. 慧兰雅路035号路灯杆污水井盖下沉, 扣1分。 5. 延安路门牌328号污水井盖破损, 扣1分。 6. 保业路门牌43号污水井盖下沉, 扣1分。 7. 环城东路横河公园附近污水井盖破损, 扣1分。 8. 华丰路灯杆75号污水井盖下沉, 扣1分。 9. 艮山西路272-1号污水井盖破损, 扣1分。 10. 天城路西向东万事利丝绸汇快速公交站污水井盖下沉, 扣1分。	20	10	90	18
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期2#生物池安全链未挂, 扣0.5分。 2. 四期细格栅处除臭风管漏水、西区生物池逃生井漏水, 扣1分。	20	2	98	19.6
	城西污水处理厂	1. 生物池一处雨水立管破损, 扣0.5分。					
6	其它	/	/	-	-	-	-
7	综合得分	/	/	-	-	-	96.8