

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕39号

关于2022年4月份七格一、二期 污水设施检查情况的通报

杭州天创水务有限公司：

结合日常运行监管及月度集中检查，4月份七格一、二期污水设施运维考核合格，考核综合得分96.1分。现将有关检查情况通报如下：

一、本月管养检查情况

2022年4月七格一二期污水处理厂实际处理污水量1451.79万吨，日均46.83万吨，出水水质抽检均达到标准，厂区除臭设备正常运行。

（一）七格一期设施检查情况。检查发现生反池墙面涂料脱落、风险告知卡管控责任人未填写、盖板未盖好、穿线孔未封堵等问题。

(二) 七格二期设施检查情况。检查发现生物池观察窗未关闭、滤池行车未复位、储药罐缺少标识牌等问题。

二、整改要求

请对照本月现场检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，请于5月20日前书面反馈存在问题原因分析及整改情况，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：4月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年5月6日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

4月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

序号	检查内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	检查得分	综合得分
1	日常检查	七格一、二期	/	40	/	100	40
2	现场检查	七格一期	1、生反池墙面涂料脱落，扣1分； 2、风险告知卡管控责任人未填写，扣0.5分； 3、盖板未盖好，扣1分； 4、穿线孔未封堵扣1分。	60	6.5	93.5	56.1
		七格二期	1、生物池观察窗未关闭，扣1分； 2、滤池行车未复位，扣1分； 3、储药罐缺少标识牌，扣1分。				
3	综合得分	/	/	/	/	/	96.1