

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕50号

关于2022年6月份七格一、二期 污水设施检查情况的通报

杭州天创水务有限公司：

结合日常运行监管及月度集中检查，6月份七格一、二期污水设施运维考核合格，考核综合得分95.6分。现将有关检查情况通报如下：

一、本月管养检查情况

2022年6月七格一二期污水处理厂实际处理污水量1733.6113万吨，日均55.92万吨，出水水质抽检均达到标准，厂区除臭设备正常运行。

(一) 七格一期设施检查情况。检查发现未按水量调度指令进行生产运行；对有限空间进行抽查未发现问题。

(二) 七格二期设施检查情况。检查发现控制器门后电线断

开、二沉池污泥满溢严重、二沉池出现翻泥现象、未按水量调度指令进行生产运行等问题；对有限空间进行抽查未发现问题。

二、整改要求

请对照本月现场检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，请于7月20日前书面反馈存在问题原因分析及整改情况，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：6月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年7月15日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

6月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

序号	检查内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	检查得分	综合得分
1	日常检查	七格一、二期	未按水量调度指令进行生产运行,扣2分;对有限空间进行抽查未发现问题。	40	2	98	39.2
2	现场检查	七格一期	/	60	6	94	56.4
		七格二期	1、控制器门后电线断开,扣1分; 2、二沉池污泥满溢,环境卫生较差,扣2分; 3、二沉池出现翻泥现象,扣2分; 4、安全链条未及时挂好,扣1分。				
3	综合得分	/	/	/	/	/	95.6