

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕51号

关于 2022 年 6 月份市管污水设施检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，6 月份市管污水设施运维检查综合得分 95.4 分。现将相关情况通报如下：

一、本月污水运维情况

（一）污水处理情况

6 月七格三期污水处理厂处理污水 1628.00 万吨、七格四期污水处理厂处理污水 825.60 万吨、城西污水处理厂处理污水 297.95 万吨，合计 2751.55 万吨。

（二）管网巡检情况

6 月巡查污水管网 2237 公里，检测污水管网 8.43 公里。发现问题 16 个，其中一般性问题 15 个，完成整改 15 个；病害 1 个，完成整改 1 个。

（三）工程抢修情况

本年度累计抢修工程 82 个，已完工 69 个。6 月以来新增抢修工程 7 个，均为巡查及结构性检测及时主动发现缺陷，6 月完工 9 个。对抢修项目有限空间作业等进行抽检，情况正常。

（四）防沉降井盖套更换情况

6 月防沉降井盖套更换 421 个。

二、本月污水运维检查情况

（一）日常监管

本月对杭十三中改扩建项目等重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查，检查发现已按相关要求对在建工地进行巡查，《在建工地巡查表》填写规范。

净水公司积极配合中心做好视频号的宣传工作；排水运营公司和净水公司紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”安全生产月主题，分别开展安全生产月应急演练，提高自身应急处置能力。

（二）污水管网

本月检查发现，益乐路、翠锦路、临丁路、塘庙路、大关路、富强路、颜三路、秋涛路、余杭塘路等 10 处污水检查井存在井盖沉降、淤积等问题。

（三）污水泵站

本月对蒋村泵站、德胜泵站、北景园泵站进行抽查。检查发现蒋村泵站存在故障设备维修牌脱落、垃圾桶满溢及泵站内树木断枝未修剪处理等问题。德胜泵站存在围墙红外报

警系统及电子围栏缺失等问题。

（四）污水处理厂

本月检查发现，七格污水处理厂三期深床滤池、三#生物池楼梯未挂安全链；深床滤池雨水管一处漏水；生物池窗户两处未关闭、一处有限空间作业安全告知牌脱落、灭火器随意堆放。七格污水处理厂四期 2#进水速闭阀警示牌脱落。城西污水处理厂混合反应沉淀池浮沫、青苔较多。

三、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于 7 月 20 日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：2022 年 6 月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022 年 7 月 13 日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

2022年6月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	考核得分	综合得分
1	日常监管	重点管道及在建工地周边管网的巡查情况进行抽查	/	20	/	100	20
2	抢修	/	/	20	/	100	20
3	污水泵站	蒋村泵站	1. 故障设备维修牌脱落, 扣1分。 2. 垃圾桶满溢, 扣1分。 3. 泵站内树木断枝未修剪处理, 扣1分。	20	4	96	19.2
		德胜泵站	1. 围墙红外报警系统及电子围栏缺失, 扣1分。				
		北景园泵站	/				
4	污水管道	主城区抽检	1. 益乐路39号污水井盖沉降, 扣1分。 2. 翠锦路桃源街口污水井盖沉降, 扣1分。 3. 临丁路588号污水井盖下沉, 扣1分。 4. 塘庙路1号污水井盖破损, 扣1分。 5. 大关路262号污水井盖周边沥青破损, 扣1分。 6. 富强路丰潭路口污水井盖周边沥青破损, 扣1分。 7. 颜三路149号污水井盖弹跳异响, 扣1分。 8. 秋涛路与飞云江路口安全网缺失, 扣1分。 9. 四堡进水口安全网缺失, 扣1分。 10. 余杭塘路丰潭路口污水井淤积, 扣1分。	20	10	90	18
5	污水处理厂	七格污水处理厂三、四期	1. 三期深床滤池、三#生物池楼梯未挂安全链; 深床滤池雨水管一处漏水; 生物池窗户两处未关闭、一处有限空间作业安全告知牌脱落、灭火器随意堆放, 扣7分。 2. 四期2#进水速闭阀警示牌脱落, 扣1分。	20	9	91	18.2
6	其它	城西污水处理厂	1. 混合反应沉淀池浮沫、青苔较多, 扣1分。				
		/	/				
7	综合得分	/	/	-	-	-	95.4