

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

杭水河管〔2020〕33号

关于2020年9月份市管污水设施 检查情况的通报

杭州市水务集团有限公司：

结合日常运行保障及月度集中考核，9月份市管污水设施运维检查综合得分97.1分。现将相关情况通报如下：

一、本月管养检查情况

（一）污水管网。本月检查发现，古墩路、石祥高架地面、复兴路、沈半路等8处污水检查井存在沉降问题；横长寿路等1处污水检查井内有浮渣。

（二）污水泵站。本月对九溪泵站进行抽查。检查发现墙体存在废弃电信线未拆除，影响泵站环境形象。

（三）污水处理厂。本月检查发现，七格污水处理厂三期沉砂池楼梯未铁链封闭；沉砂池除臭管漏水；生物反应池1处仪表故障；生物反应池1处观察窗损坏。城西污水处理

厂一期生反池部分观察窗未封闭。

二、整改要求

请对照本月检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，并于11月16日前将存在问题原因分析及整改情况予以书面反馈，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：9月份市管污水设施检查问题汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2020年11月10日



抄送：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

9月份市管污水设施检查问题汇总表

序号	考核内容	受检污水设施	存在问题	权重	考核得分	综合得分
1	日常监管	/	/	20	100	20
2	抢修	/	/	20	100	20
3	污水泵站	九溪泵站	1. 墙体存在废弃电信线未拆除，影响泵站环境形象，扣1分，共计扣1分。	20	99	19.8
4	污水管道	主城区抽检	1. 古墩路8号门牌前，污水井盖沉降，扣1分； 2. 古墩路314号门牌前，污水井盖沉降，扣1分； 3. 石祥高架地面100号灯杆南侧，污水井盖沉降，扣1分； 4. 复兴路闸口公交车站附近，污水井盖沉降，扣1分； 5. 沈半路428号门牌前，污水井盖沉降，扣1分； 6. 沈半路476号门牌前，污水井盖沉降，扣1分； 7. 沈半路349号灯杆附近，污水井盖沉降，扣1分； 8. 沈半路375号灯杆附近，污水井盖沉降，扣1分； 9. 横长寿路003号灯杆，污水检查井内有浮渣，扣1分；共计扣9分。	20	91	18.2
5	污水处理 厂	七格污水处理厂三期 城西污水处理厂	1. 沉砂池楼梯未铁链封闭，扣1分； 2. 沉砂池除臭管漏水，扣0.5分； 3. 生物反应池1处仪表故障，扣1分； 4. 生物反应池一处观察窗损坏，扣1分；共计扣3.5分。	20	95.5	19.1
6	综合得分		1. 一期生反池部分观察窗未封闭，扣1分；共计扣1分。	-	-	97.1