

杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管〔2022〕31号

关于2022年3月份七格一、二期 污水设施检查情况的通报

杭州天创水务有限公司：

结合日常运行监管及月度集中检查，3月份七格一、二期污水设施运维考核合格，考核综合得分96.4分。现将有关检查情况通报如下：

一、本月管养检查情况

2022年3月七格一二期污水处理厂实际处理污水量1268.83万吨，日均45.32万吨，出水水质抽检均达到标准，厂区除臭设备正常运行。

（一）七格一期设施检查情况。检查发现生反池安全链多处未挂、生反池浮沫较多、3号生反池顶灯故障等问题。

(二) 七格二期设施检查情况。检查发现生物池杂物较多、滤池浮沫较多、二沉池浮沫较多等问题。

二、整改要求

请对照本月现场检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，请于4月25日前书面反馈存在问题原因分析及整改情况，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：3月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年4月18日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件:

3 月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

序号	检查内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	检查得分	综合得分
1	日常检查	七格一、二期	/	40	/	100	40
2	现场检查	七格一期	1、生反池安全链多处未挂，扣 1 分； 2、生反池浮沫较多，扣 1 分； 3、3 号生反池顶灯故障，扣 1 分。	60	6	94	56.4
		七格二期	1、生物池杂物较多，扣 1 分； 2、滤池浮沫较多，扣 1 分； 3、二沉池浮沫较多，扣 1 分。				
3	综合得分	/	/	/	/	/	96.4