

# 杭州市城市水设施和河道保护管理中心文件

杭水河管(2022)69号

## 关于2022年9月份七格一、二期 污水设施检查情况的通报

杭州天创水务有限公司:

结合日常运行监管及月度集中检查,9月份七格一、二期污水设施运维考核合格,考核综合得分94.6分。现将有关检查情况通报如下:

### 一、本月管养检查情况

2022年9月七格一二期污水处理厂实际处理污水量1911.3466万吨,日均61.66万吨,出水水质抽检均达到标准,厂区除臭设备正常运行。

(一)七格一期设施检查情况。检查发现二沉池一处安全链未挂;二沉池一处救生圈脱落;鼓风机房门口标识模糊;鼓风机房控制柜电线杂乱,标签脱落等问题。

(二)七格二期设施检查情况。检查发现二沉池侧有树木倒

伏；生物池入口标识残缺；生物池一处天窗未关；二沉池接口处一处除磷药剂渗漏等问题。

## 二、整改要求

请对照本月现场检查发现的问题，加大自查，逐一分析，落实整改，请于10月26日前书面反馈存在问题原因分析及整改情况，我中心将对整改情况进行抽查。

附件：9月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2022年10月14日



抄报：市城管局、市财政局、市城投集团

附件：

9 月份七格一二期污水设施检查情况汇总表

序号	检查内容	受检污水设施	存在问题	权重	合计扣分	检查得分	综合得分
1	日常检查	七格一、二期	/	40	/	100	40
2	现场检查	七格一期	1. 二沉池一处安全链未挂，扣 1 分； 2. 二沉池一处救生圈脱落，扣 1 分； 3. 鼓风机房门口标识模糊，扣 1 分； 4. 鼓风机房控制柜电线杂乱，标签脱落，扣 2 分。	60	9	91	54.6
		七格二期	1. 二沉池侧有树木倒伏，扣 1 分； 2. 生物池一处天窗未关，扣 1 分； 3. 生物池入口标识残缺，扣 1 分； 4. 二沉池接口处一处除磷药剂渗漏，扣 1 分。				
3	其它	/	/	/	/	/	/
4	综合得分	/	/	/	/	/	94.6