




# 竣工验收证书

编号: 001

工程名称	镇海区 2022 年公交候车亭提升改造工程	开工日期	2022年 8月 23日	对工程的质量评价:  工程已按施工合同要求完成, 经验收检查, 外观项目, 量测项目及资料核查均符合有关标准的规定, 全部达到合格, 验收合格;			
施工单位	上海正先电子科技有限公司	竣工日期	2022年 12月 29日				
合同造价(万元)	7649535元	施工决算(万元)					
验收范围及数量:  114座(4座只有站台面), 觉林线完成19座, 澥浦镇完成14座, 蛟川街道完21座, 九龙湖镇完成6座, 骆驼街道完成9座, 庄市街道完成31座, 贵驷街道完成9座, 招宝山街道完成5座; 候车亭防锈喷漆等。				竣工验收日期	2022年 12月 29日		
存在问题及处理意见:  1、部分站台油漆修补不到位; 需重新进行喷漆修复; 2、站名采用喷漆工艺进行整改, 先做一个样版让公交公司确认, 等认可后全部更换; 3、站台名未确定的需要及时与公交公司对接明确; (炼化公司厂车线路) 4、现场有部分站点型号、位置变更, 部分站点新增或者取消, 及挡墙新建和基础填筑等需出具设计变更单; 5、部分点位电线、漏保等电器未安装到位, 需及时整改; 6、局部坐凳需进行修补, 以及铺装砂浆不饱满处一并进行修复; 7、候车亭大面积玻璃处需贴上公益图标, 内容由公交公司提供; 8、亭体接地电阻检测需尽快落实, 以免出现安全问题; 现场进行检测;				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	 项目负责人(签字): 徐中竹	设计单位	 项目负责人(签字): 倪
				监理单位	 总监理工程师(签字): 朱	施工单位	 项目经理(签字): 张
				勘察单位	项目负责人(签字):	邀请单位	代表(签字):