

宁波市奉化区发展和改革局文件

奉发改投〔2021〕39号

宁波市奉化区发展和改革局关于同意奉化区 循环经济园区污水处理厂项目初步设计的 批复

宁波市奉化区甬新建设开发有限公司：

你单位《关于要求办理奉化区循环经济园区污水处理厂初步设计的请示》（奉甬新〔2021〕10号）文悉，经研究，原则同意该项目初步设计。奉化区循环经济园区污水处理厂项目代码为2020-330213-78-01-136830。现具体批复如下：

一、建设规模和主要建设内容：本项目建设地点位于奉化区循环经济园区启动区块（奉钱线以西、岭岙路以南、规划河道以北），具体项目四至范围：东至奉钱线后退的15m绿化带，南至规划河道10m绿化带，西北至锋成项目围墙边界，北至20亩预留区块。本项目设计污水处理能力为2.0万 m^3/d （近期1.0万 m^3/d ，远期2.0万 m^3/d ）。具体建设内

容如下：

1. 新建污水处理厂一座。新增建设用地 29978 m²（约 45 亩），新建厂房及配套用房建筑面积 10483.7 m²。主要包括：综合楼（2265.6 m²）、门卫（13.4 m²）、机修车间及仓库（172 m²）、进水泵房（48.5 m²）、高级氧化池上部建筑（76.8 m²）、臭氧发生间及 3#变电所（1016 m²）、反硝化深床滤池建筑（910 m²）、双膜车间（2616 m²）、接触消毒池与出水泵房建筑（464 m²）、仪表小屋（75.4 m²）、污泥脱水机房（1692 m²）、1#变电所（294 m²）、2#变电所（210 m²）、加药间（290 m²）。建筑密度 18%，容积率 0.35，绿化率 35%。

2. 购置具有国内外先进技术水平的污水处理设备 28 类。

3. 敷设供电线缆、给排水管道，配套环保、安全卫生、消防等公用设施。

二、总平面布置及功能布局：原则同意该工程总平面布置及功能布局。构筑物整体自西向东布置，污水厂与外部规划奉钱线相接处，采用右进右出式。

三、单体结构设计：本工程建筑结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，建筑耐火等级为二级，建设合理使用年限为 50 年。

四、配套附属工程：原则同意本工程给排水、电气、综合管线、景观绿化等设计方案。请及时到相关部门做好对接与报批工作。

五、项目总投资及资金来源：该项目概算总投资为

46600.97 万元，其中建安工程费为 36411.97 万元，所需资金由专项债券和宁波市奉化区甬新建设工程开发有限公司自筹解决。

希接文后抓紧办理相关手续，尽快组织实施，项目开工时请向统计部门报送统计报表，并严格按照《政府投资条例》等有关规定，通过投资在线平台 3.0 及时、准确报送项目开工、建设进度、竣工等基本信息。

此复

宁波市奉化区发展和改革局

2021 年 4 月 2 日

抄送：自然资源和规划分局、财政局、综合行政执法局、统计局。

宁波市奉化区发展和改革局

2021 年 4 月 2 日印发

