

## 金华市义乌市配电网接入能力和容量受限情况（2023 年 1 季度）

单位：国网义乌市供电有限公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	/	/	/
110 千伏	83	4070000	/
35 千伏	/	/	13.279
10（20）千伏	/	/	4557.46
配电公变数量（台）	5358	3734390	/

单位：国网义乌市供电有限公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	10kV 高新 YG55 线	8747	0	佛堂工业区
2	10kV 义杰 YG70 线	8747	0	佛堂工业区
3	10kV 宝博 YG52 线	8747	0	佛堂工业区
4	10kV 白马 YB61 线	7620	0	双林工业区
5	10kV 达摩 YB6G 线	7620	0	双林工业区
6	10kV 佛医 Y414 线	7620	0	塔山小区、隔水新村一带用户
7	10kV 稽亭 Y412 线	7620	0	稽亭村周边用户
8	10kV 傅宅 95A 线	7620	0	廿三里街道东傅宅周边用户
9	10kV 唐门 573 线	7620	0	北苑工业区
10	10kV 古游 YG25 线	8747	0	派塘工业区

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 3 月 31 日。  
 2. 本表应每季更新并向社会公开。  
 3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。