

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	2276.4
配电公变数量（台）	2277	1093160	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	余西 J832	6941	485	余西工业区
2	东源 J81A	5417	270	金岩山工业园区，王山头工业园区
3	富强 J553	6941	416	华晟金属制品有限公司
4	张宅村 L028-1 号公变	630	42.84	张宅村
5	青坑村青坑口 M025 公变	400	21.96	青坑村村口
6	何坑 H161 公变	200	17.5	下茭道村
7	城东村 H253-2 号公变	400	16.8	城东新村

填写说明：1. 本表数据为截止 2024 年 6 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。