

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1200000	256.37
110 千伏	28	1370000	1974.266
35 千伏	4	23900	114.6092
10（20）千伏	/	/	2192.99
配电公变数量（台）	2177	1006245	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	宅垄 J33B 线	6982	0	胡宅垄工业区
2	车塘下 K137 公变	100	12	车塘下村
3	南白 D201 公变	400	95.17	南白村
4	溪坑 K117 公变	200	48.86	溪坑村
5	横路村白莲塘 L113 公变	315	88.86	横路村
6	前北 G085 公变	315	92.09	前北村
7	吴宅村板埠 M172 公变	80	23.42	吴宅村
8	四八店村红孙 M113 公变	200	47.75	四八店村
9	大庙村 N008 公变	315	78.4	大庙村
10	麻栗畈 H093 公变	315	70.48	麻栗畈村

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 3 月 31 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。