

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	1951.51
配电公变数量（台）	2087	914345	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	宅垄 J33B 线	7620	914	胡宅垄工业区
2	金山 J817 线	7603	1520	金岩山工业区
3	同辉模具城 L163-4 号公变	630	181.34	同辉模具城
4	九龙新村 M056 公变	400	50	九龙新村
5	陆店 K033 公变	200	57.53	陆店村
6	孙宅村 L088 公变	630	150	孙宅村
7	陶宅村 M123 公变	400	96	陶宅村
8	大岭脚村 M195 公变	400	96	大岭脚村
9	麻栗畈 H093 公变	315	80	麻栗畈村
10	云溪村下村 P087 公变	200	50	云溪村下村

填写说明：1. 本表数据为截止 2022 年 3 月 31 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。