

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	2207.41
配电公变数量（台）	2289	1082910	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	宅垄 J33B	5542	0	胡宅垄工业区
2	玉兰 J670	6941	0	百花山工业区
3	同辉模具城 L163-5 号公变	400	21.04	同辉模具城小区
4	姚产村新区 L225 公变	630	55.25	江北行政村姚产村
5	孙宅村孙桐 L089 公变	630	60.6	江北行政村孙宅村
6	青坑村青坑口 M025 公变	400	37.08	青坑村口
7	城东村 H253-2 号公变	400	34.2	城东新村

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 9 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。