

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	2207.41
配电公变数量（台）	2213	1006245	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	宅垄 J33B	8867	0	胡宅垄工业区
2	茆新 L158 公变	630	55	茆阁村
3	桐三村山头顶 L078 公变	630	45.9	桐三村
4	同辉模具城 L163-4 号公变	630	36	同辉模具城
5	石碓安置 H169-2 号公变	630	58	仙居铺村
6	湖干畈村 L107 公变	400	0	湖干畈村
7	青坑村青坑口 M025 公变	400	36	青坑村
8	石上青村下村 L104 公变	630	56.7	石上青村

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 6 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。