

金华市武义县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网武义县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	5	1080000	256.37
110 千伏	28	1380000	1974.266
35 千伏	4	28900	114.6092
10（20）千伏	/	/	2101.159
配电公变数量（台）	2158	985815	/

单位：国网武义县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	富强 J553 线	8867	34.58	黄龙工业区
2	朱村 J658 线	8867	36.35	百花山工业区
3	同辉模具城 L163-4 号公 变	630	0	同辉模具城
4	杨家 H139 公变	400	0	杨家村
5	金隆村 P007 公变	100	0	金隆村

填写说明：1. 本表数据为截止 2022 年 12 月 31 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。