

托幼机构采光和照明抽检结果登记表

检测机构： 宁波健益检测科技有限公司 (盖章)



托幼机构名称	检测结果				检测时间
	直接天然采光	采光系数	窗地面积比	照度平均值	
北大附属幼儿园磐安分园 (小三班)	是	0.2	1:7.8 (0.13)	424	2023.10.18
磐安县海德幼儿园 (中一班)	是	6.0	1:1.9 (0.53)	361	2023.10.18
磐安县昌文幼儿园 (托班)	是	1.3	1:4.3 (0.23)	277	2023.10.18
磐安县新渥实验幼儿园 (中一班)	是	0.8	1:4.2 (0.24)	154	2023.10.19
磐安县新城幼儿园 (小二班)	是	0.8	1:3.5 (0.29)	217	2023.10.19