

文澜雅苑项目配电工程

评标结果公示

项目编号：ZJHJ-2024-003

项目类别：工程

一、招标人：金华市城投置业有限公司

二、工程名称：文澜雅苑项目配电工程

三、招标代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司

四、招标范围：文澜雅苑 1#开闭所新装高压柜 16 面，新敷设 ZC-YJV22-3*400 电缆 1920 米，新敷设 ZC-YJV22-3*70 电缆 790 米，新立 ϕ 190*18*M 水泥杆 1 基；文澜雅苑 1#配电房新装高压柜 8 面，800kVA 变压器 4 台，低压柜 18 面，综合计量柜 14 面，综合计量箱 8 面，低压分接箱（落地式）11 只，低压分接箱（壁挂式）4 只，新敷设 ZC-YJV22-3*70 电缆 40 米，ZC-YJV22-4*240 电缆 1775 米，NH-YJV22-4*240 电缆 580 米，NH-YJV22-4*95 电缆 3085 米，ZC-YJV22-4*70 电缆 810 米，ZC-YJV22-4*70 电缆 1425 米；文澜雅苑 2#配电房新装 800kVA 变压器 2 台，低压柜 9 面，综合计量柜 7 面，低压分接箱（落地式）4 只，低压分接箱（壁挂式）7 只，ZC-YJV22-4*240 电缆 260 米，NH-YJV22-4*240 电缆 180 米，ZC-YJV22-4*150 电缆 460 米，NH-YJV22-4*150 电缆 210 米，NH-YJV22-4*95 电缆 390 米，ZC-YJV22-4*70 电缆 334 米，ZC-YJV22-4*70 电缆 995 米及施工图范围内的所有内容，详见工程量清单，具体以招标人要求为准。

五、招标方式：公开招标

六、评标结果公示：

名次	中标候选人	报价 (元)	项目负责人			工期(日 历天)	质量目标
			姓名	证书名称	证书编号		
1	金华送变电工程有限公司	15059917 元	姚少广	机电工程 二级建造师	浙 2331919 06238	106 日历天 (须满足 总包整体 进度要求)	符合国家相关 验收合格标准 且满足国网公 司送电验收合 格标准

公示时间：2024 年 6 月 1 日 —— 2024 年 6 月 3 日

七、评标时间：2024 年 05 月 29 日

八、异议电话：招标代理名称、电话：浙江华杰工程咨询有限公司 0579-86091889

招标人名称、电话：金华市城投置业有限公司 0579-89119927

投诉电话：金华市建设工程招投标与造价管理站：0579-82303311

九、其他事项：_____ /